INFORMACJA Nr 11/2026 z dnia 17.11.2026 r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie
w sprawie pogorszenia jakości wody wynikającej z niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z systemu zaopatrzenia w wodę Lubniewice dostarczającego wodę dla strefy zaopatrzenia w wodę w miejscowościach:
Lubniewice (gmina Lubniewice, powiat sulęciński)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej z systemu zaopatrzenia w wodę Lubniewice informuje, iż jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego wskaźnikowego: liczba kolonii w 22°C w ilości >300 jtk/1 ml przy wartości dopuszczalnej 200 jtk/1 ml na sieci.

Otrzymane sprawozdanie z badań pozwala na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi wyłącznie po wcześniejszym przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Dostawca wody prowadzi prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 22 maja 2026 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 748)

Uwaga: Wodę należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody



Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sulęcinie
mgr Beata Dziedzic
/dokument podpisany elektronicznie/

Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnej aktualizacji