INFORMACJA z dnia 29.10.2026 r.

dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z systemu zaopatrzenia w wodę Czaple (gm. Trzebiel, powiat żarski) , zaopatrującego w wodę miejscowości: Czaple, Jędrzychowice, Przewoźniki, Pustków, Bronowice, Niwica, Włostowice, Chwaliszowice, Nowe Czaple, w związku ze stwierdzeniem niezgodności z wartością parametryczną parametru wskaźnikowego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach informuje, że w wyniku badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 19.10.2026 r. z systemu zaopatrzenia w wodę Czaple, w punkcie zgodności w m. Nowe Czaple, stwierdzono **niezgodność parametryczną w zakresie parametru wskaźnikowego – żelaza ogólnego**. W badanej próbce nr 3849/2026 oznaczono zawartość żelaza na poziomie **351 µg/l**, przy dopuszczalnej wartości parametrycznej **200 µg/l.**

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach stwierdza **pogorszenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach ocena ryzyka wykazała, że stwierdzona niezgodność dotyczy parametru wskaźnikowego. Stwierdzone przekroczenie wartości parametrycznej dla żelaza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak **może powodować pogorszenie cech organoleptycznych wody, w** szczególności zmianę jej barwy i zapachu, zwiększenie mętności oraz powstawanie brunatnych osadów.

Do czasu przywrócenia jakości wody zgodnej z wymaganiami obowiązujących przepisów woda może być wykorzystywana do spożycia przez ludzi, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw oraz do wszystkich celów bytowych i gospodarczych bez konieczności jej przegotowywania.



Dostawca wody prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa. Jakość wody pozostaje pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach. Po uzyskaniu wyników potwierdzających spełnienie wymagań jakościowych zostanie wydana kolejna informacja.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Żarach
mgr Wiesława Kochut
/dokument podpisany elektronicznie/