

**Znak: HK.903.60.2025
HK.903.186.2025**

**Spółdzielnia Mieszkaniowa
„DROZD”
ul. Witosa 4
19-420 Kowale Oleckie**

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach działając na podstawie § 21.1 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej w dniu: **24 września 2025 r.** w ramach kontroli wewnętrznej administratora wodociągu (realizowanego zgodnie z ustalonym na 2025 r. harmonogramem - zakres badań: monitoring parametrów grupy B),

z wodociągu Mieruniszki

opisanych w sprawozdaniu laboratoryjnym J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.,
LABORATORIUM BADAWCZE, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
(laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody,
zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną):

Nr 685015//25/BIA z dnia 07.10.2025 r.

– pobór w punkcie zgodności: *1) mieszkanie prywatne, Mieruniszki 30/1*

**nadal obowiązuje warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi
ze względu na przekroczony parametr fizykochemiczny - mangan
(w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym -
Decyzja Nr /6/2025 z dnia 25.04.2025 r.)**

Jednocześnie PPIS w Suwałkach przypomina o obowiązku poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Powyższa ocena obowiązuje do wydania kolejnej oceny o jakości wody.

**Z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Suwałkach**

Otrzymują:

1. adresat.
2. OHK a/a.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów.