



Nasz znak: HŚ.9020.2.81.2024.SK

Skierniewice, dnia 31 maja 2024 r.

Gmina Gluchów
Al. Klonowa 5
96-130 Gluchów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza
przydatność wody wodociągu Janisławice do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 20.05.2024 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Janisławice czyli „CEWOKAN” Sp. z o.o. w Łowiczu, ul. Sochaczewska 52 przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badań próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 14.05.2024 r. z wyjścia na sieć/hydroforni oraz z punktów na sieci: w budynku prywatnym w Janisławicach nr 56 i Borysław 63. Sprawozdania z badań z dnia 16.05.2024 r. Nr: 395/2024, 396/2024 , 397/2024 i z dnia 17.05.2024 r. Nr: 263/2024, 264/2024, 265/2024.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów mikrobiologicznych i mętności w związku ze stwierdzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach warunkową przydatnością wody do spożycia z wodociągu Janisławice, decyzja znak: HŚ.9020.2.81.2024.SK z dnia 08.05.2024 r.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, a także wyniki badań kontrolnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych wykonanych przez inspekcję sanitarną prób wody pobranych w dniu 27.05.2024 r., raport z wyników badań nr PBŚiŚP.9051.505.224.2024 z dnia 31.05.2024 r. stwierdza się, że jakość wody wodociągu Janisławice odpowiada wymaganiom parametrów jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1. adresat
2. „CEWOKAN” Sp. z o.o.
99-400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52
3. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Skierniewicach

Justyna Łukasik

/podpisano elektronicznie/