



HK.903.54.2025.KM

Przysucha, dnia 24.03.2025 r.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Gielniów
Plac Wolności 75
26-434 Gielniów
dot. wodociągu publicznego
Rozwady**

KOMUNIKAT NR 3/2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze na podstawie informacji otrzymanej w dniu 24.03.2025 r. z laboratorium PSSE w Radomiu informuje, że próbki wody pobrane w dniu 20.03.2025 r. z wodociągu publicznego Rozwady, gm. Gielniów wykazały przekroczenia **ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C** - punkty poboru:

1. Stacja Uzdatniania Wody Rozwady; 26-434 Gielniów – wynik: > 300 jtk,
 2. Urząd Miasta i Gminy Gielniów, Pl. Wolności 75; 26-434 Gielniów- wynik: 243 jtk,
- co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Jednocześnie informuje, że w badanych próbkach wody nie stwierdzono przekroczenia bakterii grupy coli, bakterii *Escherichia coli* i Enterokoków.

**p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Przysusze
mgr inż. Jolanta Wilk**

/dokument podpisany elektronicznie/