



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Stanowisko Pracy do Spraw Zamówień Publicznych

A.Z.2600.145.2026

Kraków, dnia 2026-09-09

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę, montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania rezerwowego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Zamawiający informuje, że w dniu 8 września 2026 r. Wykonawca zwrócił się do niego z pytaniami dotyczącymi zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań wraz z odpowiedzią na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

1. Proszę o potwierdzenie mocy agregatu:
 - Moc znamionowa PRP 60 kVA / 48 kW
 - Moc STAND-BY ESP 66 kVA / 52,8 kW

Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający informuje, że moc agregatu powinna posiadać następujące parametry:
1) Moc max ESP nie mniejsza jak 65 kVA/52 kW;
2) Moc znamionowa PRP nie mniejsza jak 60 kVA/48 kW;
2. Proszę o potwierdzenie, iż dostarczony układ SZR wraz z agregatem ma być dostosowany do mocy agregatu.

Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający informuje, że układ SZR powinien być nie mniejszy jak moc agregatu.
3. Proszę o informację czy wykonawca ma przewidzieć płatne serwisy w okresie gwarancji?

Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający informuje, że Wykonawca ma przewidzieć płatne serwisy w okresie gwarancji.
4. Proszę o jasną informację w jakie porty ma być wyposażony sterownik agregatu.

Odpowiedź na pytanie 4:
Zamawiający informuje, że sterownik agregatu powinien być wyposażony w niżej wskazane porty:
1) Przyłącze prądowe: odbiór mocy musi być realizowany bezpośrednio na zaciskach wyłącznika głównego. Wymagany jest wyłącznik główny typu np. Schneider NSX 160 3P + Mic.2.2 wyposażony w cewkę wybijakową.
2) Porty komunikacyjne sterownika: Sterownik musi być fabrycznie wyposażony w zintegrowany port USB oraz magistralę CAN.
3) Sygnały wejścia/wyjścia (I/O): Sterownik musi standardowo udostępniać do konfiguracji minimalnie jeden wolny sygnał wejściowy, jeden sygnał wyjściowy oraz pomiarowy.

Adam Jędrzejczyk
Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków
+48 12 644 91 33, +48 12 644 93 72
e-mail: psse.krakow@sanepid.gov.pl | www.gov.pl/web/psse-krakow
adres e-Doręczeń: AE:PL-47481-29130-DUGHW-25

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Ref. Maria Lisak tel.: 12 430 70 69 / /723 307 747