



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

HKN.903.255.2026.1

Żyrardów, dnia 28 września 2026 roku

INFORMACJA o jakości wody – wodociąg Budy Zaklasztorne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie informuje o stwierdzeniu niezgodności z wartością parametryczną dotyczącą parametru **ogólna liczba mikroorganizmów w 22° C w wodzie pochodzącej z wodociągu Budy Zaklasztorne***.

Wynik niezgodności parametrycznej: >300 jtk/ml.

Jednocześnie w badanych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków jelitowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w punktach zgodności informuje, że jakość wody na obszarze zaopatrywanym przez wodociąg, ze względu na ww. niezgodność parametryczną, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 748).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie, pomimo, że niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza zagrożenia, zaleca:


- wodę do spożycia używać po uprzednim przegotowaniu,
- wodę po przegotowaniu używać również do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt,
- wodę gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia,

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zarządca wodociągu prowadzi działania mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w powyższym rozporządzeniu.

Informacja obowiązuje do czasu wydania nowych zaleceń.

* Strefa zaopatrzenia w wodę: Budy Zaklasztorne, Długokąty, 1/2 Puszcza Mariańska, Franciszków - gmina Wiskitki.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Żyrardowie
z up. 
Łukasz Szymański, PhD DBA



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie
ul. Moniuszki 40 | 96-300 Żyrardów
+48 46 880 02 80
adres e-mail: sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-80006-48541-RGRID-20