



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie

PSK.9020.21.5.2026

Brzozów, 18.09.2026

## Komunikat dla odbiorców wody z wodociągu zaopatrującego Zespół Szkolno-Przedszkolny – Szkołę Podstawową Nr 1 w Humniskach 264

Dotyczy: niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego Zespół Szkolno-Przedszkolny – Szkołę Podstawową Nr 1 w Humniskach 264 stwierdzono podwyższoną liczbę kolonii w 22°C po 72 h w ilości 288 jtk/1ml.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Część C. Parametry wskaźnikowe, Tabela 1. Mikrobiologiczne parametry wskaźnikowe Lp. 3) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wartość parametryczna dla liczby kolonii została określona jako bez nieprawidłowych zmian, przy czym zaleca się aby liczba kolonii w 22°C nie przekraczała 200 jtk/1ml w kranie konsumenta (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

W badanej próbce wody nie stwierdzono bakterii grupy coli, Escherichii coli i enterokoków jelitowych. Mikroorganizmy wykryte w próbce wody nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Jednak niektóre z tych mikroorganizmów nie stanowią zagrożenia dla osób zdrowych, mogą natomiast stawać się przyczyną zachorowań w szczególnych warunkach, u osób z upośledzeniem odporności różnego pochodzenia, dzieci oraz osób starszych.

Gminę Brzozów zobowiązano do podjęcia działań mających na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

**Uwaga:** Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) zaleca się, aby gotować przez min. 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**2 min.**



Zofia Cwynar  
Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Brzozowie  
Podpisano elektronicznie



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie  
ul. Moniuszki 17 | 36-200 Brzozów  
+48 13 43 414 59  
adres e-mail: psse.brzozow@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-66678-13218-HAJGC-32