



KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie
z **01.07.2026 r.**
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia **Wierzbinek** zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: *Wierzbinek, Boguszyce, Boguszycki, Ziemięcin, Wandzinowo, Sadlno, Wojciechowo, Palmowo, Janowice, Tomistawice, Paradowo, Stanisławowo, Krzymowo, Walerianowo, Kwiatkowo*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że przeprowadzone badania wody wykazały, iż jakość wody odbiega od wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 poz.748) **w zakresie liczby enterokoków jelitowych.**

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie stwierdza


BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze (tj. do picia, przygotowania posiłków, potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością).

Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych (tj. WC).

Administrator został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Czasowo do strefy zaopatrzenia Wierzbinek podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego, może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu wody, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
Agnieszka Dybała-Kamińska
/dokument podpisany elektronicznie/