

Znak postępowania: 17/ZO/2026

**Do: Wszyscy Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: Dostawa klimatyzatorów do budynku użyteczności publicznej wraz
z montażem**

Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszkowie, przekazuje treść pytań dotyczących Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE 1:

W związku z postępowaniem proszę o informację czy dysponują Państwo odpowiednim zapasem mocy elektrycznej do zasilania klimatyzatorów?

ODPOWIEDŹ:

Tak, dysponujemy odpowiednio dobraną mocą elektryczną aby zaspokoić zapotrzebowanie klimatyzatorów.

PYTANIE 2:

Czy uznają Państwo za spełniony warunek uczestnictwa w przetargu jeżeli wszystkie wymagania odnośnie kadry zostaną spełnione łącznie przez 2 osoby, czyli jedna osoba spełnia kilka wymagań?

ODPOWIEDŹ:

Tak, spełnianie wymagań należy potwierdzić uzupełniając załącznik nr 4 oraz dołączając dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby wskazane w załączniku nr 4.

PYTANIE 3:

Skąd należy doprowadzić zasilanie do klimatyzatorów? Prosimy o rysunek poglądowy z lokalizacją klimatyzatorów (jedn. zewn. i wewnętrzne) oraz miejsce włączenia zasilania.

ODPOWIEDŹ:

Zasilanie należy doprowadzić z głównej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w piwnicy. Zamawiający zaktualizował OPZ, dołączając rzut budynku z zaznaczonymi orientacyjnymi miejscami montażu klimatyzatorów, wskazaniem kondygnacji i wymiarami zewnętrznymi budynku.

PYTANIE 4:

Czy w okresie gwarancji na klimatyzatory przeglądy wymagane do utrzymania gwarancji mają być uwzględnione w cenie, czy będą płatne osobnym zleceniem.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga wliczania przeglądów w cenę oferty.

PYTANIE 5:

Jaka jest wymagana gwarancja?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga aby zaoferowany sprzęt posiadał gwarancje producenta minimum 36 miesięcy.

PYTANIE 6:

Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatorów o mocy 2,60kW zamiast 2,77kW?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE 7:

Proszę określić szczegółowo o jaka obudowę do klimatyzatora 7kW chodzi oraz z czego ma być wykonana.

ODPOWIEDŹ:

W związku z tym, że klimatyzatory o mocach 7 kW będą montowane na sali gimnastycznej, obudowy powinny być odporne na uderzenia i pełnić funkcję osłony klimatyzatorów.

PYTANIE 8:

Na którym piętrze znajdują się pomieszczenia?

ODPOWIEDŹ:

Parter, I oraz II piętro.

PYTANIE 8:

Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń

ODPOWIEDŹ:

Udostępniono rysunek poglądowy.

PYTANIE 9:

Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z klimatyzatorów?

ODPOWIEDŹ:

Skropliny należy odprowadzić na zewnątrz budynku, ewentualnie do istniejącego oryynnowania budynku.

PYTANIE 10:

Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z klimatyzatorów?

ODPOWIEDŹ:

Preferowane odprowadzenie grawitacyjne, chyba że ze względów technologicznych nie będzie to możliwe.

PYTANIE 11:

Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji czy w gruncie ? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny, z czego jest wykonany, ile budynek ma kondygnacji, jak należy prowadzić instalację w pionie na dach? Jeśli w gruncie z czego jest wykonany grunt?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie ze wskazaniem na rzucie budynku.

PYTANIE 12:

Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego ? Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ:

Wszystkie klimatyzatory należy zasilić z głównej rozdzielni elektrycznej. Orientacyjną lokalizację klimatyzatorów zaznaczono na rzucie a wymiary budynku zaznaczono na rysunku aktualizującym OPZ.

PYTANIE 13, 14:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z klimatyzatorów?

Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z klimatyzatorów?

ODPOWIEDŹ:

Jednostka wewnętrzna powinna sąsiadować z jednostką zewnętrzną przez ścianę budynku. W przypadku jednostek multisplit odległość nie większa niż 5 metrów. Odprowadzenie skroplin do najbliższego możliwego punktu na zewnątrz.

PYTANIE 15:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z klimatyzatorów (relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).

ODPOWIEDŹ:

Wszystkie klimatyzatory należy zasilić z głównej rozdzielni elektrycznej. Orientacyjną lokalizację klimatyzatorów zaznaczono na rzucie a wymiary budynku zaznaczono na rysunku aktualizującym OPZ.

PYTANIE 16,17:

Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach ?

Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić natynkowo w korytkach?

ODPOWIEDŹ:

TAK

PYTANIE 18:

Czy dopuszcza się zamontowanie zaoferowanie klimatyzatora o mocy 5,1KW zamiast 5,27kW?

ODPOWIEDŹ:

TAK