

## **Deklaracja dostępności architektonicznej Biura Powiatowego w Będzinie**

**Budynek Biura Powiatowego w Będzinie przy ul. Krasickiego , 42-500 Będzin, budynek Starostwa Powiatowego w Będzinie**

### **W budynku mieszczą się biura:**

Kierownika Biura Powiatowego

Biuro Powiatowe ARiMR w Będzinie składa się z Sekretariatu, Wydziału Działów Społecznych i środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich, Stanowiska ds. Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Biura ARiMR mieszczą się na wysokim parterze dodatkowo Biuro Powiatowe posiada pomieszczenia techniczne i pomocnicze zlokalizowane w podpiwniczeniu.

### **Dojście do budynku**

Dojście piesze od ul. Krasickiego oraz od ul. 11 Listopada .

Przeście dla pieszych przy ul. Krasickiego nie posiada sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Na trasie dojść do wejścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. kosze na śmieci, schody, szlabany, znaki oraz samochody .

Dojście od ul. 11 Listopada zajmują drogą wewnętrzną około 150m. na dojściu do wejścia występują pojedyncze przeszkody np. pojedyncze drzewa.

### **Dojazd do budynku**

Osoby niezmotoryzowane mogą korzystać z publicznych środków transportu szeroki wybór linii autobusowych, dodatkowo tramwaj oraz pociąg.

Linie autobusowe :

- Przystanki na Dworcu Autobusowym – linia **nr 28** kierunek Maczki Kościuszki około 500 m.
- Przystanki na Dworcu Autobusowym – linia **nr 260** kierunek Porąbka Osiedle Juliusz II około 500 m.
- Przystanki na Dworcu Autobusowym – linia **nr 603** kierunek Kuźniczka Nowa około 500m.
- Przystanki na Dworcu Autobusowym – linia **nr 606** kierunek Błędów Zagórze około 500m.
- Przystanki na Dworcu Autobusowym – linia **nr 616** kierunek Sosnowiec Szpital Wojewódzki około 500m.
- Przystanki na Dworcu Autobusowym – linia **nr 928** kierunek Kazimierz Górniczy Kopalnia około 500m.
- Przystanki na Dworcu Autobusowym – linia **nr 42, 24,99** kierunek Bytom Dworzec około 500m.
- Przystanki na Dworcu Autobusowym – linia **nr 818** kierunek Katowice Piotra Skargi około 500m.

- Przystanki na Dworcu Autobusowym – linia nr **721,722** kierunek Wojkowice Bobrowniki około 500m.
- Przystanki na Dworcu Autobusowym – linia nr **901** kierunek Będzin Groniec około 500m.
- Przystanki na Dworcu Autobusowym – linia nr **921** kierunek Będzin Łagisza Grodziec Kijowska około 500m.
- Przystanki na Dworcu Autobusowym – linia nr **67** kierunek Wojkowice – Psary Bobrowniki około 500m.
- Przystanki na Dworcu Autobusowym – linia nr **79** kierunek Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury około 500m.
- Przystanki na Dworcu Autobusowym – linia nr **97** kierunek Psary Bobrowniki około 500m.
- Przystanki na Dworcu Autobusowym – linia nr **125** kierunek Psary około 500m.
- Przystanki na Dworcu Autobusowym – linia nr **225** kierunek Ożarówce Mierzęcice Psary około 500m.
- Przystanki na Dworcu Autobusowym – linia nr **269** kierunek Siewierz Dom Kultury około 500m.
- Przystanki na Dworcu Autobusowym – linia nr **625** kierunek Mierzęcice Magazyn około 500m.
- Przystanki na Dworcu Autobusowym – linia nr **769** kierunek Siewierz Dom Kultury około 500m.

Linie tramwajowe :

- Przystanek Będzin Krasickiego – linia nr **21** kierunek Tworzeń Huta Katowice – Milanowice Pętla około 400m.
- Przystanek Będzin Krasickiego – linia nr **24** kierunek Konstantów Okrzei – Pogoń Akademiki około 400m.
- Przystanek Będzin Krasickiego – linia nr **26** kierunek Mysłowice Dworzec PKP – Milowice Pętla około 400m.
- Przystanek Będzin Krasickiego – linia nr **27** kierunek Kazimierz Górniczy Pętla – Osiedle Zamkowe Pętla około 400m.

Dworzec kolejowy :

- Pociągi kursujące na trasie Katowice – Częstochowa około 800m.

### **Miejsca parkingowe**

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu wewnętrznym wokół budynku. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy wejściu głównym.

### **Wejścia do budynku**

Wejście Główne



Wejście do budynku są na poziomie wysokiego parteru umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz schody wewnętrzne. Drzwi jednoskrzydłowe rozwierane.

### **Obsługa interesantów**

Obsługa interesantów odbywa się na parterze budynku w Punkcie Obsługi Klienta przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W celu załatwienia sprawy w budynku, nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na pozostałe piętra (części biurowe budynku).

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Aldona Urbankiewicz, tel. 32 678 59 64, e-mail: [aldona.urbankiewicz@arimr.gov.pl](mailto:aldona.urbankiewicz@arimr.gov.pl)
- Gabriela Dymarska, tel. 32 363 49 25, e-mail: [gabriela.dymarska@arimr.gov.pl](mailto:gabriela.dymarska@arimr.gov.pl)

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR. W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,

- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR,
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

### **Pętla indukcyjna**

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

### **Toalety**

Brak w pełni przystosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

### **Salę konferencyjne**

Biuro Powiatowe w Będzinie nie dysponuje salą konferencyjną.

### **Ewakuacja**

Ewakuacja możliwa jest przez hol główny do drzwi głównych budynku oraz drugą klatką schodową dostępną z korytarza Biura Powiatowego przez dodatkowe wyjście. Rozmieszczenie wyjścia ewakuacyjnego w budynku zapewnia użytkownikom skorzystania z dwóch dróg ewakuacyjnych. Budynek wyposażony jest w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz system sygnalizacji pożaru.