



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

10 MAR. 2022
Słupsk, dnia

HK.9022.1.34.2022

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 72.HK.2022
z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Drzeżewo, zaopatrującego miejscowości:
Drzeżewo i Lipno.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Głowczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głowczyce z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Drzeżewie w roku 2021,

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Drzeżewie, zaopatrującego miejscowości: Drzeżewo i Lipno.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Głowczycach Sp. z o.o. pobrał 3 próbki wody z punktów zgodności - ze studni kontrolnej.

Spośród 3 pobranych próbek 1 nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Woda z ww. urządzenia wodociągowego od dnia 22.01.2021 r. do dnia 27.01.2021 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie bakterii grupy coli, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku wydał decyzję i komunikat o braku przydatności wody do spożycia z urządzenia wodociągowego w Drzeżewie.

Zarządca podjął działania naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej; w dniu 29.01.2021 r. przedstawił sprawozdanie z badań potwierdzające ich skuteczność.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Drzeżewie, zaopatrującego miejscowości: Drzeżewo i Lipno spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

Henryk Kisiel
z-ca Państwowego Powiatowego
inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Głowczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Głowczyce, wojt_glowczyce@onet.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Głowczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głowczyce, zup_glowczyce@wp.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>