



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

NS-HK.903.102.2026

Częstochowa, 2026-09-04

KOMUNIKAT

**w sprawie jakości wody ciepłej użytkowej w wewnętrznym systemie wodociagowym
budynków Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie przy ul. Bony Sforzy 1/3.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie informuje, że w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 18.08.2026 r., po przeprowadzonych działaniach naprawczych, przeprowadzono pobór 6 próbek wody ciepłej z wewnętrznej instalacji wody ciepłej w budynkach Szpitala.

Uzyskane wyniki potwierdzają prawidłową jakość wody ciepłej, zgodnej z wymaganiami Zał. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

W związku z powyższym komunikat z dnia 28.07.2026 r. jest nieaktualny.

Anna Nita w zastępstwie za Justyna Pawelak
Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Częstochowie
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie
ul. Jasnogórska 15A | 42-200 Częstochowa
+48 34 344 99 00
psse.czestochowa@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-18393-82680-AFBSW-10