
INFORMACJA Nr 17

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 09.10.2026 roku
w sprawie poprawy jakości wody do spożycia
z systemu zaopatrzenia w wodę w Żabczynie zaopatrującego miejscowość Żabczyn, gmina Górzyca powiat słubicki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie dwóch sprawozdań z badań próbek wody pobranej dnia 06.10.2026 r. z punktów zgodności, po przeprowadzonych działaniach naprawczych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody z systemu zaopatrzenia w Żabczynie informuje, iż jakość wody uległa poprawie pod względem przekroczonego parametru mikrobiologicznego **bakterie grupy coli i** spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz.748).
Ponadto analiza sprawozdań przekazanych przez dostawcę wody wykazała, że nadal utrzymuje się przekroczenie pod względem parametrów: mangan i jon amonowy

Po rozważeniu stopnia zagrożenia zdrowotnego w związku z utrzymującym się przekroczeniem parametrów mangan i jon amonowy stwierdza, że pozostałe przekroczenia nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów mogą natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. barwę, mętność oraz smak i zapach wody.
W związku z powyższym woda z systemu zaopatrzenia w wodę w Żabczynie zaopatrującego miejscowość Żabczyn może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych.



Informacja nr 17 obowiązuje od dnia 09.10.2026 r. do czasu wydania kolejnej informacji.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SŁUBICACH
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski
/podpis elektroniczny/