

3035-7.262.2.2025

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie ~~dostawy, usługi, roboty budowlanej*~~ do 130 000 złotych netto.

I. Nazwa i adres zamawiającego

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu 37 – 700 Przemyśl ul. Waygarta 8
NIP 7951054418, REGON 650152650

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest :

Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii elektrycznej w budynku
Prokuratury Rejonowej w Przeworsku.

2. Termin wykonania zamówienia

30 dni od dnia podpisania umowy

3. warunki płatności:

przelew

4. osoby do kontaktu

Wojciech Kicman

e-mail: wojciech.kicman@prokuratura.gov.pl

III. Forma i termin złożenia oferty.

Ofertę na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do zaproszenia) wraz z załącznikami
należy złożyć **w terminie do dnia 14.08.2025 r. do godz. 10⁰⁰**
w wersji elektronicznej na e-mail: przetarg.poprz@prokuratura.gov.pl

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- | | |
|--|----------------|
| 1) formularz ofertowy | załącznik nr 1 |
| 2) warunki udziału w postępowaniu | załącznik nr 2 |
| 3) opis przedmiotu zamówienia | załącznik nr 3 |
| 4) oświadczenie o spełnieniu warunków | załącznik nr 4 |
| 5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia | załącznik nr 5 |
| 6) wykaz wykonanych usług | załącznik nr 6 |
| 7) wzór umowy | załącznik nr 8 |
| 8) klauzula informacyjna | załącznik nr 9 |
| 9) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych | |
| 10) projekt techniczno-wykonawczy | |

Przemyśl, dnia 5 sierpnia 2025 r.

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Mariusz Tworek

.....
podpis kierownika Zamawiającego

FORMULARZ OFERTOWY**Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa

Siedziba (adres)

Nr telefonu/faksu

e-mail

Nr NIP..... Nr REGON

Dane dotyczące Zamawiającego:

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu
ul. Waygarta 8, 37-700 Przemyśl
NIP 795-10-54-418

Odpowiadając na ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii elektrycznej w budynku Prokuratury Rejonowej w Przeworsku”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za zryczałtowaną cenę:

netto zł

VAT% zł

brutto zł

słownie złotych: (..... brutto).

Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji.

1. Oświadczamy, że w podanych cenach uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. Podane w ofercie ceny nie ulegną zmianie ani waloryzacji do dnia zakończenia zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.
4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera/ nie zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

.....

miejscowość i data

.....

podpis Wykonawcy

*-niepotrzebne skreślić

Warunki udziału w postępowaniu

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii elektrycznej w budynku Prokuratury Rejonowej w Przeworsku.

1. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych
45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315100-9 – Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia
09331200-0 – Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5 – Instalacje słoneczne
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi - załącznik nr 3.
3. Wszystkie informacje przedstawione w opisie zamówienia są przeznaczone wyłącznie do przygotowania oferty i nie mogą być wykorzystywane w innym celu oraz udostępniane osobom nie uczestniczącym w zamówieniu.
4. Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej na terenie obiektu, po uprzednim umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu.

II. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania - wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7,8,10 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
 - 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w zamówieniu, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia niżej wymienionych dokumentów:
 - 1) warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek zostanie spełniony;

- a) jeżeli wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, certyfikaty autoryzacyjne producentów urządzeń, w tym proponowanego w ofercie,
 - b) jeżeli wykonawca przedłoży wykaz trzech analogicznych instalacji, które wykonał w ciągu ostatnich 24 miesięcy, których wartość kosztorysowa opiewała na kwotę co najmniej 50 000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty.

III. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Uprawnienia SEP, certyfikaty autoryzacyjne producentów urządzeń.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Wykaz wykonanych usług, zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Wykaz osób, zgodnie z załącznikiem nr 7.

IV. Termin realizacji zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia **30 dni liczone od dnia podpisania umowy.**

V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.

1. Przygotowanie oferty:
 - 1) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 - 2) wykonawca składa ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia,
 - 3) oferta powinna stosować się do zasad określonych w niniejszym postępowaniu i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa z zaproszeniu,
 - 4) oferta winna być podpisana przez upoważnioną osobę (stosowne upoważnienie winno wynikać z dokumentu rejestracyjnego). W przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby, których uprawnienie wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego),
 - 5) ceny w ofercie winny być podane w polskich jednostkach pieniężnych,

- 6) oferta winna być sporządzona w języku polskim, zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski,
- 7) koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca,
- 8) zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim umówieniu,
- 9) ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: wykonawca zastrzega nie później niż w terminie składania ofert, które informacje nie mogą być udostępniane. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty z oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa” opisanej i zaadresowanej w ten sam sposób co oferta.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje o terminie wizji lokalnej, zamawiający i wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub pocztą e-mail na adres przetarg.poprz@prokuratura.gov.pl. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje e-mailem, każda ze stron, na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. We wszelkiej korespondencji przedmiotowego postępowania należy wskazywać znak sprawy: **3035-7.262.2.2025**

Brak udziału w wizji lokalnej, skutkował będzie poniesieniem ryzyka przez Wykonawcę przy składaniu oferty i przyjęcie na siebie odpowiedzialności przy błędnym szacowaniu wysokości wykonywanych prac.

2. Osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami w dniach roboczych w godz. 7³⁰ – 15³⁰ jest Dyrektor Finansowo-Administracyjny Pan Wojciech Kicman, e-mail : wojciech.kicman@prokuratura.gov.pl

VII. Termin składania oraz otwarcia ofert.

1. Ofertę wraz z załącznikami na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia **14 sierpnia 2025 r. do godz. 10⁰⁰** w wersji elektronicznej na adres e-mail: przetarg.poprz@prokuratura.gov.pl
2. Otwarcie/odczytanie ofert nastąpi w dniu **14 sierpnia 2025 r., o godzinie 10¹⁰** w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, ul. Waygarta 8, pok. nr 006.
3. Otwarcie /odczytanie ofert jest jawne i wykonawcy mogą być obecni przy ich otwarciu /odczytaniu.
4. Oferta wykonawcy złożona w niepoprawnej formie lub złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona na adres w e-mailu wykonawcy.
5. Podczas otwarcia /odczytania ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Cena brutto, zwana również ceną za wykonanie zamówienia – waga kryterium C - 100% .
Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania zostaną ocenione wg wzoru:
$$PC = CN / CB \times 100 \text{ pkt},$$

gdzie: PC- ilość punktów w kryterium cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana
2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego wykonawcy, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu z najwyższą łączną liczbą punktów. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać całościowo wynosi 100 punktów.

IX. Wzór umowy

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera wzór umowy - załącznik nr 8.

X. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii elektrycznej w budynku Prokuratury Rejonowej w Przeworsku.

I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 21 kWp na terenie Prokuratury Rejonowej w Przeworsku przy ul. Studziańskiej 1B, 37-700 Przeworsk, dz. ewid. nr 1893/1, obr. nr 4 realizowana w ramach zadania pn. „MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ORAZ MAGAZYNU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W PRZEWORSKU”.
2. Energia elektryczna produkowana w instalacji PV będzie wykorzystywana na potrzeby własne obiektu, magazynowana w magazynie energii lub odsprzedawana do sprzedawcy energii elektrycznej.
3. Realizacja zamówienia obejmuje:
 - 1) dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 - 2) wykonanie prób, badań i konfigurację instalacji,
 - 3) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
 - 4) przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowej instrukcji obsługi i jej przekazaniem Zamawiającemu,
 - 5) wykonanie rozruchu instalacji fotowoltaicznej,
 - 6) konfigurację aplikacji monitorującej.
4. W skład powyższej instalacji fotowoltaicznej powinny wchodzić następujące komponenty:
 - 1) zestaw modułów fotowoltaicznych,
 - 2) trójfazowy inwerter fotowoltaiczny (falownik),
 - 3) magazyn energii,
 - 4) konstrukcja montażowa do instalacji naziemnej,
 - 5) zestawy okablowania i rozdzielnie elektryczne DC i AC,
 - 6) ograniczniki przepięć po stronie DC i AC,
 - 7) miernik energii,
 - 8) wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe,
 - 9) wyłącznik PPOŻ - przeciwpożarowy wyłącznik prądu DC (PWP),
 - 10) system monitoringu pracy instalacji wraz z podłączeniem do wewnętrznej sieci komputerowej Zamawiającego lub bezpośrednio do sieci Internet.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem dostarczenie na własny koszt i ryzyko kompletnego zestawu instalacji fotowoltaicznych, ich instalację wraz z uruchomieniem

zainstalowanych urządzeń, sprawdzeniem ich poprawnego działania i nadanie im właściwej konfiguracji oraz dokonanie przeszkolenia Zamawiającego jako użytkownika.

6. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej.
7. Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fabrycznych i prawnych, posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, muszą być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane CE lub znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.
8. Oferta powinna być zgodna z niniejszym OPZ. Wykonawca ujmie w swoim zakresie również te roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione w opisie zamówienia, lecz są ważne i niezbędne dla poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania instalacji, jak również dla spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania.

II. Wymagania ogólne

Zamówienie należy wykonać zgodnie z:

- 1) wymaganiami technicznymi i eksploatacyjnymi, jakie muszą spełniać instalacje. Zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) przyłączane instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
 - a) bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz współpracujących z tą siecią urządzeń i instalacji;
 - b) zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci;
 - c) zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu energii;
 - d) dotrzymanie w miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji i sieci parametrów jakościowych energii;
 - e) spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska;
- 2) wymogami określonymi w odrębnych przepisach, w szczególności przepisach prawa budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie przeciwpożarowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;
- 3) warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez Operatora sieci (jeśli są wymagane);
- 4) niniejszym OPZ oraz warunkami opisanymi w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III. Wymagania dla instalacji fotowoltaicznej

1. Instalacja fotowoltaiczna ma być wybudowana w systemie on-grid.

2. Do połączeń instalacji fotowoltaicznej stosować kable i przewody odporne na promieniowanie UV z żyłami miedzianymi, ograniczające straty przesyłowe.
3. Przewody elektryczne stosowane do budowy instalacji fotowoltaicznej muszą posiadać stosowne certyfikaty i dokumenty potwierdzające ich zgodność z wymaganiami przepisów i aktualnych norm technicznych. Przewody do systemu DC instalacji fotowoltaicznej muszą być dedykowane do pracy przy prądzie stałym oraz odporne na działanie warunków atmosferycznych, w szczególności na promieniowanie słoneczne oraz promieniowanie UV, potwierdzone certyfikatem. Przewody należy prowadzić w korytach kablowych atestowanych, dodatkowo zabezpieczających przed warunkami atmosferycznymi, promieniowaniem UV, uszkodzeniami mechanicznymi, ingerencją osób postronnych itp.

IV. Wymagania dla paneli fotowoltaicznych w instalacji fotowoltaicznej

1. Panele PV powinny posiadać datę produkcji nie wcześniejszą niż 01.2025 r. oraz pochodzić od jednego producenta.
2. Instalacja powinna być wyposażona w układ ograniczający napięcie DC z modułów fotowoltaicznych do wartości bezpiecznej w przypadku wystąpienia awarii i/lub pożaru lub wyłączenia zasilania po stronie AC i wykonana w oparciu o urządzenia umożliwiające ograniczenie napięcia DC, niezwłocznie po zaniku napięcia sieciowego wskutek awarii, zadziałania wyłącznika głównego lub przeciwpożarowego. Wszelkie przyjęte rozwiązania oraz prace związane z wykonawstwem zostaną przeprowadzone w sposób zapewniający bezpieczne i efektywne funkcjonowanie systemu fotowoltaicznego.
3. Panele powinny być odporne na warunki atmosferyczne i wolne od korozji. Panele fotowoltaiczne powinny zapewnić optymalne uzyski energetyczne przy wszystkich warunkach pogodowych, zarówno w warunkach słabego światła i przy wysokiej temperaturze otoczenia, a ich wartość powinna być określona dla warunków wg STC (Standard Test Conditions – standardowe warunki testowe).
4. Zakres temperatury pracy ogniw panelu winien mieścić się w zakresie -40°C do $+85^{\circ}\text{C}$. Zalecane jest zastosowanie ogniw połówkowych.
5. Urządzenia oraz materiały dobrane w dokumentacji projektowej i używane podczas budowy instalacji fotowoltaicznej powinny:
 - 1) być fabrycznie nowe (nie dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń używanych lub po regeneracji);
 - 2) posiadać aprobaty techniczne, atesty oraz certyfikaty i dokumenty potwierdzające zgodność z przepisami prawa krajowego oraz aktualnymi normami określającymi wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych;
 - 3) panele fotowoltaiczne powinny współpracować z optymalizatorami mocy dla zapewnienia większego uzysku z instalacji - w przypadku konieczności użycia optymalizatorów;
 - 4) dobrane panele fotowoltaiczne muszą być objęte co najmniej:
 - a) 15-letnią gwarancją produktu;
 - b) 30-letnią gwarancją na liniową pracę instalacji;

- 5) panele fotowoltaiczne muszą posiadać certyfikat w zakresie zgodności z normą PNEN 61215 lub 61646 i w szczególności posiadać następujące cechy:
- a) monokrystaliczne;
 - b) system wyłączania modułów chroniący przed porażeniem i pożarem;
 - c) dodatnia tolerancja mocy minimum +5W;
 - d) moc pojedynczego modułu wg STC minimum 435 W;
 - e) złącze MC4;
 - f) grubość ramki panelu minimum 30 mm;
 - g) temperaturowy współczynnik mocy maksymalnej - 0,30 %/°C;
 - h) dwustronne (bifacial);
 - i) odporność modułu na nacisk/ssanie nie mniej niż 5400/2400 Pa;
 - j) maksymalne napięcie pracy 1500 VDC;
 - k) gwarancja mocy – sprawność paneli minimum 87,4% po 30 latach;
 - l) sprawność modułu minimum 21,8%;
 - m) certyfikat CE.

V. Wymagania dla inwertera

1. Dobór inwertera (falownika) do instalacji musi wynikać z następujących założeń:
 - 1) uzyskania instalacji trójfazowej;
 - 2) falownik hybrydowy umożliwiający podłączenie po stronie DC magazynu energii;
 - 3) zastosowania rozwiązań o dużej sprawności (wydajność MPPT powyżej 99,6%);
 - 4) minimalny zakres temperatury pracy: -25 do +60°C;
 - 5) zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją;
 - 6) funkcji wykrywania łuku elektrycznego;
 - 7) posiadania certyfikatów i deklaracji zgodności z dyrektywami unijnymi oraz zgodności z normami i standardami sieci, które obowiązują w Polsce.
2. Inwerter (falownik) powinien być wyposażony w układ wentylacji i układ bezpieczeństwa wymagany w stanie pracy on-grid, w celu wyłączenia go w przypadku zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej.
3. Dobrany inwerter (falownik) musi być objęty co najmniej 5-letnią gwarancją produktu.
4. Inwerter musi posiadać następujące cechy:

WEJŚCIE:

 - maksymalna rekomendowana moc DC: minimum 21 kWp;
 - maksymalne napięcie DC: minimum 1000 V;

WYJŚCIE:

 - nominalna moc AC: 20 kW;
 - maksymalna moc pozorna AC: minimum 22 kVA;
 - częstotliwość: 50/60 Hz;
 - całkowite zniekształcenie harmoniczne: < 3%;

WYDAJNOŚĆ:

 - wydajność MPPT: minimum 99,80%;
 - wydajność Europejska: minimum 97,70%;

ZABEZPIECZENIA

- zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją prądu stałego: Tak;
- zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora: Tak;
- zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy: Tak;
- monitorowanie izolacji: Tak;
- monitoring prądu upływu (prądu resztkowego): Tak;
- zabezpieczenie przeciwzwarceniowe AC: Tak ;
- zabezpieczenie nadprądowe AC: Tak;
- ochrona przeciwprzepięciowa: TYP II (DC) / TYP II (AC);
- wbudowany wyłącznik DC: Tak;

STANDARDY:

- zgodność z przepisami:
 - Dyrektywa 2014/35/EU LVD
 - Dyrektywa 2014/30/EU EMC
 - Dyrektywa 2014/53/UE Urządzeń radiowych (RED)
 - Dyrektywa 2011/65/EU, (EU)
 - 2015/863 RoHSDANE
 - EN IEC 61000-6-1:2019
 - EN 61000-6 3 :2007+A1:2011
 - EN IEC 61000-3-2:2019
 - EN 61000-3-11:2001
 - EN 61000-6-12:2011
 - EN 61000-3-3:2013+A1:2019
 - EN 61000-6-2:2005
 - EN 301 489-1 V2.2.3
 - EN 301 489-17 V3.2.4

OGÓLNE:

- chłodzenie: Wymuszona konwekcja (wentylatory);
- stopień ochrony: min. IP65;
- typ: beztransformatorowy;
- zakres temperatury pracy (min.): -25°C +60°C;
- wilgotność: 5-95% (bez kondensacji);
- moduł komunikacyjny: WiFi (standard), GPRS (opcjonalnie).

VI. Wymagania dla ochrony odgromowej i przepięciowej

Ochronę przed impulsami wyindukowanymi oraz spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi należy wykonać stosując ochronniki przepięciowe zarówno po stronie AC jak i DC.

VII. Wymagania dotyczące monitoringu on-line pracy instalacji

1. System monitorowania powinien zapewniać dostęp poprzez aplikację komputerową i/lub mobilną, w których gromadzone będą informacje dotyczące stanu i pracy instalacji fotowoltaicznej.

2. System musi umożliwiać dostęp do podstawowych informacji o instalacji m.in. uzysk dzienny, miesięczny, roczny energii elektrycznej, aktualnie generowaną moc instalacji, parametry urządzeń, parametry falowników, raport o stanie urządzeń itp.
3. System monitorowania instalacji PV może być zrealizowany poprzez urządzenia wbudowane w falowniki fotowoltaiczne i portal udostępniany przez producenta falowników lub z wykorzystaniem dodatkowego urządzenia monitorującego parametry pracy.
4. Zamawiający oczekuje bezpłatnego dostępu do monitoringu on-line instalacji fotowoltaicznej.
5. System monitoringu musi zapewniać generowanie raportów z uzysków energii co najmniej w okresie miesiąca.

VIII. Wymagania dla magazynu energii

1. Praca w systemie hybrydowym – falownik musi być kompatybilny z baterią.
2. Modułowa i zintegrowana konstrukcja dla łatwego transportu i instalacji.
3. Elastyczna pojemność akumulatorów, możliwość rozbudowy.
4. Magazyn energii musi posiadać następujące cechy:
 - Typ baterii: LFP;
 - Całkowita energia baterii (kWh): 10.24;
 - Energia użytkowa (kW): 9.5;
 - Moc znamionowa (kW): 5;
 - Napięcie znamionowe (V): 400;
 - Stopień ochrony: IP65;
 - Zakres temperatury otoczenia: -10°C +50°C;
 - Komunikacja: CAN;
 - Certyfikaty UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, itp.

IX. Wymagania dotyczące konstrukcji montażowej

Dostawa i montaż konstrukcji nośnej ze stali ocynkowanej ogniowo, zapewniającej stabilne i trwałe mocowanie paneli fotowoltaicznych na gruncie. Konstrukcja umożliwia optymalne ustawienie paneli pod kątem zapewniającym maksymalną efektywność produkcji energii. Elementy konstrukcji odporne na korozję i działanie czynników atmosferycznych. Kompletny system wsporczy powinien umożliwić zamocowanie paneli dwustronnych (Bifacial), które wykorzystują odbite od gruntu promienie słoneczne. Konstrukcja powinna być objęta 10 letnim okresem gwarancyjnym, wszystkie elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej. Możliwość stosowania konstrukcji w strefach wiatrowych i śniegowych zgodnie z normami: PN-EN 1991-1-3 i PN-EN 1991-1-4.

X. Wymagania dotyczące prac ziemnych i przygotowania terenu pod instalację PV

Wykonanie niezbędnych prac ziemnych obejmujących wyrównanie terenu, przygotowanie fundamentów pod konstrukcję montażową oraz odprowadzenie wody opadowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

1. Wytyczenie terenu i oznaczenie miejsc montażu konstrukcji:
 - dokładne wyznaczenie lokalizacji paneli zgodnie z projektem technicznym;
 - oznaczenie osi konstrukcji oraz punktów montażowych.
2. Prace ziemne:
 - wyrównanie terenu w miejscach pod montaż konstrukcji nośnej;
 - usunięcie roślinności, chwastów, kamieni oraz innych przeszkód;
 - wykonanie ewentualnych nasypów lub niwelacji terenu w celu uzyskania stabilnej powierzchni.
3. Wykopy pod fundamenty:
 - wykonanie wykopów pod fundamenty zgodnie z dokumentacją techniczną (głębokość i szerokość dostosowana do wymagań konstrukcyjnych i warunków gruntowych);
 - w przypadku gruntów o niskiej nośności – przygotowanie podłoża lub zastosowanie specjalnych fundamentów (np. fundamenty betonowe, śruby gruntowe).
5. Wykonanie fundamentów:
 - wylanie fundamentów betonowych lub montaż prefabrykowanych elementów zgodnie z projektem;
 - zapewnienie stabilności i poziomu fundamentów dla prawidłowego montażu konstrukcji.
6. Wykonanie obrzeży dla żwiru pod rzędami paneli:
 - obrzeża powinny być dobrze osadzone w podłożu (np. na betonowym fundamencie lub w zagłębieniu z zagęszczonym piaskiem) dla zapewnienia stabilności;
 - należy zapewnić odpowiednią wysokość obrzeża, aby zapobiec wysypywaniu się żwiru poza wyznaczone miejsce (minimum 5-7 cm ponad poziom żwiru);
 - należy zastosować geowłókninę pod żwirem, która zapobiega mieszaniu się podłoża ze żwirem i ogranicza wzrost chwastów.
7. Zabezpieczenie terenu i odprowadzenie wód opadowych:
 - przygotowanie systemu odwodnienia, aby zapobiec zaleganiu wody wokół fundamentów i paneli;
 - ewentualne wykonanie rowów odwadniających lub drenażu.
8. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac:
 - usunięcie odpadów budowlanych i ziemnych;
 - przywrócenie estetyki terenu, w miarę możliwości minimalizacja ingerencji w otoczenie.

3035-7.262.2.2025

Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii elektrycznej w budynku Prokuratury Rejonowej w Przeworsku”.

dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

.....

data i podpis Wykonawcy

**Oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania**

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7,8,10 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. z dnia 30 sierpnia 2024 r.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii elektrycznej w budynku Prokuratury Rejonowej w Przeworsku”.

.....
data i podpis Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH - WYKONYWANYCH USŁUG

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość kosztorysu	Data wykonania	Odbiorca usług

.....
data i podpis Wykonawcy

UMOWA nr

W dniu r. w Przemysłu pomiędzy:

Prokuraturą Okręgową w Przemysłu
37-700 Przemysł, ul. Walerego Waygarta 8 NIP 7951054418 REGON 650152650,
którą reprezentuje - Prokurator Okręgowy
zwany dalej „Zamawiającym”,

a

.....
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak 3035-7.262.2.2025 i wyboru najkorzystniejszej oferty – została zwarta umowa o następującej treści:

§ 1. Oświadczenia stron

Wykonawca oświadcza, że:

1. osoby, które będą wykonywać umowę w jego imieniu posiadają doświadczenie, kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe pozwalające na jej należyte i zgodne z prawem wykonanie,
2. osoby delegowane do wykonywania robót są niekarane.

§ 2. Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii elektrycznej w budynku Prokuratury Rejonowej w Przeworsku”.

1. Wykonawca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z miejscem, dla którego będzie realizowane przedmiotowe zadanie i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń czy uwag.
2. Przedmiot zamówienia winien zostać zrealizowany zgodnie opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytycznymi i wszelkimi zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zadania.
3. Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez wykonawcę wraz z załącznikami, w zakresie zgodnym z treścią niniejszej umowy.

§ 3. Termin wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania kompletnej instalacji w ramach realizacji przedmiotowego zadania w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż 17 października 2025 r.

§ 4. Wykonanie umowy i zobowiązania wykonawcy

1. Przedmiotowy zakres prac zostanie wykonany przez wykonawcę z zachowaniem szczególnej staranności wymaganej od profesjonalisty.
2. Zakres prac zostanie wykonany przy użyciu materiałów dostarczonych przez wykonawcę. Dostarczone w ramach umowy materiały powinny być nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, niefabrykowane, fabrycznie nowe.
3. Materiały, o których mowa w ust. 2 tego paragrafu powinni odpowiadać, co do jakości wymagom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie, określonym w:
 - a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14),
 - b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05),
 - c) ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2023.215 t.j. z dnia 2023.02.01)oraz spełniać wymogi specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
4. Na każde żądanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest okazać certyfikat zgodności, świadectwo dopuszczenia do obrotu zgodnie z Polską Normą przenoszącą normy zharmonizowane lub europejskich aprobat technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych mających zastosowanie lub zastosowanych materiałów.
5. Na terenie prowadzenia robót wykonawca zobowiązany jest zachowywać czystość i porządek. Sukcesywnie, w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz po ich zakończeniu, miejsce prowadzenia robót powinno zostać uporządkowane, w szczególności, wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko, wywieźć śmieci, odpady materiałowe i inne pozostałości po robotach oraz dokonać utylizacji tych odpadów, co do których obowiązek taki wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 2023.08.10).
6. W czasie wykonania umowy zamawiający zapewni wykonawcy możliwość dostępu do pomieszczeń, w których mają być prowadzone roboty. Możliwość dostępu do pomieszczeń, w których mają być prowadzone roboty i prowadzenie tych robót po godzinach urzędowania zamawiającego, możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą zamawiającego. Przed udzieleniem zgody, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu wykazu osób, które wykonywać będą umowę w jego imieniu wraz ze wskazaniem tych osób, które będą umowę wykonywały po godzinach pracy prokuratury.
7. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia miejsca wykonywania robót oraz prowadzenia ich z zachowaniem przepisów prawa, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

- w szczególności obowiązkiem wykonawcy jest należyte zabezpieczenie instalacji, materiałów w miejscu prowadzenia robót oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.
8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty muszą być prowadzone w taki sposób, by nie zakłócać normalnej działalności zamawiającego. W związku z tym, wykonawca zobowiązuje się tak planować i organizować roboty, by nie wpływało to w sposób niekorzystny na pracę zamawiającego i jego interesantów.
 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec zamawiającego oraz osób trzecich, za szkody powstałe podczas lub przy okazji wykonywania robót budowlanych.
 10. Zamawiający udostępni wykonawcy na jego wniosek pomieszczenie socjalne dla jego potrzeb związanych z wykonaniem umowy oraz wskaże miejsce do składowania materiałów niezbędnych dla wykonania umowy.
 11. Dla potrzeb wykonania umowy zamawiający zapewni wykonawcy dostęp do energii elektrycznej i bieżącej wody.
 12. Roboty uważa się za wykonane z chwilą podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. W sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 6, tj. gdy podczas odbioru stwierdzono wady nadające się do usunięcia, roboty uważa się za wykonane z chwilą usunięcia wad, co potwierdza się w protokole odbioru.

§ 5. Odbiory

1. W ramach umowy będą być dokonywane odbiory robót ulegających zakryciu, robót zanikających oraz odbiór końcowy.
2. Po wykonaniu robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, wykonawca zawiadamia o tym zamawiającego w formie pisemnej. Z odbiorów robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, sporządza się protokół. Przystąpienie przez zamawiającego do odbioru robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających powinno nastąpić w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania przez wykonawcę. Ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
3. Po wykonanym montażu wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym zamawiającego w formie pisemnej i zgłosić swoją gotowość do odbioru końcowego.
4. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru końcowego nie później w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej gotowości przez wykonawcę w formie pisemnej. Z czynności odbioru końcowego robót sporządza się protokół końcowego odbioru robót.
5. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest przedłożenie przez wykonawcę w formie papierowej dokumentacji powykonawczej robót, dokumentacji dotyczącej wykorzystanych materiałów, protokołów wykonanych sprawdzeń, pomiarów, dokumentów gwarancji udzielonych przez producentów materiałów użytych do wykonania umowy, wszelkich certyfikatów, deklaracji, zezwoleń i dopuszczeń wymaganych przez prawo dla prawidłowego korzystania z dostarczonych materiałów. Wszelkie czynności związane z uzyskaniem dokumentów, wykonuje wykonawca na własny koszt.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad, które nadają się do usunięcia zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 5 dni od dnia podpisania protokołu, w którym stwierdzono wady, chyba że strony ustalą inny termin usunięcia w tym protokole. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o usunięciu wad oraz zgłosi gotowość do odbioru nie

przyjętych poprzednio wadliwych robót. Usunięcie wad przez wykonawcę, zamawiający potwierdzi w protokole odbioru.

§ 6. Wynagrodzenie i płatności

1. Wynagrodzenie określone umową jest wynagrodzeniem ryczałtowym i odpowiada ofercie złożonej przez wykonawcę w postępowaniu o zamówienie publiczne, w ramach którego umowa jest zawierana.
2. Łączne wynagrodzenie za wykonanie umowy wyniesie brutto zł, w tym netto oraz zł podatku VAT według stawki %.
3. Wykonawca, po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót wystawi fakturę dla zamawiającego.
4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w chwili zawarcia umowy nie mógł przewidzieć kosztów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca oświadcza, że wszelkie wydatki, które zobowiązany będzie ponieść w celu należytego wykonania umowy skalkulował w wynagrodzeniu za wykonanie umowy, dlatego zrzeka się dochodzenia ich zwrotu od zamawiającego.
5. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wykonawcy nr, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przy czym zapłata wynagrodzenia będzie wstrzymana do czasu przedstawienia przez wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom tam, gdzie wykonanie robót lub innych czynności określonych umową zostanie podzleczone zgodnie z warunkami umowy. Wstrzymanie płatności w sytuacji, o której mowa powyżej nie oznacza, iż zamawiający pozostaje w opóźnieniu w płatności, wykonawca w takiej sytuacji nie ma uprawnienia do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.
6. Wynagrodzenie należne wykonawcy nie może być przedmiotem cesji bez uprzedniej zgody zamawiającego w formie pisemnej.

§ 7. Kary umowne

1. Niezależnie od faktu i wysokości poniesionej szkody, strony ustalają odpowiedzialność wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań określonych w umowie w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1) za zwłokę, w terminie ustalonym w umowie w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru w ustalonym w umowie lub przez strony terminie w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,
 - 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego w całości lub części z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia,
2. Łączna suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie może być wyższa niż 25% wynagrodzenia.
3. W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kary umownej, uprawniona strona wystawi notę obciążeniową i wezwie drugą stronę do jej zapłaty. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej przez stronę.

4. Kary umowne naliczone z przyczyn, które następnie stanowią uzasadnienie odstąpienia od umowy, podlegają zaliczeniu na poczet kary z tytułu odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy kary za nieterminowe wykonanie obowiązków wynikających z umowy lub za nienależyte wykonanie umowy naliczane będą do dnia odstąpienia od umowy.
5. Kara umowna ma charakter sankcyjno-dyscyplinujący i nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Strony odszkodowania w wyższej wysokości, na zasadach ogólnych.

§ 8 Gwarancja i rękojnia.

1. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec zamawiającego za wady, które mogłyby powstać podczas realizacji przedmiotowego zadania, w tym dostarczonych materiałów oraz urządzeń, zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony, a w szczególności odpowiada za wady powstałe wskutek niezgodności z obowiązującymi normami i przepisami techniczno- budowlanymi.
2. Gwarancja udzielona przez producenta urządzeń zastosowanych w instalacji wynosi miesięcy.
3. Zamawiający może wykonywać względem wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od przysługujących mu uprawnień z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów materiałów i urządzeń użytych do wykonania umowy.,
4. Wykonawca udziela zamawiającemu na wykonanie przedmiotowego zadania, użyte do ich wykonania materiały, rękojmi na okres miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.
5. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania wykonawcy o stwierdzonych wadach. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić nie później niż na 14 dni od dnia wykrycia wady. Zgłoszenie może nastąpić, faksem, e-mailem lub korespondencyjnie na adres:i powinno wskazywać rodzaj stwierdzonej wady.
6. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych wad w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, chyba że strony ustalą inny termin w formie pisemnej.
7. Jeżeli zgłoszenie wady z tytułu rękojmi wykonawcy następuje mailowo, odbywać się ono będzie na adres , w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
8. Jeżeli usunięcie wady we wskazanym w ust. 4 terminie nie będzie możliwe ze względu na jej charakter lub złożoność, wykonawca zawiadamia zamawiającego o tym w ciągu 48 godzin od zgłoszenia wady, w sposób przyjęty dla zgłoszenia wady z tytułu rękojmi, wskazując termin jej usunięcia. Termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji chyba, że strony na piśmie ustalą inny termin.
9. Usunięcie wady winno być każdorazowo potwierdzone przez zamawiającego w formie pisemnej.
10. W przypadku nieusunięcia wady przez wykonawcę w terminie zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy, ma prawo usunąć ją we własnym zakresie i obciążyć poniesionymi kosztami wykonawcę. Nie wyłącza to żądania zapłaty kar umownych za zwłokę.

§ 9. Odstąpienie od umowy

1. Niezależnie od możliwości odstąpienia od umowy na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części również wtedy, gdy:
 - 1) nastąpi rozwiązanie lub likwidacja wykonawcy,
 - 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,
 - 3) wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy w ustalonym terminie i pomimo wezwania zamawiającego w formie pisemnej do rozpoczęcia prac nie czyni tego, w wyznaczonym dodatkowo terminie,
 - 4) wykonawca przerwał wykonywanie umowy bez obiektywnej i niezależnej od siebie przyczyny oraz pomimo pisemnego wezwania zamawiającego do rozpoczęcia jej wykonywania, nie czyni tego, w wyznaczonym dodatkowo terminie,
 - 5) w każdym przypadku zwłoki w wykonaniu umowy dłuższej niż 30 dni, licząc od ustalonego w umowie terminu wykonania umowy.
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1,2 powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia powzięcia przez zamawiającego wiadomości o podstawie odstąpienia. Odstąpienie następuje z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
2. Prawo odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia z zachowaniem formy pisemnej.

§ 10. Korespondencja

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej, sporządzana będzie wyłącznie w języku polskim i powinna być kierowana na niżej podane adresy oraz numery:
 - 1) dla zamawiającego:
nazwa: Prokuratura Okręgowa w Przemyślu siedziba: ul. Walerego Waygarta 8,
37-700 Przemyśl e-mail: przetarg.poprz@prokuratura.gov.pl
 - 2) dla Wykonawcy:
nazwa:
siedziba:
telefon: e-mail:
2. Zmiana wskazanych powyżej danych teleadresowych może być dokonywana przez stronę, której zmiana dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej strony po jej zawiadomieniu w formie pisemnej. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy.

§ 11. Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, chyba, że z umowy wynika co innego.
2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, to jest spowodowanych w szczególności:
 - 1) zmianą stawki podatku od towarów i usług,

- 2) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
 - 3) siłą wyższą rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części.
W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są powiadomić o tym drugą stronę na piśmie i dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnień w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy zwartej z wybranym wykonawcą w stosunku do treści wybranej oferty w następujących przypadkach:
- a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku:
 - wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy – o okres opóźnienia lub wstrzymania prac ,
 - zmiany przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej, które powodują konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,,
 - nie otrzymania stosownych decyzji od organów publicznych, koniecznych do wykonania umowy,
 - b) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia w przypadku:
 - zmian technologicznych, w szczególności: konieczności realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych/technicznych , materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu
 - zmiany materiałów i urządzeń na materiały i urządzenia o lepszych parametrach technicznych
4. Na wniosek wykonawcy w trakcie prowadzenia robót mogą być wykonane roboty zamienne, tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub bardziej funkcjonalne od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy.
5. Na wniosek zamawiającego w trakcie prowadzenia prac mogą być wykonane roboty zamienne, jeżeli zamawiający uzna, iż zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej, a roboty zamienne nie spowodują zwiększenia wartości robót.
6. W przypadkach wskazanych w ust. 4 i 5 strony sporządzają protokół konieczności, podpisany przez strony.

§ 12. Przetwarzanie danych osobowych przedstawicieli stron

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do poinformowania wszystkich swoich pracowników, których dane są udostępniane drugiej stronie w celu realizacji umowy o udostępnieniu tych danych osobowych, a także zobowiązują się do udzielenia tym pracownikom wszelkich wymaganych przepisami prawa informacji przetwarzania danych osobowych przez drugą stronę wynikających z art. 13 lub 14 RODO.
2. Strony przekażą sobie wzajemnie wszelkie informacje, o których mowa w art. 13 lub 14 RODO w postaci klauzuli informacyjnej.
3. Strony zobowiązują się wykonać ciążący na nich obowiązek informacyjny względem osób, których dane dotyczą, najpóźniej w momencie pierwszego przekazania.
4. Strony zobowiązują się do rzetelnego wypełnienia ciążącego na nich obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO względem wszystkich swoich pracowników w imieniu drugiej strony.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Nieważność któregośkolwiek z postanowień umowy, w całości lub w części, nie wpływa na ważność pozostałych postanowień umowy. W takim wypadku strony zastąpią postanowienia nieważne postanowieniami ważnymi, które odpowiadają w największym możliwym stopniu ich woli.
3. Wszelkie spory powstałe w związku z umową lub jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla zamawiającego i jeden dla wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Klauzula informacyjna

W związku z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa informuje, że:

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa z siedzibą przy ul. Waygarta 8, 37-700 Przemyśl, tel. 166763700, e-mail: biuro.podawcze.poprz@prokuratura.gov.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Leszek Pleśniak, tel. 166763719 e-mail: poprz.iod@prokuratura.gov.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. 3035-7.262.2.2025.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024.1302 t.j. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
6. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto, dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów prawa.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 - 1) dostępu do treści swoich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15 RODO. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia – art. 75 Pzp;
 - 2) żądania sprostowania swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może:
 - a) skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp – art. 19 ust. 2 ustawy Pzp,
 - b) naruszać integralności protokołu oraz jego załączników – art. 76 ustawy Pzp;
 - 3) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 18 ust. 2 RODO, z tym że wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania – art. 19 ust. 3 ustawy Pzp;
 - 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo:
 - 1) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
 - 2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- 3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 – 3 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
10. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
11. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.