



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

HKN.903.235.2026
Radom, 2026-03-18

Na terenie gminy Zakrzew zlokalizowane są 3 wodociągi publiczne nadzorowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.

Do w/w wodociągów należą wodociągi publiczne w:

- Zakrzewie,
- Dąbrówce Nagórnej
- oraz Jaszowicach.

Wszystkie wodociągi oparte są na ujęciach wód podziemnych. Uzdatnianie wody odbywa się poprzez napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie oraz okresową dezynfekcję. Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej przez wodociągi jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp. z o. o.

Dane o poszczególnych wodociągach przedstawiono w tabeli poniżej

Lp.	Nazwa wodociągu	Produkcja w m ³ /d	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Końcowa roczna ocena jakości wody
1.	Zakrzew	614	3445	przydatna
2.	Dąbrówka Nagórna	239	1564	przydatna
3.	Jaszowice	400	3064	przydatna

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wodę pochodzącą z w/w wodociągów badano w ramach nadzoru sanitarnego oraz prowadzonej kontroli wewnętrznej pod względem parametrów fizyko – chemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W odniesieniu do wodociągu publicznego w Zakrzewie, Dąbrówce Nagórnej, Jaszowicach gm. Zakrzew Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ponadto w 2025 r. ludność zamieszkała w miejscowościach:

- Bielicha
- Cerekiew
- Milejowice (część)
- Mleczków (część)
- Wacyn
- Zątopolice (część)
- Zdziechów (część)
- Janiszew (część)

zaopatrywana była w wodę przydatną do spożycia z wodociągu miejskiego w Radomiu. Z w/w wodociągu korzystało 4096 osób.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D | 26-601 Radom
+48 345 15 89
adres e-mail: sekretariat.psse.radom@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-13616-27942-VBUVD-19

W 2025 r. zarejestrowano 1 zgłoszenie interwencyjne od konsumenta dot. złej jakości wody na terenie gminy. Na podstawie analizy posiadanych wyników badań wody PPIS w Radomiu nie potwierdził występowania przekroczeń mikrobiologicznych. Interwencja nie została potwierdzona.

Ponadto na terenie gminy Zakrzew zlokalizowane jest 1 indywidualne ujęcie wody zaopatrujące obszar Zakładu Masarskiego Krawczyk ul. Przemysłowa 7 w Mleczkowie zarządzanego przez Zakład Masarski Krawczyk Sp. z o. o. Sp. k. ul. Przemysłowa 7 Mleczków, 26-652 Zakrzew. Wodociąg nadzorowany jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.

Wodociąg Zakładu Masarskiego Krawczyk oparty jest na ujęciu wód podziemnych. Uzdatnianie wody odbywa się poprzez odżelazianie, odmanganianie oraz stałą dezynfekcję. W/w wodociąg zlokalizowany przy ul. Przemysłowej 7 w miejscowości Mleczków gm. Zakrzew zaopatruje w wodę obszar Zakładu Masarskiego Krawczyk – podmiot działający na rynku spożywczym, do celów technologicznych, produkcyjnych oraz socjalno-bytowych pracowników.

Dane dot. wodociągu przedstawiono w tabeli poniżej

Lp.	Nazwa wodociągu	Produkcja w m ³ /d	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Końcowa roczna ocena jakości wody
1.	ZM Krawczyk	45	0	przydatna

W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. wodę pochodzącą z w/w wodociągu badano w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej. Częstotliwość pobierania próbek wody i zakres badań były zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). W odniesieniu do wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego Zakład Masarski Krawczyk ul. Przemysłowa 7 Mleczków, 26-652 Zakrzew, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził obecność bakterii grupy coli. W związku z powyższym wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi. Zarządzający wodociągiem prowadził działania naprawcze polegające na dezynfekcji sieci wodociągowej. Podjęte działania wyeliminowały przekroczenie mikrobiologiczne wody co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. Po otrzymaniu pozytywnych wyników Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu wydał stosowny komunikat i okresową ocenę o przydatności wody do spożycia.

Wystąpienie bakterii grupy coli może wywierać negatywny wpływ na zdrowie konsumentów. Spożycie wody zanieczyszczonej bakteriami z grupy coli może powodować dyskomfort żołądkowo-jelitowy. Należą one do organizmów wskaźnikowych zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Obecność bakterii grupy coli w wodzie oznacza, że procesy uzdatniania wody przebiegały nieprawidłowo lub doszło do wtórnego zanieczyszczenia wody.

Nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody.

Jolanta Wolszczak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Zakrzew
Zakrzew 51A 26 - 652 Zakrzew
2. a/a