Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny we Wrocławiu

HK.1410.186.2024.MPu
Wrocław, 4 listopada 2026

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

KOMUNIKAT Nr 2/2026 z 3 listopada 2026

w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu PPO Siechnice, gm. Siechnice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu informuje, iż w badanej próbce kontrolnej wody uzdatnionej pobranej w dniu 24 września 2026 r. z wodociągu PPO Siechnice w zakresie oznaczonej wartości stężenia metabolitu o nazwie chloridazon-desfenyl uzyskano wartość 0,170 µg/l. Oznaczony poziom stężenia chloridazonu – desfenylu substancjibędącej metabolitem pestycydu o nazwie chloridazon – nie przekroczył wartości 0,300 µg/l określonej w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia 4 października 2024 r. Nr 6229/24 udzielającej zgody na odstępstwo od maksymalnych dopuszczalnych stężeń chloridazonu-desfenylu.
Stężenie chloridazonu – substancji macierzystej metabolitu chloridazon-desfenyl - w badanej próbce uzyskało wartość poniżej 0,050 µg/l. Na podstawie oznaczonych w warunkach laboratoryjnych wartości stężeń pestycydu chloridazonu, nie stwierdzono występowania tego pestycydu w wodzie przeznaczonej do spożycia.
Uniwersytet Jagielloński–Collegium Medicum, Zakład Bromatologii, Pracownia Biopierwiastków w Krakowie wydał opinię dotyczącą wpływu na zdrowie ludzi wartości stężeń metabolitu stwierdzonych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej przez wodociąg PPO Siechnice w gm. Siechnice.

W związku z powyższym:

1. Wartości stężeń metabolitu chloridazon-desfenyl w wodzie z wodociągu PPO Siechnice nie stwarzają zagrożenia dla ludzi.
2. Możliwe jest kontynuowanie zaopatrzenia w wodę wodociągową do czasu zakończenia działań naprawczych.
3. Nie ma potrzeby wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu wody z wodociągu PPO Siechnice w stosunku do żadnej z grup korzystających z tej wody, w tym również niemowląt i małych dzieci, zarówno do celów spożywczych, higienicznych i sanitarnych.
4. Woda może być wykorzystywana przez zakłady produkcji żywności oraz przychodnie lekarskie.
5. Woda nie stwarza zagrożenia dla zdrowia dzieci korzystających z wody w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
ul. Kleczkowska 20 | 50-227 Wrocław
+48 71 329 58 43
psse.wroclaw@sanepid.gov.pl
AE:PL-36627-27966-RIAEJ-15

Bieżących informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej konsumentom na terenie powiatu wrocławskiego udzielają pracownicy Oddziału Higieny Komunalnej PSSE Wrocław tel. 71 329-58-43 wew. 349.
Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu umieszczane są na stronie internetowej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/psse-wroclaw/komunikaty
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu dotyczący jakości wody dostarczanej odbiorcom z wodociągu PPO Siechnice obowiązuje na czas określony w decyzji (do dnia 04.10.2027 r.).
Aktualizacja komunikatu nastąpi w przypadku wystąpienia przekroczeń poza zakresem określonym w decyzji.

Wioletta Teresa Pałka w zastępstwie za Agnieszka Szulc
Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu

/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/