

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

N.HŚ.5211.13.10.2026

Toruń, dnia 23 września 2026 r.

KOMUNIKAT Nr 25
o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy obiektu: budynek przy ul. Parkowej 1 w Przysieku, gm. Zławieś Wielka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w budynku przy ul. Parkowej 1 w Przysieku, gm. Zławieś Wielka – zaopatrywanej przez Wodociąg Przysiek, gm. Zławieś Wielka, powiat toruński – wykazały obecność w wodzie przekroczenia parametru bakterii grupy coli w liczbie od 8 jtk do 18 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0 jtk/100 ml.

WODA NADAJE SIĘ TYLKO DO SPŁUKIWANIA TOALET



Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. jako zarządzający budynkiem został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań oraz zapewnienia zastępczego źródła wody.

W przypadku prowadzenia dezynfekcji może nastąpić zmiana zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z upoważnienia

Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Toruniu

Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu

Katarzyna KAPŁANOWSKA

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń
+48 56 622 50 29, 56 622 33 12, 56 658 62 41
adres e-mail: sekretariat.psse.torun@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-50502-46923-WVAAT-27