

Siedlce, dn. 19.08.2025 r.

Znak: B.270.47.2025

Pytania i wyjaśnienia do IWZ**oraz zmiana IWZ**

Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem VIII. ppkt. 3. IWZ Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści IWZ postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, których wartość jest niższa od kwoty, powodującej obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych pt. „**Dostawa georusztu wielokształtnego**”.

W dniu 19.08.2025 r. do Zespołu Składcic Lasów Państwowych w Siedlcach wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1: w nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu nr B.270.47.2025 na dostawę georusztu proszę o sprecyzowanie o jaki produkt Państwu chodzi.

Treść zapytania wskazuje na georuszt wieloosiowy Tensar NX750. Z kolei podana w IWZ specyfikacja odnosi się do georusztu o oczkach kwadratowych Polgrid BX 40/40. W załączeniu przesyłam parametry obu materiałów. Proszę o sprecyzowanie, który materiał należy wycenić, gdyż różnica w cenie obu produktów jest diametralna.

Odpowiedź na pytanie nr 1: W związku z otrzymanym zapytaniem Zamawiający informuje, że w załączeniu do niniejszej informacji publikuje doprecyzowany, obowiązujący opis przedmiotu zamówienia.

Pkt. III IWZ Opis przedmiotu zamówienia ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:**III. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa georusztu wielokształtnego o sztywnych węzłach o sztywności radialnej 220KN/m **w ilości 7500m²** wraz z transportem na teren leśnictwa Zabłocie Nadleśnictwo Chotyłów- okolice miejscowości Kodeń w powiecie bialskim oraz rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia georusztu wielokształtnego o zróżnicowanej geometrii oczek, wyprodukowanego z wielowarstwowego kompozytowego pasma polimeru, który w procesie produkcji jest perforowany i rozciągany w podwyższonej temperaturze. Węzły i żebra georusztu powinny stanowić integralną całość – Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów przeplatanych, zgrzewanych, spawanych. Grubość węzła minimum 3,5 mm.

Zamawiający wymaga, aby w celu uzyskania optymalnego efektu zazębienia ziaren kruszywa o różnym kształcie i różnej wielkości, georuszt posiadał zróżnicowany kształt i wielkość oczek. Georuszt powinien posiadać co najmniej trzy różne rodzaje oczek,

różniące się kształtem (oczka w kształcie trójkąta, trapezu i sześciokąta). Dodatkowo w celu umożliwienia uzyskania zazębienia ziaren nieforemnych określony procent oczek georusztu powinien mieć kształt wydłużony.

Georuszt kompozytowy powinien składać się z minimum trzech warstw. Wewnętrzna warstwa georusztu powinna charakteryzować się dużą sztywnością, natomiast zewnętrzne warstwy powinny cechować się elastycznością, dzięki której możliwe jest uzyskanie wyższej przyczepności ziaren kruszywa.

Georuszt powinien posiadać dokument oceny technicznej potwierdzający możliwość jego zastosowania w funkcji stabilizacyjnej. Wyrób dostarczony na budowę powinien posiadać oznakowanie CE. Wykonawca dostarczy dokument oceny technicznej na każde wezwanie Zamawiającego, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

2. Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia realizacji umowy o 10 %, czyli umowa może zostać zrealizowana w co najmniej 90%, co nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w 1 lub 2 dostawach, w zależności od bieżących potrzeb i wymagań. Wykonawca zobowiązany jest dostosować termin dostaw do wskazań Zamawiającego, zapewniając elastyczność i terminowość realizacji.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

19520000-7 – Produkty z tworzyw sztucznych

Wykonawcy w złożonych ofertach zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany IWZ. Ponadto Zamawiający informuje, iż termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora ZSLP
w Siedlcach