



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

NHK.9022.10.2026

Pyrzyce, 17.02.2026 r.

KOMUNIKAT Nr 3/2026

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej z wodociągu w Lubiatowie, gm. Przelewice
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Lubiatowo i Ukiernica**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach dopuścił warunkowo do spożycia wodę produkowaną przez wodociąg w Lubiatowie o podwyższonej twardości, wyznaczając jednocześnie termin realizacji obowiązku podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody w zakresie poziomu twardości do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), do dnia 31.03.2026 r.

W czasie realizacji obowiązku poziom twardości nie może przekraczać 600 mg/l.

Spożywanie wody o stwierdzonej i warunkowo dopuszczonej ponadnormatywnej twardości nie stanowi zagrożenia dla osób z niej korzystających.

Twardość wody jest skutkiem obecności szeregu różnych rozpuszczonych w niej jonów metali wielowartościowych, zwłaszcza kationów magnezu i wapnia. Twardość to tradycyjna miara zdolności wody do reagowania z mydłem (woda twarda do wytworzenia piany wymaga zauważalnie więcej mydła).

Istotnym problemem związanym z wysoką twardością wody jest jej niekorzystny wpływ na ocenę organoleptyczną wody i przygotowywanych z jej dodatkiem posiłków. Tworzenie się osadów na powierzchni przygotowywanych napojów oraz utrata aromatycznych właściwości przygotowywanych na jej bazie potraw.

Twarda woda nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, może być jednak istotna ze względów ekonomicznych (zwiększenie ilości detergentów, wytrącanie się osadu kotłowego w instalacji wodnej i urządzeniach wykorzystujących wodę).

Ostatnie badania próbki wody pobranej, w punkcie zgodności na sieci wodociągowej, w dniu 19.01.2026 r. wykazały w zakresie zbadanych parametrów (bakterie grupy coli, E. coli, ogólna liczba mikroorganizmów 22 °C, enterokoki kałowe, mętność, barwa, zapach, smak, przewodność elektryczna właściwa, pH, jon amonowy, azotyny) zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badanie próbki wody pobranej w dniu 10.02.2026 r. w punkcie zgodności na sieci wodociągowej wykazało twardość na poziomie 452 mg/l, czyli nieprzekraczającym wartości parametrycznej (500 mg/l) oraz wartości maksymalnej określonej w decyzji.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Iga Sindrewicz

PPIS w Pyrzycach

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach
ul. Młodych Techników 5a | 74-200 Pyrzyce
+48 915703428
adres e-mail: psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-37389-50429-WIUTD-22