



Puck, dnia 7 marca 2025 r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku**

HK.9022.143.2025.WBi.1

**Ocena obszarowa dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla
obszaru Gminy i Miasta Władysławowa za 2024 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w związku z § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) stwierdza co następuje:

Na terenie Gminy i Miasta Władysławowa funkcjonują 3 wodociągi:

1. Władysławowo – Jurata: wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę zasila następujące miejscowości: Władysławowo, Chłapowo, Chałupy, Kuźnicę, Juratę, Jastarnię, Łebcz, Mieroszyno, Strzelno, Kaczyniec, Czarny Młyn, Swarzewo i Gniezdzewo – produkując średnio ok. 5 339 m³ wody na dobę dla ok. 20 621 odbiorców, w tym na terenie gminy i miasta Władysławowo ok. 10 570 osób, w gminie Jastarnia 3 422 osób, a w gminie Puck ok. 6 629 osób.
2. Jastrzębia Góra – wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę zasila miejscowości – Jastrzębią Górę, Karwie, Ostrowo, Tupadły, Rozewie, łącznie ok. 3 315 konsumentów produkując 1 904 m³ wody na dobę.
3. Władysławowo COS – wodociąg zakładowy na terenie ośrodka sportowego, produkcja 71 m³ wody na dobę.

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie, ul. Droga Chłapowska 21 realizuje zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zapewniając sprawną eksploatację wodociągów Władysławowo-Jurata i Jastrzębia Góra.

W obu wodociągach, w celu spełnienia standardów jakości, ujmowana woda jest uzdatniana poprzez poddanie procesom: wstępnego napowietrzania oraz dwustopniowej filtracji tj. odżelaziania i odmanganiania. W stacji uzdatniania wody w Jastrzębiej Górze stosuje się również końcową dezynfekcję wody za pomocą lampy UV.

W 2024 r. spółka MPWiK „EKOWIK” wykonała 51 badań jakości wody w ramach realizowanej kontroli wewnętrznej (27 badań wykonano w gminie miejsko-wiejskiej Władysławowo, 13 badań wykonanych w gminie Puck, 11 badań w gminie miejsko-wiejskiej Jastarnia) oraz 11 badań kontrolnych przeprowadził PPIS w Pucku. Badania te dotyczyły

wody surowej, uzdatnionej, podawanej do sieci oraz bezpośrednio czerpanej u konsumentów (w tzw. punktach zgodności) i wykonywane były w akredytowanych laboratoriach.

Zakres kontroli jakości wody obejmował następujące parametry, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294):

- parametry grupy A, tj.: *Escherichia coli*, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów inkubowanych w 22°C przez 72 h, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczna;
- parametry grupy B, tj.: enterokoki, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, Σ Trichloroeten i tetrachloroeten, Σ WWA, glin, jon amonu, chlorki, mangan, siarczany, sól, utlenialność, żelazo, epichlorohydryna, akryloamid, bromiany, pestycydów, Σ pestycydów, twardość, magnez

Biorąc pod uwagę wymagania określone dla poszczególnych parametrów w rozporządzeniu o jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w przypadku ich spełnienia stwierdza przydatność wody do spożycia, a w przypadku przekroczeń szacuje ryzyko zdrowotne konsumentów i określa warunkową przydatność lub brak przydatności wody do spożycia.

Pod względem standardów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych wszystkie badania przeprowadzone w 2024 r. w punktach zgodności w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Władysławowo-Jurata na terenie Gminy i Miasta Władysławowa wykazały prawidłową jakość wody. Wśród wykonanych badań w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jastrzębia Góra – zanotowano pojedyncze przekroczenia w jednej próbce wody: podwyższoną ilość ogólnej liczby mikroorganizmów inkubowanych w 22°C przez 72 h w ilości 210 jtk/1ml przy normie dopuszczającej do 200 jtk/1ml, mętności w ilości 1,6 NTU przy normie dopuszczającej do 1 NTU oraz podwyższoną ilość związków żelaza w ilości 396 µg/l przy normie dopuszczającej do 200 µg/l. Wykonane badania sprawdzające potwierdziły prawidłową jakość wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku nie znalazł więc podstaw do stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia ani też braku przydatności wody do spożycia.

Nikt z konsumentów nie zgłosił reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na omawianym obszarze ani innych negatywnych opinii dotyczących jakości wody.

Kontrolą objęto również ujęcia wody, stacje uzdatniania oraz tereny ochrony bezpośredniej ujęć. Stwierdzono, że bieżący stan sanitarno-techniczny omawianych obiektów w roku 2024 nie budził zastrzeżeń.

Oceniając więc jakość wody w 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w przypadku obu wodociągów zbiorowego zaopatrzenia, na terenie Gminy Miasta Władysławowo, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Podsumowując można stwierdzić, że 100 % konsumentów zaopatrywanych w wodę na terenie Gminy i Miasta Władysławowo otrzymuje wodę spełniającą wymagania sanitarne.

Eksploatację wodociągu zakładowego Władysławowo-COS prowadzi Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma we Władysławowie. Ujmowana woda poddawana jest uzdatnianiu poprzez napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie i zaopatruje w wodę budynki sportowe, noclegowe oraz urządzenia rekreacji wodnej w części basenowej ośrodka. Wśród prowadzonych badań w 2024 r. w jednej próbce wody wykryto obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml przy normie określającej 0 jtk/100 ml oraz ponadnormatywną ilość ogólnej liczby mikroorganizmów inkubowanych w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h w 1 ml w ilości >300 jtk/1ml przy normie dopuszczającej do 200 jtk/1ml. Wykonane badanie sprawdzające potwierdziły prawidłową jakość wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu zakładowym Władysławowo COS.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku
Piotr Madej

Otrzymują :

1. Burmistrz Władysławowa Pan Roman Kuźel, ul. Gen. Hallera 19,
84-120 Władysławowo
2. Starosta Pucki Pan Jarosław Białk, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck
3. a/a