Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Głogowie

Znak sprawy: HK.9020.2.14.2026.AM
Głogów, dnia: 6 listopada 2026 r.

KOMUNIKAT NR 13 / 26

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie dla odbiorców wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody w Leśnej Dolinie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie, po otrzymaniu wyników z mikrobiologicznego badania próbki wody pobranej 03.11.2026r. z kuchni Oberży w Leśnej Dolinie zasilanej w wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia **stwierdza niezgodność z wartością parametryczną tj. ogólna liczba mikroorganizmów w 22^0 C w ilości >300 jtk/1 ml wody**. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) zaleca się, aby liczba kolonii w 22^0 C u konsumenta nie przekraczała 200 jtk/1 ml wody.
Do odwołania następnym komunikatem woda nadaje się do spożycia przez ludzi tylko po przegotowaniu. Przegotowania wymaga woda wykorzystywana do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet oraz innych celów gospodarczych.

2 min.



Zarządca prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody zgodnej z wymaganiami wyżej cyt. rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wioletta Chodorowska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie

/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują (e-Doręczenia)
1. PHU „Lubinpex" Sp. z o.o., ul. Księcia Ludwika I nr 1, 59-300 Lubin
2. HK (EZD RP)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głogowie
ul. Piotra Skargi 4
67-200 Głogów
+48 76 727 25 94
adres email: psse.glogow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-28336-47522-CJBJI-21