

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM



ul. Nadodrzańska 24, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 414 80 60, 68 383 53 70, 68 383 80 77
<https://www.gov.pl/web/psse-krosno-odrzanskie>
e-mail: psse.krosnoodrzanskie@sanepid.gov.pl
e-Doręczenia: AE:PL-99805-92500-EASEE-25
NIP: 9261296375, REGON: 977947987

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim

z dnia 12 maja 2025 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi

z publicznego ujęcia wody zaopatrującego w wodę osiedle

mieszkaniowe przy Nadleśnictwie Bytnica oraz budynek

Nadleśnictwa Bytnica (Gm. Bytnica).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniu 12 maja 2025 r. sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych z publicznego ujęcia Bytnica 160 zaopatrującego w wodę osiedle mieszkaniowe przy Nadleśnictwie Bytnica oraz budynek Nadleśnictwa w Bytnicy stwierdził, że jakość wody spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w obowiązujących przepisach, lecz w dalszym ciągu nie spełnia ich ze względu na przekroczenie zawartości manganu. W związku z powyższym stwierdzona została warunkowa przydatność wody do spożycia.

Przekroczenie wyżej wymienionych parametrów nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może natomiast pogorszyć właściwości organoleptyczne wody. Poprawa jakości wody uzależniona jest od skuteczności wdrożonych działań naprawczych.



Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
K. Piśkiewicz
mgr Krystyna Piśkiewicz