

HK.N.9011.121.2025

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757)
- § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 16/OsM, 22/OsM, 187/OsM, 355/OsM, 388/OsM, 456/OsM, 473/OsM, 489/OsM, 498/OsM, 572/OsM, 584/OsM z poboru próbek wody dokonanego w dniu: 21.01.2025 r., 01.04.2025 r., 09.07.2025 r., 28.07.2025 r., 16.09.2025 r., 21.09.2025 r., 25.09.2025 r., 26.09.2025 r., 04.11.2025 r., 12.11.2025 r.

z wodociągu o produkcji 100-1000 m³/d Zaręby Bolędy:

- Stacja Uzdatniania Wody Zaręby Bolędy (studnia nr 1 – woda po uzdatnieniu)
- Stacja Uzdatniania Wody Zaręby Bolędy (studnia nr 2 – woda po uzdatnieniu)
- Stacja Uzdatniania Wody Zaręby Bolędy (kurek czerpalny – woda po uzdatnieniu)
- Zaręby Bolędy 9 (kran w sali sprzedaży)
- Ołdaki Polonia 2 (kran w pomieszczeniu sanitarnym)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.1.91.2025, HKL.9052.1.92.2025, HKL.9052.1.95.2025 z dnia 27.01.2025 r., HKL.9052.1.711.2025, HKL.9052.1.712.2025, HKL.9052.1.713.2025 z dnia 07.04.2025 r., HKL.9052.1.1493.2025, HKL.9052.1.1494.2025, HKL.9052.1.1495.2025 z dnia 16.07.2025 r., HKL.9052.1.1617.2025, HKL.9052.1.1618.2025 z dnia 04.08.2025 r., HKL.9052.1.2003.2025, HKL.9052.1.2004.2025, HKL.9052.1.2005.2025 z dnia 18.09.2025 r., HKL 06226/2025 z dnia 24.09.2025 r., BP/SP4208/P/2025 z dnia 25.09.2025 r., HKL.9052.1.2043.2025, HKL.9052.1.2044.2025, HKL.9052.1.2045.2025, HKL.9052.1.2048.2025, HKL.9052.1.2049.2025 z dnia 23.09.2025 r., HKL.9052.1.2099.2025, HKL.9052.1.2100.2025, HKL.9052.1.2101.2025 z dnia 27.09.2025 r., HKL.9052.1.2103.2025 z dnia 27.09.2025 r., HKL.9052.1.2108.2025, HKL.9052.1.2109.2025, HKL.9052.1.2110.2025 z dnia 28.09.2025 r., HKL.9052.1.2485.2025, HKL.9052.1.2486.2025, HKL.9052.1.2487.2025, HKL.9052.1.2516.2025 z dnia 17.11.2025 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej
stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**
z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m³/d Zaręby Bolędy
zarządzanego przez Gminę Andrzejewo

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m³/d Zaręby Bolędy stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W próbkach stwierdzano zwiększony poziom mętności, manganu, jonu amonu, żelaza i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów stwierdzono jak powyżej.

**p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ostrowi Mazowieckiej
Dariusz Marczyk**

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Andrzejewo ul. Warszawska 36; 07-305 Andrzejewo

Do wiadomości:

1. Aa

Sporządził: Andrzej Kaczyński, tel. kontaktowy 296440680 w. 48