



KOMUNIKAT

(aktualizacja)

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu z dnia 07.05.2025 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
dotyczący wodociągu sieciowego Pawonków, zaopatrującego w wodę
następujące miejscowości:
Pawonków, Kośmidry, Koszvice, Skrzydlówce, Gwoździany, Łagiewniki Wielkie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w związku ze stwierdzeniem w 4 próbkach wody, pobranych z wodociągu sieciowego Pawonków w dniu 28.04.2025 r., zawartości fluorków na poziomie 2,6 mg/l oraz biorąc pod uwagę decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Nr NS-BW.9011.25.2022 z dnia 27.02.2023 r., zmienioną decyzjami Nr NS-BW.9011.25.2022 z dnia 24.01.2024 r. i 28.08.2024 r., która udziela zgody na drugie odstępstwo od maksymalnej dopuszczalnej zawartości fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęcia wody w Kośmidrach, eksploatowanego przez Gminę Pawonków, ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków, w terminie do dnia 26 lutego 2026 roku, w której dopuszczalny poziom fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi „nie powinien przekroczyć wartości 2,0 mg/l”

informuje, że

- zaleca się do stosowania w diecie dzieci do 3 roku życia produktów o niskiej zawartości fluorków szczególnie zawartych w herbatach, rybach, wędlinach mielonych (mielonka, parówki, pasztet) oraz różnych gatunkach warzyw głównie kapusta, sałata, kalafior¹,
- zaleca się ograniczenie stosowania zarówno past do zębów zawierających fluor oraz środków higieny jamy ustnej (płyny do płukania, żele i pianki fluorkowe)¹,
- nie należy stosować fluoryzacji zębów u dzieci w ramach profilaktyki przeciwnadciężnej.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublińcu
mgr inż. Teresa Gluza

**Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

¹ Ekspertyza prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch, dr hab. inż. Iwona Kłosok – Bazan, prof. PO: Ocena wpływu na zdrowie konsumentów podwyższonych stężeń fluorków w wodzie uzdatnionej wtłaczanej do sieci wodociągowej systemu dystrybucji wody na terenie gminy Pawonków z dnia 09.01.2023 r. – Politechnika Śląska