Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 20 października 2026 r.
Znak sprawy HK.903.536.2026

KOMUNIKAT nr HK/124/K/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z **indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego obiekt** Kiermusy Dworek Nad Łąkami Andrzej Żamojda, Kiermusy 12 stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej **manganu - 86 µg/l.**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) mangan nie może być wyższy niż 50 µg/l.

Przekroczona wartość manganu w wodzie wpływa na zmianę jej właściwości organoleptycznych (pogarsza wygląd i smak wody), nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów w związku z czym **woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.**

Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku
Urszula Połowianiuk
Specjalista epidemiolog
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku
ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok
tel. +48 85 732 52 36
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-60635-78513-UICBE-35
www.gov.pl/web/psse-bialystok