



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W BYDGOSZCZY**

Bydgoszcz, dnia 23 lipca 2025 r.

WOO.420.5.2025.DK.13

DECYZJA nr 8/2025

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), zwanej dalej w skrócie Kpa, w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej w skrócie uouioś, a także § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 marca 2025 r., znak: O-ID/PP/2337/2025 (wpływ: 11 marca 2025 r.), uzupełnionego pismami z dnia 14 marca 2025 r., znak: O-ID/PP/2467/2025 (wpływ: 14 marca 2025 r.) i z dnia 13 marca 2025 r., znak: O-ID/PP/2462/2025 (wpływ: 17 marca 2025 r.), firmy ENERGA-OPERATOR S.A., reprezentowanej przez Pełnomocnika –

orzekam

- I. **Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch odcinków tymczasowych linii napowietrznej 110 kV relacji Włocławek Wschód – Konin”.**
- II. Określam, zgodnie z art. 84 ust. 1a uouioś, istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Celem minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu) w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00, z wyjątkiem prac wymagających ciągłości technologicznej.
2. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów.
3. Zaplecze budowy, w tym miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię:
 - a) poza terenami chronionymi akustycznie,
 - b) w odległości co najmniej 50 m od cieków i zbiorników wodnych, w tym jeziora Grójeckiego oraz obszarów podmokłych,
 - c) poza użytkami łąkowymi,
 - d) poza użytkami leśnymi i terenami zadrzewionymi,
 - e) poza zasięgiem rzutu koron drzew,
 - f) poza stwierdzonymi siedliskami gatunków objętych ochroną.
4. Wszystkie prace prowadzić bez naruszania cieku Kocieniec.
5. Posadowienie słupów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed lub zajęciem terenu pod posadowienie danego słupa, przez specjalistę przyrodnika, braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt w obrębie terenu zajęcia.
6. Nie wycinać drzew i krzewów w ramach realizacji przedsięwzięcia.
7. Każdorazowo przed podjęciem prac, dokonać kontroli obecności zwierząt w zasięgu planowanych robót, w tym wykopów. W przypadku ich stwierdzenia, poszczególne osobniki odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska odpowiedniego dla danego gatunku. Powyższe czynności prowadzić powinni pracownicy uprzednio przeszkoleni w zakresie zoologicznym i/lub nadzór przyrodniczy.

8. Drzewa i krzewy, które pozostają w zasięgu oddziaływania inwestycji, na etapie budowy zabezpieczyć przed:
 - a) możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew i wygradzenie krzewów oraz podwiązanie kolidujących gałęzi lub ewentualnie wygradzenie skupisk drzew i ich oznakowanie,
 - b) mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej poprzez prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym,
 - c) przesuszeniem systemu korzeniowego poprzez jak najszybsze zasypywanie wykopów w obrębie bryły korzeniowej.
 9. W przypadku konieczności podniesienia poziomu gruntu o więcej niż 30 cm w zasięgu rzutu korony drzew, wykonać warstwę drenażowo-napowietrzającą,
- III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 uouioś, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26, 27 i 29:
1. Słupy posadzić poza ciekami (w tym rowami melioracyjnymi) oraz zbiornikami wodnymi i obszarami podmokłymi.
 2. Zamontować łańcuchy izolatorowe, złożone z wiszących izolatorów kompozytowych.
 3. W przypadku stosowania zabezpieczeń poprzeczek przelotowych przed siadaniem na nich ptaków, wykorzystać rozwiązania niepowodujące zagrożenia ranienia się ptaków (nie stosować ostro zakończonych kolców).

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2025 r., wpłynął wniosek z dnia 11 marca 2025 r., znak: O-ID/PP/2337/2025, uzupełniony pismami z dnia 14 marca 2025 r., znak: O-ID/PP/2467/2025 (wpływ: 14 marca 2025 r.) i z dnia 13 marca 2025 r., znak: O-ID/PP/2462/2025 (wpływ: 17 marca 2025 r.), firmy ENERGA-OPERATOR S.A., reprezentowanej przez Pełnomocnika – w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch

odcinków tymczasowych linii napowietrznej 110 kV relacji Włocławek Wschód – Konin”.

Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 pkt 2 uouioś, w myśl którego realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k uouioś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, realizowanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W myśl art. 2a ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1199 t.j.) oraz pkt 37. załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV (Dz. U. z 2023 r., poz. 2570 t.j.), planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako inwestycja towarzysząca, polegająca na przebudowie linii 110 kV Konin – Ślesin – Lubstów – Babiak – Lubraniec – Lubień – Włocławek Wschód.

Odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ stanowi ono inwestycję strategiczną w rozumieniu art. 59a ust. 4 pkt 10 uouioś, tj. inwestycję towarzyszącą strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, realizowaną na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, która w myśl art. 80 ust. 2a uouioś nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu, jeżeli został on uchwalony.

Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110kV inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6”, ponieważ obejmuje budowę dwóch (tymczasowych) odcinków linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV w nowym przebiegu, w ramach przebudowy linii 110 kV Konin – Ślesin – Lubstów – Babiak – Lubraniec – Lubień – Włocławek Wschód.

Do wniosku dołączone były m.in.: Karta informacyjna przedsięwzięcia (zwana dalej w skrócie Kip) wyłącznie w wersji elektronicznej, mapa wykonana na podkładzie mapy

ewidencyjnej, z zaznaczonym terenem realizacji i obszarem oddziaływania przedsięwzięcia, wraz z zapisem w wersji elektronicznej oraz pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora.

Ze względu na brak m.in.: Kip w liczbie 1 egzemplarza w formie pisemnej oraz 3 egzemplarzy zapisanych w formie elektronicznej, na nośnikach danych, poświadczonych przez Prezydenta Miasta Włocławek oraz przez Starostę Włocławskiego map ewidencyjnych, informacji o liczbie stron postępowania lub wypisów z rejestru gruntów obejmujących teren realizacji i obszar oddziaływania przedsięwzięcia, a także dowodów wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz za udzielenie pełnomocnictwa, Pełnomocnik Inwestora został wezwany do uzupełnienia tych braków, pismem z dnia 12 marca 2025 r., znak: WOO.420.5.2025.DK.

Uzupełnienie wniosku wpłynęło w dniach 14 marca 2025 r., pismem z dnia 14 marca 2025 r., znak: O-ID/PP/2467/2025 i w dniu 17 marca 2025 r., pismem z dnia 13 marca 2025 r., znak: O-ID/PP/2462/2025 i było kompletne.

Informacja o wniosku oraz treść Karty informacyjnej przedsięwzięcia (zwanej dalej w skrócie Kip), zawierającej dane określone w art. 62a ust. 1 i 2 uouioś, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pod nr 192/2025.

W dniu 18 marca 2025 r., obwieszczeniem znak: WOO.420.5.2025.DK.2, oraz pismami znak: WOO.420.5.2025.DK.5 i WOO.420.5.2025.DK.6, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także wystąpił kolejno do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z wnioskiem o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ze względu na liczbę stron w postępowaniu przekraczającą 10, zastosowano przepis art. 74 ust. 3 uouioś, dotyczący stosowania art. 49 Kpa, polegającego na powiadamianiu stron o prowadzonych w toku postępowania czynnościach przez obwieszczenia.

Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, zamieszczono na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek i Urzędu Gminy Boniewo.

Jednocześnie, pismem z dnia 18 marca 2025 r., znak: WOO.420.5.2025.DK.4, zgodnie z art. 74 ust 3 uouioś, o powyższych czynnościach w sprawie zawiadomiono

Pełnomocnika Inwestora.

Ponadto, tutejszy Organ, pismem z dnia 18 marca 2025 r., znak: WOO.420.5.2025.DK.7, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, pismem z dnia 1 kwietnia 2025 r., znak: NNZ.9022.4.26.2025 (wpływ: 1 kwietnia 2025 r.), wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i odstąpił od określenia warunków jego realizacji.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z dnia 2 kwietnia 2025 r., znak: WK.ZZŚ.4901.56.2025 (wpływ: 3 kwietnia 2025 r.), wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i również odstąpił od określenia warunków jego realizacji.

Ponadto, po weryfikacji dokumentacji, Organ prowadzący postępowanie uznał, iż przedstawiony opis przedsięwzięcia zawarty w Kip jest niewystarczający do jednoznacznego określenia wpływu zamierzenia (lub jego braku) na środowisko, dlatego pismem z dnia 2 kwietnia 2025 r., znak: WOO.420.5.2025.DK.8, wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w dokumentacji, w zakresie m.in.: obligatoryjnych elementów Kip, w tym danych o ryzyku wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej, uzupełnienia danych o przewidzianych do wytworzenia odpadach, jednoznacznego oszacowania długości projektowanych odcinków linii elektroenergetycznej oraz wskazania liczby słupów, danych o planowanej lokalizacji i organizacji zaplecza budowy, kompletnej analizy wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe wyznaczone dla jednolitych części wód, a także informacje o występowaniu stref ochronnych ujęć wód i planowanym zakresie prac w pobliżu cieku Kocieniec oraz uzupełnienia informacji o oddziaływaniu zamierzenia na środowisko przyrodnicze.

Uzupełnienie Kip wpłynęło w dniu 28 maja 2025 r., pismem z dnia 28 maja 2025 r., znak: O-ID/PP/4558/2025 i było kompletne.

Ponieważ uzyskane wyjaśnienia nie wniosły nowych okoliczności w sprawie, a jedynie stanowiły uszczegółowienie informacji, nie stwierdzono konieczności ponownego wystąpienia o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w toku niniejszego postępowania stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, obwieszczeniem z dnia 10 czerwca 2025 r., znak: WOO.420.5.2025.DK.10, zawiadomił strony o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie oraz o zamiarze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kończącej postępowanie.

Powyższe obwieszczenie zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek i Urzędu Gminy Boniewo.

Jednocześnie, pismem z dnia 10 czerwca 2025 r., znak: WOO.420.5.2025.DK.12, zgodnie z art. 74 ust. 3 uouioś, o powyższych czynnościach w sprawie zawiadomiono Pełnomocnika Inwestora.

W toku postępowania nie zostały zgłoszone jakiekolwiek uwagi i wnioski.

Organ rozpatrzył sprawę w oparciu o zgromadzone materiały.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie dwóch tymczasowych odcinków linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Włocławek Wschód – Konin, które będą użytkowane przez około pół roku, wyłącznie na czas przebudowy tej linii, celem zapewnienia ciągłości zasilania odbiorców w energię elektryczną.

Dla przebudowy głównej linii, Burmistrz Lubrańca wydał w dniu 6 maja 2021 r., decyzję znak: RG.6220.11.2021.DG, umarzającą w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z powodu braku kwalifikacji tego przedsięwzięcia jako mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Projektowane linie tymczasowe przebiegać będą w sąsiedztwie istniejącej linii 110 kV Włocławek Wschód – Konin, na dwóch odcinkach o łącznej długości około 0,61 km, przy słupach narożnych, gdzie prace budowlane będą trwały najdłużej. Wybudowane zostaną tymczasowe konstrukcje wsporcze (łącznie 2 słupy tymczasowe), w celu przewieszenia przewodów roboczych i zapewnienia ciągłości zasilania w energię elektryczną powiatu włocławskiego oraz Miasta Włocławek.

Prace będą prowadzone w dwóch odrębnych lokalizacjach:

- w obrębach Włocławek KM 115 i KM 123 na terenie miasta Włocławek (odcinek linii o długości około 0,31 km), tj. od stanowiska nr 119/109 do stanowiska nr 121/111 napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Włocławek Wschód – Konin,
- w obrębach 0002 Sułkówek i 0010 Grójczyk, gmina Boniewo, powiat włocławski (odcinek linii o długości około 0,3 km), tj. od stanowiska nr 196/196 do stanowiska

196/22 napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Włocławek Wschód – Konin.

Teren realizacji oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej decyzji (tożsamy z załącznikiem mapowym przedłożonym wraz z wnioskiem o wydanie decyzji).

Prace będą realizowane wśród terenów leśnych, w otoczeniu dróg i zabudowy przemysłowej (miasto Włocławek) oraz terenów rolnych, wraz z nieliczną zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową.

Na odcinku linii tymczasowej na terenie gminy Boniewo nastąpi przewieszenie: trzech istniejących przewodów roboczych typu AFL-6 185 mm² dla temperatury pracy 80°C, trzech istniejących przewodów roboczych typu AFL-6 240 mm² dla temperatury pracy 80°C i jednego istniejącego przewodu odgromowego skojarzonego ze światłowodem. Na odcinku linii tymczasowej, na terenie miasta Włocławek, nastąpi przewieszenie: sześciu istniejących przewodów roboczych typu AFL-6 240 mm² dla temperatury pracy 80°C, jednego istniejącego przewodu odgromowego OPGW 24J skojarzonego ze światłowodem i jednego istniejącego przewodu odgromowego AFL-1,7 50 mm².

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie się wiązał z wykonaniem wykopów o głębokości do 3 m p.p.t. Gdyby zaszła potrzeba tymczasowego odwadniania wykopów, przewiduje się wykorzystanie w tym celu przykładowo igłofiltrów, a woda może być odprowadzana powierzchniowo do gruntu, w granicach działek inwestycyjnych.

Tym samym nie zakłada się możliwości trwałego naruszenia istniejących warstw wodonośnych, a zakres prowadzonych robót nie spowoduje zakłócenia lub zmiany przepływu wód powierzchniowych i podziemnych. Oddziaływanie na środowisko wodno-gruntowe, w tym związane z ewentualnym odwadnianiem wykopów będzie tymczasowe oraz odwracalne i ograniczone powierzchniowo. Funkcjonowanie tymczasowych odcinków linii elektroenergetycznej nie wymaga trwałego odwadniania terenu.

Budowa i przebudowa gazociągu będzie wiązała się z czasowym zajęciem terenu pod pas montażowy, którego szerokość zostanie dobrana do zakresu planowanych prac oraz do rodzaju wykorzystywanego sprzętu.

Zaplecze budowy, w tym miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn należy zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię:

- poza terenami chronionymi akustycznie,
- w odległości co najmniej 50 m od cieków i zbiorników wodnych, w tym jeziora Grójeckiego oraz obszarów podmokłych,
- poza użytkami łąkowymi,

- poza użytkami leśnymi i terenami zadrzewionymi,
- poza zasięgiem rzutu koron drzew,
- poza stwierdzonymi siedliskami gatunków objętych ochroną.

Powyższe uwarunkowania dotyczące lokalizacji i organizacji zaplecza mają na celu ograniczenie ewentualnych uciążliwości akustycznych względem najbliższej zabudowy chronionej akustycznie oraz znaczne ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, uszkodzania zadrzewień i drzewostanu leśnego oraz przekształcania obszarów cennych przyrodniczo.

Podczas budowy, głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód i gleby mogą być spływy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwane zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używany będzie wyłącznie sprawny sprzęt i monitorowane będą ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewniona zostanie dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

Zakłada się wykorzystanie normatywnych ilości surowców i materiałów, w tym wody (dowożonej beczkowitzem), piasku i żwiru, stali (słupy kratowe oraz przewody sieciowe), betonu, a także paliw i energii elektrycznej dla wykorzystywanych maszyn oraz pojazdów i zaplecza budowy.

Na etapie projektowania, zgodnie z uzupełnieniem Kip, Inwestor nie rozważał innych wariantów przedsięwzięcia. Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostały uznane za optymalne pod względem środowiskowym, ekonomicznym i wytrzymałościowym.

Podczas realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane przenośne toalety z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, których opróżnianiem zajmować się będzie specjalistyczna firma, posiadająca stosowne zezwolenie.

Użytkowanie omawianego odcinka linii elektroenergetycznej nie będzie się wiązać z generowaniem jakichkolwiek ścieków.

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane, tak jak obecnie, powierzchniowo i nie zajdzie konieczność ich podczyszczania.

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych z innymi przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych, nie przewiduje się

wytwarzania znacznych ilości odpadów. Realizacja inwestycji wiąże się z wytwarzaniem m.in. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych z grupy 17 według katalogu odpadów, zawartego w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawać mogą także odpady komunalne, związane ze sferą bytową pracowników (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15) i odpady farb oraz lakierów (grupa 08).

Zamierzenie nie wiąże się z pracami rozbiórkowymi. Prace tego rodzaju będą realizowane w ramach projektu głównego, tj. przebudowy istniejącej dwutorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Włocławek Wschód – Konin, dla której Burmistrz Lubrańca wydał w dniu 6 maja 2021 r., decyzję znak: RG.6220.11.2021.DG, umarządzając w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z powodu braku kwalifikacji tego przedsięwzięcia jako mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Eksploatacja inwestycji może się wiązać z powstawaniem niewielkich ilości odpadów podczas konserwacji i ewentualnych prac naprawczych linii. Odpady te zostaną zagospodarowane przez wykonawcę tych prac.

Po okresie eksploatacji tymczasowych odcinków linii 110 kV (t.j. około pół roku), zostaną one zlikwidowane, a wszelkie powstające w trakcie prac rozbiórkowych odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Zakłada się na tym etapie generowanie odpadów zbliżonych rodzajem do tych, które powstaną podczas realizacji inwestycji.

Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadą minimalizacji ich ilości. Wszystkie odpady, powstające podczas prac budowlanych gromadzone będą w sposób selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie z odpowiednią częstotliwością przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

Teren realizacji przedsięwzięcia wyznaczono w odległości przekraczającej 70 m od najbliższej zabudowy chronionej akustycznie (budynek mieszkalny jednorodzinny), zlokalizowanej na działce ewid. nr 46/31 obręb 0010 Grójczyk, gmina Boniewo, powiat włocławski.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, ze względu na znaczną odległość od zabudowy

chronionej akustycznie, krótki czas prowadzenia omawianych prac oraz fakt, iż wszelkie roboty będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00, przy wykorzystaniu maszyn i sprzętu sprawnego technicznie oraz spełniającego wszelkie normy emisji hałasu, nie przewiduje się pogorszenia warunków mieszkaniowych. Podczas użytkowania inwestycji nie nastąpi przekroczenie norm hałasu na poziomie zabudowy chronionej akustycznie.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, prace budowlane, w szczególności praca ciężkiego sprzętu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materiałów budowlanych i wywóz odpadów, spowodują okresowe uciążliwości takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddziaływań wszystkie prace w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej, z wyjątkiem prac wymagających ciągłości technologicznej. Natomiast ewentualne materiały pyłące będą transportowane samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę lub inne zabezpieczenie ograniczające pylenie materiału. Wszelkie uciążliwości związane z etapem realizacji mają charakter okresowy, lokalny i ustąpią z chwilą zakończenia budowy. Biorąc pod uwagę niewielki zakres zadania inwestycyjnego, lokalizacja źródeł dźwięku i zanieczyszczeń powietrza będzie zmienna w czasie oraz ograniczona przestrzennie.

Podczas normalnej eksploatacji tymczasowych linii elektroenergetycznych nie będzie występować niekorzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi i zwierzęta, znacząca emisja hałasu lub jakakolwiek emisja zanieczyszczeń do powietrza, negatywne oddziaływanie na glebę, wody powierzchniowe bądź podziemne, powierzchnię terenu, rośliny, klimat, dobra kultury i krajobraz.

Projektowane linie tymczasowe przebiegać będą w sąsiedztwie istniejącej linii 110 kV Włocławek Wschód – Konin, na dwóch odcinkach, przy słupach narożnych, gdzie prace budowlane będą trwałe najdłużej, poprzez budowę tymczasowych konstrukcji wsporczych w celu przewieszenia przewodów roboczych i zapewnienia ciągłości zasilania w energię elektryczną powiatu włocławskiego oraz miasta Włocławek.

W obszarze oddziaływania inwestycji można wyodrębnić następujące obszary funkcjonalne: obszary zieleni – obejmujące kompleksy leśne, obszary rolnicze – tereny upraw polowych, tereny zagospodarowane przemysłowo i drogi publiczne.

Na etapie budowy nastąpi czasowe ograniczenie użytkowania gruntów w miejscach budowy słupów linii napowietrznej. Odbędzie się to zarówno na terenie użytkowanym rolniczo, jak i leśnym.

Dopuszczalne wartości emisji pola elektromagnetycznego wskazane

są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448 t.j.).

Zgodnie z tym rozporządzeniem, dopuszczalny w środowisku poziom pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie powinien przekraczać w miejscach dostępnych dla ludności następujących wartości granicznych: natężenia pola elektrycznego 10000 V (10 kV/m) i natężenia pola magnetycznego 60 A/m, natomiast na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową nie powinien przekraczać wartości 1000 V (1 kV/m), oraz 60 A/m. Przesłana dokumentacja wskazuje na dotrzymanie ww. standardów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego na etapie eksploatacji omawianego zamierzenia.

W związku z powyższym, z uwagi na charakter i skalę planowanej inwestycji, także w zakresie oddziaływań promieniowania elektromagnetycznego nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej przez Inwestora dokumentacji, przeanalizowano wpływ zamierzenia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja, ze względu na niewielki zakres prac i tymczasowy charakter oraz brak potrzeby wycinki zadrzewień, pozostanie bez wpływu na klimat lub jego zmiany. Ponadto, nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na istniejącą i funkcjonującą już linię elektroenergetyczną, która została zaprojektowana z uwzględnieniem możliwych warunków klimatycznych i pogodowych. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami zagrożonymi ruchami masowymi, w tym osuwiskami, a także poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Ponadto, inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, gdyż przedmiotowe zadanie nie należy do kategorii zakładów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.j.).

Przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie za sobą także ryzyka wystąpienia katastrofy naturalnej lub budowlanej, z uwagi na lokalizację, używane do przebudowy materiały i technologię robót.

Na terenie projektowanego zadania nie występują: obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie lub górskie, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające

specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Prace będą prowadzone częściowo w granicach administracyjnych miasta Włocławek o znacznej gęstości zaludnienia, jednakże w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej, m.in. na terenie leśnym, w otoczeniu układu drogowego i zabudowy przemysłowej. Zamierzenie w tym miejscu będzie przebiegać częściowo wśród użytków leśnych, jednak nie wymaga wycinki zadrzewień.

Zgodnie z uchwałą nr LIX/804/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 4381) oraz uchwałą nr LIX/803/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek – aktualizacja (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 4380), na terenie miasta Włocławek wyznaczono obszary przekroczeń: średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM₁₀, średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM_{2,5} oraz poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu. Na terenie gminy Boniewo takich obszarów nie stwierdzono. Niezależnie od powyższego, biorąc pod uwagę niewielki i tymczasowy charakter zadania oraz brak emisji zanieczyszczeń do powietrza podczas jego użytkowania, pozostanie ono bez wpływu na ustalenia ww. Programów ochrony powietrza.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się częściowo w granicach głównych zbiorników wód podziemnych nr 215 „Subniecka warszawska” i 220 „Pradolina rzeki Środkowa Wisła (Włocławek-Płock)” oraz w całości poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią i poza strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności.

W pobliżu omawianego zamierzenia, w części realizowanej na terenie miasta Włocławek nie występują rzeki, jeziora, naturalne zbiorniki wodne bądź obszary podmokłe. Natomiast odcinek linii projektowanej na terenie gminy Boniewo przecina ciek Koceniec, wraz z pobliskimi obszarami podmokłymi, a w odległości około 170 m zlokalizowane jest jezioro Grójeckie.

Zgodnie z uzupełnieniem Kip, wszelkie prace będą prowadzone bez naruszania cieku Koceniec i obejmą m.in. zawieszenie oraz rozbiórkę przewodów linii 110 kV. Projektowane

słupy należy posadzić poza ciekami (w tym rowami melioracyjnymi) oraz zbiornikami wodnymi i obszarami podmokłymi.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300 t.j.).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW200047, zaliczonej do regionu wodnego Środkowej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ogólny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry; stan ilościowy: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ilościowo ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze zlewni jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonych europejskimi kodami:

- PLRW20001027729 – „Zuzanka”, zaliczonej do regionu wodnego Środkowej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (potencjał ekologiczny: umiarkowany; stan chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego oraz zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych,
- PLRW200010278569 – „Kocieniec”, zaliczonej do regionu wodnego Środkowej Wisły. Ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (stan ekologiczny: umiarkowany; stan chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego oraz zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację zamierzenia, stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie negatywnie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Omawiane zadanie pozostanie

również bez wpływu na wyznaczone dla JCWP cele środowiskowe dotyczące zapewnienia drożności cieków dla migracji ichtiofauny, ponieważ ciek Zuzanka przepływa w odległości ponad 1 km od terenu realizacji przedsięwzięcia, w związku z czym w jego obrębie nie będą prowadzone jakiegokolwiek prace, a ciek Kocieniec, nad którym wykonane zostaną przewody projektowanej linii elektroenergetycznej nie zostanie w jakikolwiek sposób naruszony w wyniku tych prac.

Planowane zamierzenie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi, przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja inwestycji związana jest m.in. z posadowieniem słupów w obrębie potencjalnych siedlisk lęgowych ptaków (pola uprawne), w związku z czym w niniejszej decyzji sformułowano warunek dotyczący prowadzenia związanych z tym prac poza okresem lęgowym ptaków lub po potwierdzeniu braku aktywnych lęgów.

Celem zachowania najcenniejszych siedlisk znajdujących się w rejonie przedmiotowego zamierzenia, wskazano również ograniczenia dotyczące lokalizowania słupów oraz zaplecza budowy.

W celu wyeliminowania zagrożenia uszkodzenia drzew, stwierdzono potrzebę zastosowania działań zabezpieczających pnie i korzenie przed uszkodzeniami. Ponadto, wskazano na konieczność lokalizacji zaplecza budowy, miejsc postoju maszyn i składowania materiałów poza rzutem koron drzew.

Jednocześnie, w związku ze stwierdzeniem w bezpośrednim sąsiedztwie siedlisk dogodnych dla małych zwierząt, w tym płazów, bezkręgowców i ssaków, sformułowano warunek dotyczący kontrolowania terenu inwestycji oraz wykopów przed podjęciem prac w ich obrębie, celem zminimalizowania ryzyka zabijania zwierząt.

Dla zminimalizowania ryzyka śmiertelności ptaków, wskazano na konieczność wykonania łańcuchów izolatorowych, złożonych z wiszących izolatorów kompozytowych.

Realizacja inwestycji przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, zajęcia siedlisk wrażliwych, budowy lub rozbiórki obiektów kubaturowych, wycinki drzew lub krzewów.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip, ustalono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku, jeśli skutkiem jakichkolwiek prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np.:

- w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową – niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień,
- w odniesieniu do grzybów i roślin – umyślne niszczenie osobników oraz niszczenie siedlisk lub ostoi roślin i grzybów,

Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Biorąc pod uwagę rodzaj zadania, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono jego negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę i typ zamierzenia.

Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 22 uouioś, tj. decyzje o pozwoleniu na budowę i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 uouioś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 22 uouioś. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.), Wnioskodawca uiścił opłatę skarbową w wysokości 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podlega egzekucji administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ile przedsięwzięcie jest realizowane. W myśl art. 136a uouioś, jeżeli warunki, wymogi oraz obowiązki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podmiot realizujący, eksploatujący lub likwidujący przedsięwzięcie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 1 000 000 zł.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

dr inż. Marek Machnikowski
Regionalny Konserwator Przyrody w Bydgoszczy
/-podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. załącznik nr 1 – charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 uouioś,
2. załącznik nr 2 – mapa z zaznaczonym terenem realizacji oraz obszarem oddziaływania przedsięwzięcia.

Otrzymują:

- 1.
2. pozostałe strony postępowania, zawiadomione w trybie art. 49 Kpa.

Do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz,
2. Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Okrzei 74A, Włocławek.