



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE**

Kościerzyna, dnia 18.09.2025 r.

SHK.9022.440.2025.WJ

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
NR 220/HK/25**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2024 r., 416), art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz §21 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu **zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kliczkowach zaopatrującego w wodę miejscowości: Kliczkowy, Wiele, Przytarnia, Górki, Borsk i Wdzydze Tucholskie**

- częściowe sprawozdanie z badań nr 1076A/521/25 z dnia 18.09.2025 r., próba wody pobrana w dniu 16.09.2025 r. z kurka czerpalnego w sklepie spożywczym w miejscowości Górki 83-442, ul. Szkolna 3

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

- 1. brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kliczkowach**
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kliczkowach zaopatrującego w wodę miejscowości: Kliczkowy, Wiele, Przytarnia, Górki, Borsk i Wdzydze Tucholskie występuje skażenie bakteriologiczne w wodzie w próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego z kurka czerpalnego w sklepie spożywczym w miejscowości Górki 83-442, ul. Szkolna 3

1. częściowe sprawozdanie z badań nr 1076A/521/25 z dnia 18.09.2025 r., próba wody pobrana w dniu 16.09.2025 r. z kurka czerpalnego w sklepie spożywczym w miejscowości Górki 83-442, ul. Szkolna 3:

- **Enterokoki - 1 jtk/100ml,**
- **bakterie grupy coli >100 jtk/100ml,**

Badanie w którym stwierdzono naruszenie wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) ujęto w ww. sprawozdaniu.

Obecność stwierdzonych bakterii w wodzie stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i może być przyczyną powstawania i szerzenia się chorób zakaźnych oraz chorób przewodu pokarmowego i dróg moczowych wśród konsumentów. Wykrycie Paciorkowców Kałowych (Enterokoki) w wodzie świadczy o kontakcie wody pitnej z zanieczyszczeniami pochodzenia kałowego.

W związku z wystąpieniem skażenia bakteriologicznego w wodzie na ww. wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał decyzję administracyjną w dniu 18.09.2025 r. SHK.9022.440.2025.WJ nakazującą Urzędowi Gminy Karsin, ul. Długa 222, 83-440 Karsin podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kliczkowach zaopatrującego w wodę miejscowości: Kliczkowy, Wiele, Przytarnia, Górki, Borsk i Wdzydze Tucholskie pod względem mikrobiologicznym do wartości wymaganych w załączniku nr 1 A tabela 1 i 1 C tabela 1 określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) do dnia 26.09.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał ocenę o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kliczkowach zaopatrującego w wodę miejscowości: Kliczkowy, Wiele, Przytarnia, Górki, Borsk i Wdzydze Tucholskie celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów.

W dniu 18.09.2025 r. pobrano próbki wody do badań ze wszystkich punktów monitoringowych celem zweryfikowania dokładnego miejsca skażenia sieci wodociągowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał w dniu 18.09.2025 r. Komunikat nr 2/2025 o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kliczkowach zaopatrującego w wodę miejscowości: Kliczkowy, Wiele, Przytarnia, Górki, Borski Wdzydze Tucholskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kościerzynie
Grażyna Greinke
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Otrzymują (za potwierdzeniem odbioru):

1. Urząd Gminy Karsin, ul. Długa 222, 83-440 Karsin

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie
2. HŻŻ w//m
3. HDiM w/m
4. aa