

## KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie  
z dnia 27 kwietnia 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

**z wodociągu publicznego Stryjowo, gm. Grudusk**


zaopatrującego w wodę około 1476 mieszkańców 10 miejscowości gm. Grudusk: Humięcino Andrychy, Leśniewo Dolne, Leśniewo Górne, Stryjowo Wielkie, Nieborzyn, Przywilcz, Pszczółki Górne, Pszczółki Czubaki, Pszczółki Szerzenie, Wiśniewo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie informuje o

### WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO STRYJEWO

Podstawą uznania warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi są wyniki badań próbek wody pobranych w ramach kontroli sanitarnej interwencyjnej z urządzeń i z sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Stryjowo. Wyniki badań wykazały ponadnormatywny poziom wskaźników fizykochemicznych: żelaza i mętności w 1 punkcie monitoringowym/zgodności.

### WODA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO STRYJEWO NADAJE SIĘ DO PICIA I INNYCH CELÓW UŻYTKOWYCH



Wysoki poziom żelaza i mętności w wodzie może wpływać na jej wygląd, zapach i smak, podczas prania ubrań może pozostawiać przebarwienia.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.