

**ZBIORCZA OCENA ROCZNA JAKOŚCI WODY
NA PŁYWALNI KRYTEJ W HOTELU „MARIA ANTONINA” PRZY UL. SPACEROWEJ 6
W ZAGÓRZU ŚLĄSKIM
w okresie od listopada do grudnia 2024 r.**

W oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu – na podstawie oceny:

1. dziennika bieżącej obserwacji stanu wody w nieckach na pływalni prowadzonego przez zarządzającego, zawierającego m.in. spostrzeżenia mogące mieć wpływ na zanieczyszczenie wody w niecce i inne nieprawidłowości wraz z zapisami z podjętych w związku z nimi czynności i działań naprawczych,
2. udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń wraz z rejestrowaniem wyników pomiarów wskaźników jakości wody na pływalni takich jak: pH, potencjał redox, stężenie chloru wolnego i związanego,
3. realizacji opracowanego i ustalonego z PPIS w Wałbrzychu harmonogramu badań jakości wody na pływalni,
4. wyników badań wody na pływalni przeprowadzonych przez zarządcę, zakresu i częstotliwości badań wody oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
5. wyników badań wody na pływalni wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego,
6. kontroli sanitarnej pływalni przeprowadzonej przez przedstawiciela PPIS w Wałbrzychu,
– dokonał zbiorczej analizy jakości wody w nieckach basenowych na nowouruchomionej pływalni krytej w Hotelu „Maria Antonina” przy ul. Spacerowej 6 w Zagórzcu Śląskim, która została oddana do użytkowania w listopadzie 2024 r.

Zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem zarządcy obiektu na pływalni:

1. dokonywał bieżącej obserwacji jakości wody i prowadził zapisy dotyczące stanu wody, dokumentował nadzór pracy urządzeń oraz rejestrował wyniki podstawowych parametrów świadczących o czystości wody na pływalni w trakcie godzin użytkowania niecek (pH, potencjału redox, chloru wolnego i związanego),
2. uzgodnił harmonogram badań z PPIS w Wałbrzychu, prowadził badania jakości wody (w okresie jej funkcjonowania tj. listopad i grudzień 2024 r.) zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, badając jakość wody w nieckach basenowych z wymaganą częstotliwością oraz w zakresie obowiązujących wskaźników mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych w akredytowanym laboratorium

- zewnętrznym – Laboratorium ŚPWik w Świdnicy Sp. z o.o., ul. Zawiszów 5a, 58-100 Świdnica – z zastosowaniem metodyk referencyjnych analiz,
3. w ramach kontroli wewnętrznej w okresie objętym oceną przedłożył sprawozdania z badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych 14 próbek wody pobranych z niecek na pływalni krytej,
 4. udostępniał do wglądu osobom korzystającym z pływalni wyniki badania wody z niecek – przy recepcji pływalni.

W okresie objętym oceną przedstawiciel PPIS w Wałbrzychu przeprowadził kontrolę sanitarną na pływalni krytej – protokół kontroli nr 292/HK/24 z dnia 12 grudnia 2024 r. – w zakresie oceny jej stanu sanitarno-technicznego oraz spełnienia warunków rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, w trakcie której nie stwierdzono uchybień w zakresie stanu sanitarno-technicznego obiektu. Ponadto stwierdzono, że nie zostały spełnione wymagania cytowanego powyżej rozporządzenia w zakresie:

- informowania na bieżąco PPIS w Wałbrzychu o uzyskaniu wyników badania próbek wody wskazujących na pogorszenie jakości wody oraz o podejmowanych działaniach naprawczych,
- braku umieszczonego komunikatu na stronie internetowej obiektu o wynikach badań z niecek.

Badania jakości wody na pływalni wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę (14 badań pod względem bakteriologicznym, w tym 2 badania sprawdzające i 8 pod względem fizykochemicznym), wykazały przekroczenie wartości parametrycznej w 5 próbach wody, co stanowi 35,75 % pobranych próbek.

Tabela nr 1

Zestawienie liczbowe wyników badań próbek kontrolnych wody na pływalni, wykonanych przez zarządcę obiektu w 2024 r.

Niecka	Liczba zbadanych próbek w zakresie wskaźników mikrobiologicznych		Rodzaj przekroczonych parametrów	Liczba zbadanych próbek w zakresie parametrów fizykochemicznych		Rodzaj przekroczonych parametrów
	ogółem	nieodpowiadających wymaganiom		ogółem	nieodpowiadających wymaganiom	
Niecka	7	1	Pseudomonas	4	1	chloroform
		1	Pseudomonas, Ogólna liczba mikroorganizmów			
Brodzik	7	1	Pseudomonas Ogólna liczba mikroorganizmów	4	1	chloroform

Przekroczenie wartości parametrycznych w próbkach wody pobranych przez zarządcę w zakresie wskaźników fizykochemicznych (chloroform) miało charakter krótkotrwały i dotyczyło wskaźnika niestwarzającego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników pływalni – woda nadawała się warunkowo do kąpieli. Zarządca podejmował działania naprawcze, a przeprowadzone badania kontrolne wody potwierdziły ich skuteczność – woda spełniała wymagania sanitarne.

Stwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne wody bakteriami *Pseudomonas aeruginosa*, skutkowało brakiem jej przydatności do kąpieli. Zarządca natychmiast wyłączył niecki z użytkowania do czasu uzyskania prawidłowego wyniku badania, a przeprowadzone badania kontrolne wody wykazały, że woda spełnia wymagania sanitarne - niecki zostały udostępnione dla kąpiących się.

Biorąc pod uwagę fakt, że pływalnia funkcjonowała 2 miesiące nie można jednoznacznie ocenić czy zarządca w pełni realizował przepisy rozporządzenia i prawidłowo prowadził nadzór nad jakością wody w nieckach basenowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wałbrzychu
Małgorzata Bąk

/dokument podpisany elektronicznie/