



KOMUNIKAT Nr 1/2025


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 maja 2025r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Mechowo - gm. Golczewo, pow. kamieński zaopatrującej mieszkańców miejscowości **Mechowo, Mechowo Kolonia, Gacko, Upadły, Wołowiec, Samlino, Dobromyśl**. Po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 26 maja 2025r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na obecność 1 jtk/100ml- Liczby enterokoków kałowych.

Gmina Golczewo – Zakład Usług Publicznych w Golczewie - zarządzający wodociągiem publicznym Mechowo został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Na czas prowadzenia prac naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody zarządca Gmina Golczewo – Zakład Usług Publicznych w Golczewie zobowiązany został zapewnić mieszkańcom Mechowo, Mechowo Kolonia, Gacko, Upadły, Wołowiec, Samlino, Dobromyśl zastępcze źródło dostawy wody poprzez dostawę wody z wodociągu publicznego Golczewo na przedmiotowe sieci wodociągowe.

Istnieje możliwość wystąpienia spadków ciśnienia wody z uwagi na zwiększoną liczbę zasilanych miejscowości.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.


PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w Kamieniu Pomorskim
mgr Anna Janusiak
specjalista ds. epidemiologii