

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetarg nieograniczony na „*Budowa hali na maszyny rolnicze służące celom dydaktycznym*”

Na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2026 poz. 793 z póź.zm) – dalej ustawa Pzp - Zamawiający Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu przekazuje treść zapytań dotyczących SWZ, opisu przedmiotu zamówienia, projektu umowy wraz z odpowiedziami.

1. Pytanie nr 1

Proszę o informację czy należy wymienić grunt rodzimy pod całym budynkiem do poziomu -2,00 m na podsypkę piaskową lub piaskowo-żwirową.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją geotechniczną oraz zasadami sztuki budowlanej.

2. Pytanie nr 2

Proszę o podanie grubości, kolorystykę RAL oraz stopień korozyjności płyt warstwowych ściennych i dachowych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że:

1) Płyty warstwowe ścienne:

- grubość: 100 mm,
- rdzeń: PIR,
- okładzina zewnętrzna: RAL 9006,
- ozdobny pasek: RAL 6005,
- zabezpieczenie antykorozyjne okładzin: odpowiednie dla środowiska o kategorii korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944.

2) Płyty warstwowe dachowe:

- grubość: 100 mm,
- rdzeń: PIR,
- okładzina zewnętrzna: RAL 7016,
- zabezpieczenie antykorozyjne: C3.

3. Pytanie nr 3

Proszę o określenie rodzaju oraz wskazanie których elementów wszystkich izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że:

- 1) Izolacja pozioma – folia pod posadzkę
- 2) Izolacja pionowa – masa asfaltowo – kauczukowa na stopach fundamentowych i podwalinie

4. Pytanie nr 4

Proszę o informację czy belka podwalinowa ma być izolowana termicznie, jeżeli tak to proszę o podanie rodzaju oraz grubości ocieplenia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że belka podwalinowa nie ma być izolowana termicznie.

5. Pytanie nr 5

Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki, bramy garażowe, okna – z jakiego materiału mają być wykonane, wymiary, kolorystyka RAL, współczynnik przenikania ciepła.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że bramy garażowe stalowe segmentowe, otwierane automatycznie, RAL 7016, stolarka okienna aluminium lub PVC, okna mogą być podzielone na kwatery. Współczynnik przenikania ciepła nie ma znaczenia bo budynek nieogrzewany.

6. Pytanie nr 6

Proszę o podanie grubości blachy płaskiej na obróbki oraz kolorystykę RAL.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że obróbki blacharskie z blachy gr. min. 0,4 mm, kolor dopasowany do kolorów płyty na ścianach i dachu.

7. Pytanie nr 7

Proszę o podanie kolorystykę RAL oraz średnicę dla rur spustowych oraz rynien dachowych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że rynny dachowe $\varnothing$ 150mm, rury spustowe $\varnothing$ 100mm w kolorze RAL 7016.

8. Pytanie nr 8

Proszę o udostępnienie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej dodana została jako nowy załącznik na stronie prowadzonego postępowania.

9. Pytanie nr 9

Proszę o informacje odnośnie wykonania posadzki – jakie ma być wykończenie nawierzchni oraz rodzaj i ilość zbrojenia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że posadzkę przemysłową należy wykonać jako płytę żelbetową grubości 20 cm z betonu C30/37, zbrojoną prętami B500B $\varnothing$ 10 mm w rozstawie 15 × 15 cm w obu kierunkach. W rejonie bram wjazdowych należy

przewidzieć lokalne dozbrojenie płyty. Powierzchnię wykonać jako zatartą mechanicznie i utwardzoną powierzchniowo posypką mineralną. Pod płytą wykonać podbudowę z kruszywa łamanego o grubości min. 25–30 cm, zagęszczoną warstwami. Wykonać dylatacje technologiczne i skurczowe zgodnie z technologią wykonania posadzki.

10. Pytanie nr 10

Proszę o udostępnienie zestawienia konstrukcji stalowej.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że udostępniono opis techniczny na stronie prowadzonego postępowania.

11. Pytanie nr 11

Prosimy o udostępnienie projektu technicznego instalacji elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku gdy przedmiotowa dokumentacja nie została opracowana lub nie jest przewidziana do udostępnienia, prosimy o szczegółowe określenie zakresu instalacji elektrycznych przewidzianych do wykonania, w szczególności w zakresie rodzaju i ilości instalacji, punktów odbioru, rozdzielnic, oświetlenia, gniazd, zasilania urządzeń oraz pozostałych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania i wyceny robót.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że przedkłada dokumentację techniczną dot. Instalacji elektrycznej jako dodatkowy załącznik na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Różaniecu

mgr Renata Majewska