



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie**

Warszawa, dnia 28.09.2026 r.

WL.2370.14.2026.11

Dotyczy: postępowania prowadzonego pn. „Montaż integratorów do syren alarmowych”.

Nr sprawy: WL.2370.14.2026.

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści dokumentów zamówienia w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 157a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: Procedura testowania i kryteria odbioru pojedynczej lokalizacji.

„Wykonawca zwraca się z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie procedury przeprowadzania testów oraz odbioru prac w poszczególnych lokalizacjach. Zgodnie z OPZ zakres prac obejmuje montaż Prekonfigurowanego Zestawu Lokalnego (PZL), jego integrację z istniejącą syreną alarmową, uruchomienie oraz przeprowadzenie testów potwierdzających prawidłowe działanie instalacji. Dokumentacja postępowania nie określa jednak w sposób jednoznaczny, jakie dokładnie czynności oraz wyniki testów będą stanowiły podstawę do stwierdzenia, że PZL został prawidłowo zintegrowany z syreną alarmową, a dana lokalizacja może zostać pozytywnie odebrana.

Wyjaśnienie powyższego jest niezbędne do prawidłowego zaplanowania realizacji zamówienia. Ze względu na liczbę lokalizacji oraz określony termin zakończenia całego zamówienia Wykonawca musi mieć możliwość zaplanowania pracy ekip instalacyjnych w kolejnych obiektach. Pozostawanie ekipy na danej lokalizacji przez nieokreślony czas w oczekiwaniu na wykonanie czynności odbiorowych niezależnych od Wykonawcy mogłoby istotnie wpłynąć na harmonogram realizacji kolejnych lokalizacji. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie kryteriów pozytywnego odbioru lokalizacji oraz momentu, w którym prace Wykonawcy w danej lokalizacji uznaje się za zakończone”.

„W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

1. Jakie dokładnie czynności i testy należy przeprowadzić po zakończeniu instalacji i integracji PZL z syreną alarmową?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że po zakończeniu montażu i integracji strony w ciągu max. 2 godzin dokonają testu komunikacji z Komendą Główną PSP. W przypadku braku połączenia z KG PSP (w czasie 2 godzin) Zamawiający dopuści jako równoważne sprawdzenie funkcjonalności (nadania sygnałów z wykorzystaniem integratora), w tym przypadku po stronie Wykonawcy leży zapewnienie nadania sygnałów poprzez załączenie syreny z poziomu instalatora.

2. „Kto będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie lub potwierdzenie poszczególnych testów wymaganych do odbioru?”

Odpowiedź na pytanie:

Informujemy, że ze strony Zamawiającego będą odpowiedzialne osoby wyznaczone przy udziale przedstawicieli Wykonawcy.

3. „Czy wszystkie testy wymagane do pozytywnego odbioru lokalizacji będą mogły zostać przeprowadzone bezpośrednio po zakończeniu prac instalacyjnych, w czasie obecności ekipy Wykonawcy na obiekcie?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 6 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia) odbiory będą odbywały się indywidualnie dla każdej lokalizacji. Zamawiający wyjaśnia, że zapisy wzoru umowy dopuszczają przeprowadzenie czynności odbiorowych dla każdej lokalizacji bezpośrednio po zakończeniu prac instalacyjnych.

4. „Czy pozytywne wykonanie lokalnych testów funkcjonalnych, w szczególności potwierdzenie prawidłowego sterowania syreną przez PZL oraz zachowania dotychczasowych sposobów uruchamiania syreny, będzie wystarczające do uznania prac Wykonawcy w danej lokalizacji za zakończone?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że po zakończeniu montażu i integracji strony w ciągu max. 2 godzin dokonają testu komunikacji z KG PSP. W przypadku braku połączenia z KG PSP (w czasie 2 godzin) Zamawiający dopuści jako równoważne sprawdzenie funkcjonalności (nadania sygnałów z wykorzystaniem integratora), w tym przypadku po stronie Wykonawcy leży zapewnienie nadania sygnałów poprzez załączenie syreny z poziomu instalatora.

5. „Jeżeli pozytywny odbiór będzie wymagał wykonania dodatkowego testu, czynności lub potwierdzenia realizowanego poza lokalizacją albo przez podmiot lub osobę inną niż Wykonawca, prosimy o wskazanie, w jakim terminie od zakończenia montażu taki test zostanie przeprowadzony oraz czy obecność ekipy Wykonawcy na obiekcie będzie przy nim wymagana.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że po zakończeniu montażu i integracji strony w ciągu max. 2 godzin dokonają testu komunikacji z KG PSP. W przypadku braku połączenia z KG PSP (w czasie 2 godzin) Zamawiający dopuści jako równoważne sprawdzenie funkcjonalności (nadania sygnałów z wykorzystaniem integratora), w tym przypadku po stronie Wykonawcy leży zapewnienie nadania sygnałów poprzez załączenie syreny z poziomu instalatora. Wyjaśnia, że zapisy wzoru umowy dopuszczają przeprowadzenie czynności odbiorowych dla każdej lokalizacji bezpośrednio po zakończeniu prac instalacyjnych.

6. „Jak będzie wyglądała procedura w przypadku, gdy przeprowadzenie testu nie będzie możliwe bezpośrednio po zakończeniu montażu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje opisanych powyżej okoliczności.

7. „W jaki sposób w przypadku negatywnego wyniku testu zostanie ustalone, czy jego przyczyną jest wykonana przez Wykonawcę instalacja i integracja z syreną, czy elementy, urządzenia, konfiguracja, oprogramowanie, transmisja danych lub infrastruktura pozostające poza zakresem Wykonawcy?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że w tego typu przypadkach, decyzję o dalszym toku postępowania będą podejmować strony na etapie realizacji czynności odbiorowych.

8. „Czy Zamawiający przewiduje wzór protokołu odbioru pojedynczej lokalizacji lub checklistę określającą wszystkie czynności i wyniki testów wymagane do uzyskania pozytywnego odbioru? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie takiego dokumentu przed terminem składania ofert.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że podczas odbiorów końcowych każdej z lokalizacji weryfikowane będzie spełnienie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2: Zgłoszenie gotowości do odbioru z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem i organizacja odbiorów.

„Zgodnie z § 6 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego danej lokalizacji w formie pisemnej z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, a odbioru dokonuje komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W związku z charakterem przedmiotu zamówienia oraz koniecznością realizacji prac w wielu lokalizacjach prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający przewiduje organizację odbiorów poszczególnych lokalizacji w praktyce.

Wyjaśnienie powyższej kwestii jest istotne z uwagi na liczbę lokalizacji oraz termin realizacji zamówienia. Dla sprawnej realizacji konieczne jest takie skoordynowanie prac instalacyjnych i czynności odbiorowych, aby odbiór mógł następować bezpośrednio po zakończeniu prac w danej lokalizacji, bez konieczności ponownego przyjazdu ekipy instalacyjnej wyłącznie w celu przeprowadzenia odbioru.

W szczególności prosimy o potwierdzenie:

1. Czy Wykonawca może przed rozpoczęciem realizacji przedstawić Zamawiającemu harmonogram planowanych instalacji, wskazując z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem konkretną datę realizacji prac w danej lokalizacji, a takie zgłoszenie będzie jednocześnie traktowane jako zgłoszenie gotowości do odbioru tej lokalizacji?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że dopuszcza przedłożenie przez Wykonawcę harmonogramu planowanych instalacji z zastrzeżeniem, że przedmiotowy harmonogram traktowany będzie jako materiał dodatkowy sporządzony przez Wykonawcę oraz nie będzie stanowił obligatoryjnego dokumentu wymaganego od wszystkich Wykonawców w niniejszym postępowaniu. Przedmiotowy dokument będzie traktowany jako materiał pomocniczy służący usprawnieniu koordynacji montażu.

2. „Czy Zamawiający zapewni możliwość przeprowadzenia odbioru w dniu wykonywania instalacji, bezpośrednio po zakończeniu montażu, integracji i wymaganych testów?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy dopuszczają możliwość przeprowadzenia odbioru w dniu wykonania instalacji, bezpośrednio po zakończeniu montażu, integracji i wymaganych testów. Odbiory będą realizowane w terminach zgłoszonych przez Wykonawcę.

3. „Czy odbioru w imieniu Zamawiającego będzie mogła dokonać upoważniona osoba znajdująca się na danej lokalizacji, np. przedstawiciel właściwej jednostki PSP, OSP lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego, tak aby nie było konieczności oczekiwania przez ekipę instalacyjną na przyjazd odrębnej komisji odbiorowej?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że przewiduje upoważnienie przedstawicieli jednostek PSP, które będą umocowane do uczestnictwa w odbiorach we wskazanych lokalizacjach w terminach zgłoszonych przez Wykonawcę.

4. „Czy w przypadku prawidłowego wykonania wszystkich prac i pozytywnego zakończenia wymaganych testów możliwe będzie podpisanie protokołu odbioru danej lokalizacji bezpośrednio w dniu wykonania instalacji?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że w przypadku wykonania usługi będzie możliwe podpisanie protokołu odbioru danej lokalizacji bezpośrednio w dniu zrealizowania usługi zgodnie ze zgłoszonym terminem przez Wykonawcę.

5. „Jeżeli pomimo wcześniejszego, co najmniej 5-dniowego zgłoszenia terminu prac osoba upoważniona do odbioru nie będzie dostępna w danej lokalizacji, czy zakończenie prac przez Wykonawcę zostanie uznane za wykonanie tej lokalizacji w terminie, a późniejsze przeprowadzenie formalnego odbioru nie będzie traktowane jako opóźnienie Wykonawcy?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że potwierdzeniem prawidłowego wykonania usługi będzie podpisanie protokołu odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający zapewni udział swojego przedstawiciela w dniu odbioru przedmiotu umowy.

6. „Czy brak możliwości przeprowadzenia odbioru w uzgodnionym terminie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, użytkownika obiektu lub innych osób uczestniczących w odbiorze powoduje odpowiednie przesunięcie terminu wykonania danej lokalizacji i nie stanowi podstawy do naliczenia Wykonawcy kar umownych?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje sytuacji, aby na odbiorach w terminie wskazanym przez Wykonawcę nie pojawił się przedstawiciel Zamawiającego. Do obowiązków Zamawiającego należy zapewnić udział swojego przedstawiciela w dniu odbioru końcowego.

Pytanie 3: Integracja i testowanie syren elektromechanicznych oraz odpowiedzialność za istniejącą infrastrukturę.

„W wykazach lokalizacji stanowiących załączniki nr 4a-4h Zamawiający wskazał również lokalizacje wyposażone w syreny elektromechaniczne (wirnikowe), w tym urządzenia typu SAD o różnych mocach i konfiguracjach. Wykonawca zwraca uwagę, że sposób sterowania tego rodzaju syrenami istotnie różni się od sterowania współczesnymi syrenami elektronicznymi. W przypadku syren elektromechanicznych uruchomienie silnika powoduje występowanie znacznych prądów rozruchowych, natomiast realizacja sygnału modulowanego wymaga zastosowania odpowiedniego układu sterowania, dostosowanego do konstrukcji i parametrów danej syreny elektromechanicznej. Załączona do postępowania instrukcja SS100 wskazuje również, że samo stałe załączenie stycznika nie powoduje wygenerowania alarmu modulowanego oraz że w przypadku syren silnikowych należy uwzględnić właściwy obwód sterowania, zabezpieczenia i niezależne ograniczenie czasu pracy. Wykonawca zwraca ponadto uwagę, że stan techniczny, wiek, sposób wykonania instalacji elektrycznej oraz zastosowane układy sterowania syrenami elektromechanicznymi w poszczególnych lokalizacjach mogą być różne i nie zostały szczegółowo określone w dokumentacji postępowania. W ocenie Wykonawcy kwestia ta wymaga jednoznacznego określenia przed złożeniem oferty, ponieważ Wykonawca może odpowiadać za prawidłowe wykonanie

instalacji i integracji SS100, natomiast nie jest możliwe przyjęcie odpowiedzialności za stan techniczny, zużycie oraz zdolność istniejących, wcześniej zainstalowanych urządzeń i instalacji do wykonywania określonego sposobu pracy, jeżeli ich stan i parametry nie są znane Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

1. Jakie sygnały alarmowe mają być uruchamiane za pośrednictwem SS100 na syrenach elektromechanicznych wskazanych w załącznikach nr 4a-4h - czy wyłącznie sygnał ciągły, czy również sygnał modulowany?"

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zmienił treść załączników 4a, 4b, 4c, 4d, 4f, 4g oraz 4h i obecnie nie ma w wykazie lokalizacji syren elektromechanicznych.

2. „Jeżeli wymagane jest generowanie sygnału modulowanego, prosimy o wskazanie, w jaki sposób techniczny Zamawiający przewiduje jego realizację oraz czy istniejące układy sterowania poszczególnych syren są przystosowane do takiego sposobu pracy.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zmienił treść załączników 4a, 4b, 4c, 4d, 4f, 4g oraz 4h i obecnie nie ma w wykazie lokalizacji syren elektromechanicznych.

3. „Czy przed rozpoczęciem prac Zamawiający przekaze Wykonawcy schematy elektryczne oraz informacje dotyczące istniejących układów sterowania, zabezpieczeń, styczników, układów czasowych/sekwencyjnych oraz parametrów silników dla poszczególnych syren elektromechanicznych?"

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że w dokumentacji postępowania przewidziano możliwość zapoznania się z obiektem oraz istniejącą infrastrukturą podczas fakultatywnej wizji lokalnej. Ponadto wskazujemy, że zgodnie z zapisami pkt. 2.2 opisu przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do ogłoszenia) Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji warunków technicznych każdej lokalizacji przed rozpoczęciem montażu, w szczególności w zakresie dostępności zasilania, parametrów instalacji elektrycznej, możliwości wykonania połączeń kablowych, jakości zasięgu transmisji oraz możliwości zapewnienia właściwych warunków pracy urządzeń.

4. „Czy zakres zamówienia obejmuje wyłącznie podłączenie wyjścia sterującego SS100 do istniejącego i sprawnego układu sterowania syreną, czy również projektowanie, wykonanie lub modernizację układów stycznikowych, zabezpieczeń, układów czasowych albo innych elementów niezbędnych do generowania sygnału modulowanego?"

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zmienił treść załączników 4a, 4b, 4c, 4d, 4f, 4g oraz 4h i obecnie nie ma w wykazie lokalizacji syren elektromechanicznych. Syreny mechaniczne zostały wyłączone z zakresu zamówienia.

5. „W jaki sposób Wykonawca ma postąpić w przypadku stwierdzenia na miejscu, że stan techniczny syreny lub istniejącej instalacji elektrycznej nie pozwala na bezpieczne przeprowadzenie wymaganego testu, w szczególności testu wymagającego wielokrotnego uruchamiania i zatrzymywania silnika syreny?"

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt. 2.2 opisu przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do ogłoszenia) Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji warunków technicznych każdej lokalizacji przed rozpoczęciem montażu, w szczególności w zakresie

dostępności zasilania, parametrów instalacji elektrycznej, możliwości wykonania połączeń kablowych, jakości zasięgu transmisji oraz możliwości zapewnienia właściwych warunków pracy urządzeń. W przypadku wątpliwości co do stanu technicznego syren, strony będą podejmować na bieżąco działania mające na celu dobranie najefektywniejszego rozwiązania ewentualnych trudności napotkanych w trakcie realizacji zamówienia.

6. „Czy w takim przypadku Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od wykonania testu powodującego ryzyko uszkodzenia urządzenia lub instalacji, udokumentowania stanu technicznego oraz zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu, bez uznania lokalizacji za niewykonaną z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że w przypadku wątpliwości co do stanu technicznego syren, strony będą podejmować na bieżąco działania mające na celu dobranie najefektywniejszego rozwiązania ewentualnych trudności napotkanych w trakcie realizacji zamówienia. Ponadto Zamawiający informuje, że zapisy umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia) przewidują ewentualną zmianę lokalizacji montażu wynikającą z przyczyn technologicznych.

7. „Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za awarię lub uszkodzenie istniejącej syreny elektromechanicznej, jej silnika, układu sterowania, styczników, zabezpieczeń ani istniejącej instalacji elektrycznej, jeżeli zdarzenie będzie następstwem wykonania testu lub uruchomienia syreny zgodnie z procedurą wymaganą lub zaakceptowaną przez Zamawiającego, a nie następstwem nieprawidłowego wykonania prac przez Wykonawcę?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zmienił treść załączników 4a, 4b, 4c, 4d, 4f, 4g oraz 4h i obecnie nie ma w wykazie lokalizacji syren elektromechanicznych. Syreny mechaniczne zostały wyłączone z zakresu zamówienia.

8. „Czy Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy nie będzie obejmowała dalszych następstw awarii istniejącej syreny lub instalacji, w tym zwarcia, przegrzania elementów instalacji lub pożaru, o ile zdarzenie nie będzie następstwem wadliwego wykonania instalacji lub innych działań bądź zaniechań Wykonawcy?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zmienił treść załączników 4a, 4b, 4c, 4d, 4f, 4g oraz 4h i obecnie nie ma w wykazie lokalizacji syren elektromechanicznych. Syreny mechaniczne zostały wyłączone z zakresu zamówienia.

Pytanie 4: Przygotowanie i konfiguracja interfejsów istniejących syren do integracji z SS-100.

„Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenie zakresu odpowiedzialności za przygotowanie istniejących syren alarmowych do integracji z SS-100. Zgodnie z dokumentacją dotyczącą dostawy syren alarmowych w ramach zadania B2, syreny cyfrowe miały być wyposażone m.in. w interfejs RS-232 umożliwiający integrację z zewnętrznymi systemami sterowania i monitorowania oraz minimum trzy galwanicznie izolowane wejścia cyfrowe, przypisywalne do konkretnych typów alarmów. Dokumentacja B2 nie wskazywała jednak SS-100 jako urządzenia, z którym syreny miały zostać zintegrowane, ani nie określała konkretnej konfiguracji ww. interfejsów na potrzeby przyszłego podłączenia SS-100. W zależności od producenta i modelu syreny samo fizyczne występowanie odpowiedniego interfejsu nie musi oznaczać możliwości jego bezpośredniego wykorzystania. Uruchomienie wymaganej funkcjonalności może wymagać zmiany konfiguracji urządzenia przy wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania serwisowego

producenta, które nie jest standardowo dostępne użytkownikowi urządzenia i może być udostępniane wyłącznie producentowi, autoryzowanemu serwisowi lub partnerom posiadającym odpowiednie uprawnienia.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

1. Czy Zamawiający gwarantuje, że wszystkie syreny elektroniczne wskazane w załącznikach nr 4a-4h posiadają aktywne i skonfigurowane interfejsy pozwalające na wykonanie integracji z SS-100 bez konieczności dokonywania zmian w konfiguracji istniejącej syreny?"

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy zachodzi konieczność weryfikacji czy syreny elektroniczne wskazane w załącznikach nr 4a-4h posiadają aktywne i skonfigurowane interfejsy pozwalające na wykonanie integracji z SS-100.

2. „Czy w szczególności interfejsy RS-232 oraz wejścia bezpotencjałowe/cyfrowe istniejących syren są obecnie skonfigurowane w sposób umożliwiający realizację funkcji wymaganych przez SS-100?"

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy zachodzi konieczność weryfikacji czy syreny elektroniczne wskazane w załącznikach nr 4a-4h posiadają aktywne i skonfigurowane interfejsy pozwalające na wykonanie integracji z SS-100.

3. „Jeżeli wykonanie integracji będzie wymagało zmiany konfiguracji istniejącej syreny, czy dokonanie takiej rekonfiguracji stanowi zakres niniejszego zamówienia?"

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy wykonanie integracji będzie wymagało zmiany konfiguracji istniejącej syreny Wykonawca musi to uwzględnić.

4. „Jeżeli konfiguracja wymaga wykorzystania dedykowanego oprogramowania serwisowego producenta, prosimy o wskazanie, kto zapewni dostęp do tego oprogramowania oraz uprawnienia niezbędne do wykonania konfiguracji."

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu wykonanie poprawnej konfiguracji leży po stronie Wykonawcy.

5. „Jak należy postąpić w przypadku, gdy wymaganej konfiguracji może dokonać wyłącznie producent syreny, jego autoryzowany serwis lub partner posiadający odpowiednie oprogramowanie i uprawnienia?"

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu wykonanie poprawnej konfiguracji leży po stronie Wykonawcy.

6. „Czy w takim przypadku Zamawiający zapewni wykonanie wymaganej konfiguracji przez producenta lub uprawniony przez niego podmiot, czy też koszt takiej usługi powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę w cenie oferty?"

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu wykonanie poprawnej konfiguracji leży po stronie Wykonawcy.

7. „Jeżeli koszt konfiguracji przez producenta lub jego autoryzowany serwis powinien zostać uwzględniony w ofercie, prosimy o wskazanie dla których modeli i lokalizacji

taka konfiguracja jest wymagana, tak aby wszyscy Wykonawcy mogli skalkulować ofertę na podstawie jednakowego zakresu prac.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że w dokumentacji postępowania przewidziano możliwość zapoznania się z obiektem oraz istniejącą infrastrukturą podczas fakultatywnej wizji lokalnej. Ponadto wskazujemy, że zgodnie z zapisami pkt. 2.2 opisu przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do ogłoszenia) Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji warunków technicznych każdej lokalizacji przed rozpoczęciem montażu. Informujemy, że w załącznikach 4a-4h do ogłoszenia Zamawiający zawarł wykaz modeli syren.

8. „Jak należy postąpić w przypadku, gdy podczas realizacji okaże się, że dana syrena nie posiada odpowiednio skonfigurowanego interfejsu, a Wykonawca nie posiada dostępu do narzędzi serwisowych producenta umożliwiających dokonanie wymaganej konfiguracji?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy wykonanie integracji będzie wymagało zmiany konfiguracji istniejącej syreny Wykonawca musi to uwzględnić.

9. „Czy w takiej sytuacji brak możliwości uruchomienia pełnej integracji z SS-100 będzie traktowany jako okoliczność niezależna od Wykonawcy, pod warunkiem prawidłowego wykonania wszystkich prac możliwych do realizacji po jego stronie i udokumentowania stwierdzonego stanu urządzenia?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że po zakończeniu montażu i integracji strony w ciągu max. 2 godzin dokonają testu komunikacji z KG PSP. W przypadku braku połączenia z KG PSP (w czasie 2 godzin) Zamawiający dopuści jako równoważne sprawdzenie funkcjonalności (nadania sygnałów z wykorzystaniem integratora), w tym przypadku po stronie Wykonawcy leży zapewnienie nadania sygnałów poprzez załączenie syreny z poziomu instalatora.

10. „Prosimy również o wskazanie, czy Zamawiający posiada dla poszczególnych modeli syren potwierdzone przez producentów schematy integracji z SS-100, obejmujące wskazanie właściwego interfejsu, wymaganej konfiguracji oraz parametrów komunikacji/sterowania, które zostaną przekazane Wykonawcy przed rozpoczęciem prac.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że nie posiada potwierdzonych przez producentów schematów integracji z SS-100. Zamawiający informuje, że 311 syren wykonanych w zadaniu B2 jest zgodne z wymaganiami systemu SOIA (https://github.com/KGPSP/WYTYCZNE_SOIA), w pozostałych przypadkach Wykonawca musi zweryfikować możliwości podłączenia. Zamawiający wyjaśnia, że w załącznikach 4a-4h znajduje się wykaz modeli syren.

11. „Czy Wykonawca, kalkulując cenę oferty, ma przyjąć, że wszystkie istniejące syreny zostaną przekazane w stanie technicznym i konfiguracyjnym umożliwiającym bezpośrednie podłączenie SS-100 zgodnie z dokumentacją postępowania, bez konieczności korzystania z odpłatnych usług producenta syreny, autoryzowanego serwisu lub partnera producenta oraz bez konieczności zakupu dodatkowych licencji, modułów, adapterów lub oprogramowania? Jeżeli nie, prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu takich dodatkowych prac i elementów dla poszczególnych modeli syren, które Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu wykonanie poprawnej konfiguracji leży po stronie Wykonawcy.

12. „Prosimy o jednoznaczne wskazanie, kto przed rozpoczęciem prac w danej lokalizacji będzie określał wymagany sposób integracji SS-100 z konkretnym modelem syreny - cyfrowy, audio czy stykowy - oraz czy Zamawiający przekaże Wykonawcy dla każdej lokalizacji zatwierdzony sposób integracji i schemat połączeń.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że dobór właściwego sposobu integracji należy do Wykonawcy i powinien zostać dokonany na podstawie analizy istniejącej infrastruktury, zastosowanego modelu syreny oraz wymagań technicznych SOiA. Przyjęte rozwiązanie musi zapewniać pełną zgodność z wymaganiami określonymi w Wytocznych SOiA, zachowanie dotychczasowych funkcji lokalnego uruchamiania syreny oraz umożliwiać prawidłową realizację sygnałów alarmowych wymaganych przez SOiA.

13. „Jeżeli dla danego modelu syreny technicznie możliwy jest więcej niż jeden sposób integracji, prosimy o wskazanie, czy wyboru sposobu integracji dokonuje Zamawiający przed rozpoczęciem prac, czy Wykonawca na podstawie warunków stwierdzonych na obiekcie”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy dla określonej lokalizacji producent syreny przewiduje więcej niż jeden sposób integracji, Wykonawca powinien zastosować rozwiązanie zapewniające największą niezawodność, bezpieczeństwo eksploatacji oraz zgodność z wymaganiami interoperacyjności SOiA.

Pytanie 5: Zachowanie gwarancji istniejących syren podczas integracji z SS-100.

„Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zasad wykonywania prac integracyjnych w urządzeniach pozostających w okresie gwarancji producenta lub wykonawcy, który dokonał ich wcześniejszej dostawy i instalacji.”

„W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

1. Czy syreny wskazane w załącznikach nr 4a-4h pozostają obecnie objęte gwarancją producenta lub wykonawcy ich wcześniejszej dostawy?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że 311 syren wykonanych w zadaniu B2 jest objętych gwarancją. Każda wskazana w przedmiocie zamówienia lokalizacja zawiera informację o posiadanym modelu syreny.

2. „Czy Zamawiający potwierdza, że wykonanie wszystkich czynności wymaganych w ramach niniejszego zamówienia przez Wykonawcę nie spowoduje utraty ani ograniczenia gwarancji istniejących syren?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że Wykonawca zapewnia gwarancję na wykonaną usługę.

3. „Czy dla któregośkolwiek z modeli syren wykonanie podłączenia, zmiana konfiguracji, wykorzystanie interfejsu RS-232, wejść cyfrowych lub innych interfejsów wymaga udziału producenta, autoryzowanego serwisu lub podmiotu posiadającego określone przez producenta uprawnienia?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu wykonanie poprawnej konfiguracji leży po stronie Wykonawcy.

4. „Jeżeli wykonanie określonych czynności przez podmiot nieposiadający takich uprawnień mogłoby spowodować utratę lub ograniczenie gwarancji, prosimy o wskazanie, w jaki sposób Zamawiający przewiduje realizację tych prac.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że Wykonawca zapewnia gwarancję na wykonaną usługę. Zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu wykonanie poprawnej konfiguracji leży po stronie Wykonawcy.

5. „Czy w takim przypadku Zamawiający zapewni udział producenta lub podmiotu przez niego uprawnionego, czy też Wykonawca powinien uwzględnić koszt takiej usługi w cenie oferty?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu wykonanie poprawnej konfiguracji leży po stronie Wykonawcy.

6. „Jeżeli koszt powinien zostać uwzględniony w ofercie, prosimy o wskazanie modeli i lokalizacji, dla których udział producenta lub autoryzowanego podmiotu jest wymagany.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował załączniki 4a, 4b, 4c 4d, 4f, 4g oraz 4h i zawarł w nich również wykaz modeli syren.

7. „Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca odpowiada wyłącznie za prawidłowość wykonanych przez siebie prac integracyjnych i dostarczonych materiałów, natomiast wykonanie prac zgodnie z dokumentacją postępowania oraz sposobem zaakceptowanym przez Zamawiającego nie powoduje przejścia przez Wykonawcę odpowiedzialności gwarancyjnej za istniejącą syrenę ani jej pozostałe komponenty.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że wykonanie prac zgodnie z dokumentacją postępowania i zaakceptowanym sposobem integracji nie skutkuje przejściem przez Wykonawcę odpowiedzialności gwarancyjnej za istniejącą syrenę alarmową ani inne elementy infrastruktury nieobjęte zamówieniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia istniejącej infrastruktury powstałe wskutek prowadzonych prac oraz za elementy dostarczone, zmodyfikowane lub wykonane w ramach realizacji zamówienia.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. brygadier mł. Piotr Gąska
Zastępca Komendanta