Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 18 listopada 2026 r.
Znak sprawy HK.903.633.2026

KOMUNIKAT Nr HK/150/K/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z indywidualnego ujęcia wody Dobrzyniówka zaopatrującego miejscowości: **Rafałówka, Dobrzyniówka, Folwarki Małe, Folwarki Wielkie, Folwarki Tylwickie,** stwierdzono w dwóch próbkach wody przekroczenie wartości parametrycznej w zakresie:

- ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h w 1 ml wody - powyżej 300 jtk/ml wody - manganu: 80 µg/l – biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „KROKUS”
156 µg/l – stacja uzdatniania wody w Dobrzyniówce

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tab. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz 748) w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h nie powinna przekraczać: 100 jtk/1 ml wody, natomiast w kranie konsumenta - nie powinna przekraczać 200 jtk/1 ml wody. Jednocześnie zgodnie z załącznikiem nr 1 część C w tabeli 2 ww. rozporządzenia wartość manganu nie powinna przekraczać 50 µg/l.

Przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h nie stwarza istotnego zagrożenia dla konsumentów.

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS), mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku
ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok
tel. +48 85 732 52 36
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-60635-78513-UICBE-35
www.gov.pl/web/psse-bialystok

Przekroczone wartości manganu w wodzie wpływa na zmianę jej właściwości organoleptycznych (pogarszają wygląd i smak wody), nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Zarządca wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



2 min

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białymstoku
Urszula Połowianiuk
Specjalista epidemiolog
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/