



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

HKN.9020.22.400.2026.MK
Płock, dnia 12 października 2026 r.

KOMUNIKAT NR HKN/21/2026
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku
z dnia 12 października 2026 r.

w sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Staroźreby, gmina Staroźreby, zaopatrującego ok. 4 072 mieszkańców miejscowości Aleksandrowo, Nowy Bromierz, Bromierz, Nowy Bromierz, Bromierz, Dąbrusk, Mieczyno, Mikołajewo, Mrówczewo, Opatówiec I, Opatówiec II, Przedpełce, Przeciszewo Kolonia, Przeciszewo, Staroźreby Hektary, Staroźreby, Staroźreby Kolonia, Nowe Staroźreby, Sędek, Stopolin, Smardzewo, Słomkowo, Teodorowo, Worowice Wyroby.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbki wody pochodzącej z wodociągu publicznego Staroźreby, gmina Staroźreby, informuje o obecności w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi bakterii z grupy coli.

Na podstawie sprawozdania z dnia 12 października 2026 r. z badań próbek wody pobranych w dniu 8 października 2026 r., w punkcie poboru: ul. Szkolna 2, 09-440 Staroźreby (woda - kran sklep), stwierdzono wartość parametru: liczba bakterii z grupy coli: 15 jtk/100 ml wody (wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml wody).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku stwierdza brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Niniejszym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku wyjaśnia, iż konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków;
2. woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania;
3. woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran;
4. woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, tj. WC.



Informacje dotyczące jakości wody do spożycia są dostępne na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-plock> oraz pod nr telefonu od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 7:30 do godz. 15:05 - (24) 367 26 52, 609-817-331



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Królewiecka 14 | 09-402 Płock
+48 24 367 26 01
adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25

Justyna Szatkowska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

/dokument podpisany elektronicznie/