



Grójec, dnia 12.03.2025

HKN.903.4.2025

ZBIORCZA ROCZNA
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Numer 40/2025

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora w Grójcu z wodociągu publicznego **Chynów** zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
28.02.2024	Chynów, ul. Główna 67 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	369/S z dnia 06.03.2024 r.	PSSE w Radomiu
03.04.2024	Chynów, ul. Cicha 20 Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	605/S z dnia 12.04.2024 r.	PSSE w Radomiu
26.06.2024	Edwardów 12, gm. Chynów Mieszkanie prywatne	1203/S z dnia 08.07.2024 r.	PSSE w Radomiu
28.08.2024	Chynów, ul. Główna 67 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	1532/S z dnia 06.09.2024 r.	PSSE w Radomiu
11.09.2024	Chynów, ul. Główna 67 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	1065 z dnia 18.09.2024 r.	PSSE w Radomiu
04.11.2024	Chynów, ul. Cicha 20 Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	1300 z dnia 08.11.2024 r.	PSSE w Radomiu

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
13.11.2024	Chynów, ul. Cicha 20 Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	1347 z dnia 20.11.2024 r.	PSSE w Radomiu
16.12.2024	Chynów, ul. Główna 67 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	2284/S z dnia 23.12.2024 r. OL-LBW.9051.2.1352/z.2024 z dnia 13.01.2025 r. HKL.08903/2024 z dnia 19.12.2024 r. BP/SP/5928/P/2024 z dnia 07.01.2025 r.	PSSE w Radomiu PSSE w Siedlcach WSSE w Warszawie
15.01.2025	Chynów, ul. Główna 67 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	1.45 z dnia 20.01.2025 r.	PSSE w Radomiu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza

przydatność wody do spożycia

**z wodociągu publicznego w Chynowie o produkcji wody od 100 do 1000 m³/dobę
zarządzanego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie.**

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora wykazała na koniec analizowanego okresu zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny w Chynowie, zarządzany przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Chynowie, wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Grójcu

Bartłomiej Molenda

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Chynów
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie
3. aa.

EP