



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu

PSHK.9020.33.3.2026

Mielec, 2026-08-25

KOMUNIAKT Nr 1/2026

z dnia 25 sierpnia 2026 r.

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W MIELCU W SPRAWIE NIEZGODNOŚCI Z WARTOŚCIĄ PARAMETRYCZNĄ MANGANU W WODZIE PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO PADEW NARODOWA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu informuje, że w badaniach próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego Padew Narodowa zaopatrującego miejscowości gminy Padew Narodowa, stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną manganu.

Zawartość manganu w punkcie poboru próbek wody, w którym stwierdzono niezgodność, wynosiła 512 µg/l, a tym samym przekraczała dopuszczalną wartość parametryczną wynoszącą 50 µg/l.

Stwierdzona niezgodność, przy odnotowanym poziomie manganu, nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Podwyższona zawartość tego parametru może jednak wpływać na cechy organoleptyczne wody, powodując w szczególności zmianę jej barwy i smaku, powstawanie osadów, brunatne przebarwienia armatury sanitarnej oraz plamienie pranej odzieży.

WODA MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA BEZ OGRANICZEŃ DO CELÓW SPOŻYWCZYCH, HIGIENICZNYCH I GOSPODARCZYCH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu ustalił czasowo dopuszczalną wartość parametryczną manganu na poziomie nieprzekraczającym 550 µg/l.

Dostawca wody prowadzi działania naprawcze zmierzające do przywrócenia jakości wody zgodnej z obowiązującymi wymaganiami. Działania te obejmują uruchomienie nowych filtrów na Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowej, stabilizację ich pracy oraz prowadzenie dodatkowych badań jakości wody.

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Grzegorz Burek

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY w MIELCU

Podpisano elektronicznie



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu
ul. Skłodowskiej-Curie 8 | 39-300 Mielec
+48 17 586 30 21
adres e-mail: psse.mielec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-99425-41884-GWJFI-21

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej ul. Księdza Jana Kica 8, 39-340 Padew Narodowa
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa