

# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

HŚ.9020.2.77.2026.SK

Skierniewice, dnia 12 czerwca 2026 r

**CEWOKAN Sp. z o.o.**

**ul. Sochaczewska 52**

**99-400 Łowicz**

Dotyczy: wodociągu publicznego Mszadla

## DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: PPIS) w Skierniewicach działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757, z późn. zm.),
- art. 23 ustawy z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r. poz. 605),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 poz. 1691),
- oraz § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 oraz ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

w oparciu o wyniki badań:

- Raporty z badań Nr 54420/LB/2026 oraz 54421/LB/2026 z dnia 26 maja 2026 r. prób wody pobranych do badań w dniu 21.05.2026 r. z wyjścia na sieć oraz z punktu na sieci- Szkoła Podstawowa w Mszadli, Mszadla Nr 98.

**stwierdza**

### **warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu w Mszadli**

- ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia fizykochemicznego, tj. przekroczenie wartości parametru mętności wynoszącej  $2,0 \pm 0,2$  NTU w próbce pobranej z wyjścia na sieć oraz  $3,2 \pm 0,4$  NTU w próbce pobranej z wyjścia na sieć Szkoła Podstawowa w Mszadli, Mszadla Nr 98

oraz

**nakazuje:**

1. w terminie do dnia 15 lipca 2026 r. doprowadzić jakość wody pod względem fizykochemicznym- usprawnić proces uzdatniania wody dostarczanej z wodociągu publicznego w Mszadli do warunków określonych w załączniku nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Skierniewicach

ul. Piłsudskiego 33 | 96-100 Skierniewice

+48 46 833 46 00

psse.skierniewice@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-77150-25674-VJCCV-15

2. utrzymywać do czasu wykonania nakazu zawartego w pkt 1 n/w parametru na maksymalnym poziomie pozwalającym na warunkowe dopuszczenie jej do spożycia, wynoszącym mętność  $3,2 \pm 0,4$  NTU,
3. w terminie do dnia 26 czerwca 2026 r. poinformować PPIS w Skierniewicach o wykonaniu działań naprawczych oraz ich zakresie.

## UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2026 r. CEWOKAN Sp. z o.o. ul. Sochaczewska 52, 99-400 Łowicz przesłał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dalej: PPIS) w Skierniewicach informację, że dokonał kontroli wewnętrznej jakości wody do spożycia z wodociągu Mszadla, gm. Lipce Reymontowskie. W pobranych próbkach z wyjścia na sieć oraz punktu na sieci- Szkoła Podstawowa w Mszadli stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru mętności wynoszącego odpowiednio  $2,0 \pm 0,2$  oraz  $3,2 \pm 0,4$  NTU.

PPIS w Skierniewicach w dniu 03 czerwca 2026 r. wystosował do CEWOKAN Sp. z o.o. ul. Sochaczewska 52, 99-400 Łowicz zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Mszadli, gm. Lipce Reymontowskie.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w § 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4. W świetle ust. 3 pkt 1 warunkową przydatność wody do spożycia właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

W odniesieniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wskazać należy, że woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia jeśli spełnia określone w nim wymagania. Wszystkie substancje, dla których określa się wartości graniczne, gdy występują w większych ilościach mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne. Na podstawie wytycznych Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego występowanie przekroczenia poziomu mętności nie ma bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, jednakże obecność wysokich stężeń jest niekorzystna ze względu na dyskomfort konsumentów i braku jego akceptacji ze względu na niekorzystny wpływ na barwę oraz mętność wody.

Dlatego też, PPIS w Skierniewicach wyjaśnia, że utrzymywanie się przez długi okres przekroczenia mętności może wpłynąć na zmianę właściwości wody.

Na podstawie analizy wyników badań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach stwierdził, że woda z wodociągu publicznego w Mszadli jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, ponieważ pod względem

fizykochemicznym nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach orzekł jak w sentencji.

## **POUCZENIE**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. J. Piłsudskiego 33, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Justyna Łukasik  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. a/a