



Warszawa, 21.09.2026

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), zawiadamiam, że petycja z dnia 5 czerwca br. przekazana zgodnie z właściwością przez ██████████ w dniu 22 czerwca, w sprawie zaniechania wprowadzania rozwiązań dotyczących prosumentów do projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego **została częściowo uwzględniona.**

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (nr 17 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Energii) uwzględnia konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego i uwzględnia doświadczenia ostatnich black-outów, w tym tego w Hiszpanii i Portugalii.

Najważniejszym celem rozporządzenia jest znacząca poprawa bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego. Zmiany, które zachodzą na rynku energii to duże wyzwanie zarówno dla operatorów systemu jak i uczestników rynku. Techniczna adaptacja sieci w tym zakresie to jeden z warunków jej bezpiecznej i stabilnej pracy oraz tego, by energia elektryczna produkowana w instalacjach OZE mogła być dalej bez przeszkód, wykorzystywana.

Zaproponowane rozwiązania uwzględniają wymogi wynikające z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), w którym wprost wskazano, że moduły wytwarzania energii A muszą być wyposażone w interfejs logiczny (port wejściowy), który umożliwi zaprzestanie generacji mocy czynnej w ciągu pięciu sekund od przyjęcia polecenia w porcie wejściowym, zaś właściwy operator systemu ma prawo określić wymogi dla urządzeń w celu zapewnienia zdalnego sterowania obiektem.

Przepisy zaproponowane w projekcie rozporządzenia zapewniające operatorom wiedzę o pracy instalacji prosumenckich i możliwości zarządzania nimi są jednym z elementów działań antyblackoutowych. W tym zakresie projekt uwzględni wymagania wynikające

z rozporządzenia NC RfG z 2016 r. Już wtedy przewidziano, że konieczna będzie możliwość zarządzania ich pracą.

Na koniec marca 2026 r. moc zainstalowana mikroinstalacji stanowiła ponad 18% całkowitej mocy zainstalowanej źródeł wytwórczych (konwencjonalnych i OZE), ponad 35% całkowitej mocy zainstalowanej źródeł OZE oraz ponad 54% całkowitej mocy zainstalowanej źródeł PV.

W przypadku problemów z zapewnieniem bezpiecznej pracy sieci operator systemu przesyłowego posiada narzędzia, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom takiej sytuacji, lecz nie obejmuje ono obecnie mikroinstalacji, których udział jak wskazano powyżej, jest coraz większy. W skrajnych przypadkach może to stanowić zagrożenie dla systemu elektroenergetycznego oraz przyczynić się do black-outu. Należy podkreślić, że **wykorzystanie możliwości zarządzania mikroinstalacjami dotyczyłoby tylko skrajnych sytuacji w przypadku problemów zbilansowania pracy KSE innymi dostępnymi metodami.**

Mając na uwadze konieczność uregulowania kwestii dotyczących dostępu operatorów systemów elektroenergetycznych do danych oraz wymagania wynikające z regulacji obowiązujących na poziomie Unii Europejskiej nie ma możliwości odstąpienia od przyjętych ogólnych założeń co do wprowadzanych regulacji. Ministerstwo Energii, po analizie licznych uwag, które zostały przekazane w ramach uzgodnień, opiniowania oraz konsultacji publicznych pracuje obecnie nad opracowaniem mechanizmów, które w możliwie szerokim zakresie będą uwzględniały zgłoszone stanowiska do projektu.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 10 ust. 1. i 2 ustawy o petycjach, petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

W przypadku, o którym mowa w art. 6 oraz art. 7 ust. 2 ustawy o petycjach, termin rozpatrzenia petycji liczy się odpowiednio od dnia otrzymania petycji przez właściwy podmiot albo od dnia uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra

Aleksandra Świdarska
Dyrektor
21.09.2026

W załączeniu:

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych