



Radom, dnia 20.02.2025r.

HKN.903.176.2025

HKN.N.139.2025

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi
na terenie gminy Jedlińsk
za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.**

Na terenie gminy Jedlińsk zlokalizowane są 4 wodociągi publiczne nadzorowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.

Do w/w wodociągów należy wodociąg publiczny w:

- Jedlińsku,
- Wsoli,
- Wierzchowinach
- oraz Mokrosęku.

Wszystkie wodociągi oparte są na ujęciach wód podziemnych. Uzdatnianie wody odbywa się poprzez napowietrzanie, odżelazianie oraz okresową dezynfekcję. Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej przez wodociągi jest Zakład Gospodarki Komunalnej przy ul. Ogrodowej 51a.

Dane o poszczególnych wodociągach przedstawiono w tabeli poniżej

Lp.	Nazwa wodociągu	Produkcja w m ³ /d	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Końcowa roczna ocena jakości wody
1.	Jedlińsk	753	6957	przydatna
2.	Wsola	597	4368	przydatna
3.	Wierzchowiny	288	1522	przydatna
4.	Mokrosęk	180	912	przydatna

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wodę pochodzącą z w/w wodociągów badano w ramach nadzoru sanitarnego oraz prowadzonej kontroli wewnętrznej pod względem parametrów fizyko – chemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W odniesieniu do jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Wierzchowinach oraz Mokrosęku gm. Jedlińsk Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W odniesieniu do jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego we Wsoli gm. Jedlińsk Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził obecność nieakceptowalnego zapachu wody. Ponownie pobrane próbki wody nie wykazały nieprawidłowości w w/w zakresie. Niezgodność miała charakter miejscowy i krótkotrwały.

W odniesieniu do jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Jedlińsku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził jednorazowe podwyższenie wskaźnika mętności. Podjęte przez zarządzającego wodociągiem działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej wraz z przyłączem w punkcie zgodności spowodowały poprawę jakości wody, co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych.

Zagrożenia zdrowotne związane z występowaniem stwierdzonych przekroczeń w badanej wodzie:

- Podwyższenie wskaźnika mętności ma wpływ na wygląd i apetyczność wody. Wywołują ją różne substancje znajdujące się w wodzie w stanie nierozpuszczalnym jako zawiesiny: drobne cząsteczki roślin, mikroorganizmy wodne, glina, il, drobny piasek, wytrącone związki żelaza i manganu. Zwiększona mętność może w znacznym stopniu zakłócać procesy dezynfekcji wody. Woda do spożycia powinna być klarowna i w żadnym wypadku nie powinna posiadać mętności spowodowanej przez substancje organiczne.
- Nieakceptowalny zapach wody może sygnalizować zmiany w jakości wody ujmowanej lub nieprawidłowości w procesie uzdatniania. Powyższe powinno skłaniać zarządzającego wodociągiem do znalezienia przyczyny nieprawidłowości oraz podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto w 2024r. ludność zamieszkała w miejscowości Klwatka Szlachecka (część) zaopatrywana była w wodę przydatną do spożycia z wodociągu miejskiego w Radomiu. Z w/w wodociągu korzystało 495 osób.

Ludność zamieszkała w miejscowości Klwaty oraz Klwatka Szlachecka (część) zaopatrywana była w wodę przydatną do spożycia z wodociągu publicznego w Zakrzewie. Z w/w wodociągu korzystało 50 osób.

Natomiast ludność zamieszkała w miejscowości Nowa Wola zaopatrywana była w wodę z wodociągu publicznego w Starej Błotnicy (nie będącego pod nadzorem PPIS w Radomiu). Z w/w wodociągu korzystało 48 osób.

W 2024r. do PPIS w Radomiu nie wpływały interwencje od mieszkańców dot. reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze.

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
26 – 660 Jedlińsk ul. Ogrodowa 51a
2. Wójt Gminy Jedlińsk
26 - 660 ul. Warecka 19
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomiu

Jolanta Wolszczak