

Górzno, dnia 16 grudnia 2025 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Centrum Rehabilitacji w Górznie
Górzno 63, 64-120 Krzemieniewo,
tel. 65 536 12 00, fax 65 536 94 52
strona internetowa: www.rehabilitacjamsw.pl
e-mail: kontakt@rehabilitacjamsw.pl
(zwany dalej Zamawiającym)

ogłasza

pisemny przetarg w trybie zapytania cenowego
na dostawę agregatu prądotwórczego do
SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie.
(zakup o wartości netto nie przekraczającej 130.000,00 złotych)

Przedmiotem przetargu jest dostawa agregatu prądotwórczego do SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie.

Przetarg zostanie przeprowadzony na warunkach, w terminie oraz miejscu określonym w „Warunkach Przetargu”.

WARUNKI PRZETARGU

Zamawiający: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Centrum Rehabilitacji w Górznie**

zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia: **„Dostawa agregatu prądotwórczego do SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie”**
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do Warunków przetargu.
2. Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony na adres siedziby Zamawiającego (Górzno 63, 64-120 Krzemieniewo), w terminie do dnia **23 grudnia 2025 r.**
3. Miejsce złożenia oferty: **SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie, Górzno 63, 64-120 Krzemieniewo.**
4. Termin złożenia oferty: **19.12.2025 r., godz. 10:00.**
5. Termin otwarcia ofert: **19.12.2025 r., godz. 10:15.**
6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na agregat wraz z podzespołami na minimum 24 miesiące (minimalny okres gwarancji).
7. Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po odbiorze przedmiotu zamówienia, zgodnie z umową.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Stanisław Stiller, Zbigniew Klimasz, tel. 65 53 61 208.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do Warunków przetargu (formularz ofertowy), w formie pisemnej, w języku polskim. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (nie dopuszcza się ofert wariantowych). Do złożonej oferty należy załączyć wszystkie załączniki wymienione we wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 1 do Warunków przetargu).
10. Sposób rozliczeń: wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
11. Pozostałe Warunki przetargu:
 - a) Ofertę można złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: **„Oferta na dostawę agregatu prądotwórczego do SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie”** lub można przesłać drogą elektroniczną z załączonym zaszyfrowanym plikiem z ofertą i załącznikami (skany podpisanej oferty i załączników) na adres: kontakt@rehabilitacjamsw.pl W mailu zawierającym ofertę z wymaganymi załącznikami należy podać hasło do zaszyfrowanego pliku.
 - b) Zamawiający dopuści tylko oferty kompletne, obejmujące wykonanie przedmiotu zamówienia w całości, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do Warunków przetargu.

- c) Oferta, która nie będzie sporządzona na w/w formularzu ofertowym lub nie będzie spełniała innych warunków przetargu będzie podlegać odrzuceniu i nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu przetargowym. W przypadku, gdy złożona oferta jest niekompletna, w szczególności, gdy nie zawiera wszystkich wymaganych załączników lub w razie wątpliwości co do warunków złożonej oferty, Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty.
- d) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę (bez wariantów). Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania przetargowego, a wszystkie złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu i nie będą brane pod uwagę w postępowaniu przetargowym.
- e) Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- f) Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł ewentualne poprawki w treści oferty powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. Oferta z naniesionymi poprawkami będzie brana pod uwagę tylko wówczas, gdy sposób dokonania poprawki nie będzie nasuwał wątpliwości co do ostatecznej treści oferty wiążącej Oferenta.
- g) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to w formie przewidzianej dla składania ofert przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert. Koperta zawierająca oświadczenie woli Oferenta o zmianie lub wycofaniu złożonej wcześniej oferty winna być dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.
- h) Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania.
- i) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami najniższej ceny (cena oferty brutto) oraz terminem gwarancji na agregat wraz z podzespołami, przy spełnieniu wymaganych warunków.
Cena ryczałtowa powinna uwzględniać dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do Warunków przetargu oraz zawierać wszelkie przewidywane koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty dojazdu oraz zakupu i dostawy materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia.
- j) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa Kryterium	Waga/ Objętość
1.	Zaoferowana cena brutto	85
2.	Okres gwarancji na agregat wraz z podzespołami	15

Zastosowanie wzorów do obliczenia punktowego wg kryteriów: cena i okres gwarancji.

KRYTERIUM CENY

Nazwa kryterium	Waga/ Objętość	Wzór do obliczenia punktowego		
		Ilość pkt		
cena	85 pkt	=	cena brutto oferty najniższej	x 85
			cena brutto oferty badanej	

Maksymalna ilość punktów, jaką Oferent może uzyskać w wyniku oceny wg w/w kryterium wynosi 85. Uzyska ją oferta o najniższej cenie brutto.

TERMIN GWARANCJI

Nazwa kryterium	Waga/ Objętość	Wzór do obliczenia punktowego		
		Ilość pkt		
Gwarancja	15 pkt	=	zaoferowana liczba miesięcy gwarancji oferty badanej	x 15
			największa zaoferowana liczba miesięcy gwarancji*	

*Największa zaoferowana liczba lat gwarancji, przy czym minimalny okres gwarancji na agregat wraz podzespołami wynosi 60 miesięcy.

Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego od minimalnego spowoduje odrzucenie oferty. Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

Maksymalna ilość punktów, jaką Oferent może uzyskać w wyniku oceny ofert wg w/w kryterium wynosi 15 za każdy zaoferowany okres gwarancji na w/w element przedmiotu zamówienia. Uzyska ją oferta o najdłuższym zaoferowanym okresie gwarancji na agregat wraz z podzespołami.


Maksymalna ilość punktów, jaką Oferent może uzyskać w wyniku oceny ofert według w/w kryteriów wynosi 100 i uzyska ją oferta o najniższej cenie brutto i najdłuższym okresie gwarancji.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

- k) Ogłoszenie o przetargu i niniejsze warunki przetargu nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
- l) Uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie o wyniku przetargu albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
- m) Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyników przetargu.
- n) Złożenie zamówienia następuje z chwilą zawarcia z wybranym Oferentem, umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Warunków przetargu.
- o) Oferent, którego oferta została wybrana jest obowiązany w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu przystąpić do zawarcia umowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Warunków przetargu.
- p) Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiegokolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
- q) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub zmiany jego warunków, bez podania przyczyny.
- r) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu do dnia otwarcia ofert, bez podania przyczyny.
- s) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Załączniki do Zapytania Cenowego:

- 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
- 2) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2,
- 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu (załącznik nr 3),
- 4) Wzór umowy – załącznik nr 3,

1
DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA CENTRUM REHABILITACJI
W GÓRZNIU

mgr Magdalena Wilk

Załącznik nr 1 do Warunków Przetargu z dnia 16.12.2025 r. (Formularz ofertowy)

....., dnia r.

(miejscowość)

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

Adres:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Numer rachunku bankowego:

SP ZOZ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Centrum Rehabilitacji w Górznie

Górzno 63

64-120 Krzemieniewo

O F E R T A

Niniejszym składam / my ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, pn.:

„Dostawa agregatu prądotwórczego do SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie”

1. Niniejszym składamy ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do Warunków Przetargu) za cenę w wysokości ryczałtowej netto zł plus obowiązujący podatek VAT w wysokości %, co stanowi kwotę zł.

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi zł (słownie).

2. Oświadczam, że udzielamy gwarancji na agregat prądotwórczy wraz z podzespołami na okres miesięcy. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy.
3. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dostawę agregatu prądotwórczego wraz z podzespołami w terminie określonym w warunkach przetargu, tj. **do dnia 23 grudnia 2025 r.**
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu oraz załącznikami do warunków przetargu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w warunkach przetargu.
6. Oświadczamy, że podana w ofercie cena zawiera wszelkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy.
7. Oświadczamy, że posiadamy wymagane doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności, określone w przez Zamawiającego w Warunkach Przetargu.
9. Oświadczamy, iż nasz rachunek bankowy znajduje się na białej liście podatników VAT.
10. Oświadczamy, że akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Warunków Przetargu i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w warunkach przetargu, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
11. Do niniejszej oferty załączamy:
 - 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu (załącznik nr 3 do warunków przetargu),
 - 2) Kartę katalogową agregatu prądotwórczego wraz z opisem.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny i są aktualne na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.)

.....
(podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta)

Załącznik nr 2 do Zapytania cenowego z dnia 16.12.2025 (opis przedmiotu zamówienia)

Charakterystyka:

- Cyfrowa regulacja napięcia +/-0,25 %
- Kontrola napięcia w trzech fazach
- Niski poziom zakłóceń THD<3%
- Prąd startowy prądnicy 320% In 10s
- Klasa izolacji H
- Stopień ochrony prądnicy IP23
- Klasa wykonania G2 (wg ISO 8528-5)
- Szybkie przyjęcie obciążenia
- Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym
- Czas pracy na zbiorniku przy 75 % obciążenia 30,5 h
- Możliwość podnoszenia wózkiem od przodu i od boku

Parametry techniczne:

- Moc maksymalna ESP: 189,0 kVA / 151,0 kW
- Moc znamionowa PRP: 172,0 kVA / 137,0 kW
- Prąd znamionowy PRP: 248,0 A
- Częstotliwość: 50 Hz
- Napięcie: 400 V
- Emisja spalin: stage I
- Rodzaj paliwa: Diesel (EN 590)
- Pojemność zbiornika paliwa: 900 l
- Zużycie paliwa dla 50% / 75% / 100% / 110% PRP: 17,3 / 26,5 / 35,1 / 40,6 l/h
- Autonomia dla 75% / 100% obciążenia: 30,5 / 23,0 h
- Wymiary D x S x W: 3300 x 1200 x 2200 mm
- Gwarantowana moc akustyczna Lwa: 97 dBA
- Ciśnienie akustyczne z 7m LPa: -10,8 ± dBA

Wyposażenie podstawowe:

- Silnik FPT o parametrach określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia
- Prądnica o parametrach określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia
- Prądnica bezszczotkowa
- Cyfrowy AVR DR-30
- Sterownik ComAp IL4-AMF25
- Wyłącznik główny agregatu

- Cewka wybijakowa wyłącznika
- Transformatorowa ładowarka akumulatora
- Grzałka bloku silnika
- Mechaniczny regulator obrotów
- System paliwowy wtrysk bezpośredni
- Ramozbiornik 900 l z wanną retencyjną i izolacją dźwiękochłonną
- Dwa wlewy paliwa
- 4 punkty podnoszenia z zawieszami
- Wysunięte płozy ułatwiające mocowanie do podłoża

Normy i Dyrektywy:

- Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
- Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
- Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
- Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE
- ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022
- PN-EN ISO 8528-13:2016
- PN-EN 60204-1

Parametry silnika:

- Moc silnika netto: 149,7 kW
- Emisja spalin: stage I
- Obroty: 1500 obr/min
- Regulacja obrotów: mechaniczna
- Klasa wykonania: G2 (wg ISO 8528-5)
- Pojemność silnika: 6,7 l
- Liczba cylindrów: 6
- Układ paliwowy: wtrysk bezpośredni
- Instalacja: 12 V
- Pojemność cieczy chłodzącej: 25,5 l
- Pojemność miski olejowej: 17,2 l
- Rodzaj paliwa: Diesel (EN 590)

Parametry prądnicy:

- Napięcie znamionowe: 400V
- Współczynnik mocy ($\cos \phi$): 0,8
- Temperatura, wysokość: 40 °C, 1000m n.p.m
- Moc znamionowa: 180,0 kVA
- Stopień ochrony: IP 23

- Konstrukcja: jednołożyskowa
- Połączenie z silnikiem: bezpośrednie
- Technologia: bezszczotkowa
- Podtrzymanie prądu zwarcowego: 320% 10s
- Sprawność: 91,8 %
- Klasa izolacji: H
- Zawartość harmoniczných THD: < 3 %
- Reaktancja X_d'' : 10 %
- Regulacja napięcia: Cyfrowy AVR DR-30
- Pomiar napięcia: 3 fazy
- Dokładność regulacji: +/- 0,25 %
- Zasilanie AVR: Uzwojenie pomocnicze
- Zasilanie AVR (opcjonalne): PMG

Sterownik:

- Typ sterownika: ComAp IntelliLite 4 AMF 25
- Intuicyjny interfejs graficzny
- Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem
- Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora
- Dziennik zdarzeń: do 350 pozycji
- Pomiar wartości prądu w 3 fazach
- Pomiar wartości napięcia sieci i generatora
- Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej
- Licznik energii czynnej i biernej generatora
- Licznik czasu pracy, liczniki przeglądów
- Liczniki wielofunkcyjne, do konfiguracji wg potrzeb
- Pomiar napięcia akumulatora
- Pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy
- Magistrala CAN i port USB
- Możliwość doposażenia o dwa dodatkowe moduły komunikacyjne lub wejść/wyjść
- Podłączenie do internetu poprzez moduł Ethernet, 4G&GPS (opcja)
- Wsparcie protokołu ModBus oraz SNMP
- Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android lub iOS do podglądu floty agregatów
- Wysyłanie powiadomień o błędach poprzez SMS lub e-mail (wymagany moduł CM2-4G-GPS)
- Lokalizacja, funkcja „Geo-fencing”: (wymagany moduł CM2-4G-GPS)
- 3 poziomy dostęp, zabezpieczone hasłem
- Moduł PLC umożliwiający rozszerzenie funkcjonalności sterownika wg specyficznego zapotrzebowania
- Dostępne dodatkowe sygnały binarne: wejścia – 1, wyjścia – 0, pomiarowe – 3

Wyposażenie standardowe:

- Silnik FPT o parametrach określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia
- Presostat niskiego ciśnienia oleju
- Termostat wysokiej temperatury silnika
- Grzałka silnika z termostatem
- Olej silnikowy Titan Cargo 15W40
- Filtr paliwa z separatorem wody
- Płyn chłodzący Fuchs Maintain Fricofin LL-50
- Wlew płynu chłodzącego na dachu obudowy
- Akumulator rozruchowy 2x 100 Ah
- Transformatorowa ładowarka akumulatora
- Prądnica o parametrach określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia
- Cyfrowy AVR DR-30
- Wyłącznik Schneider NSX 400 3P + Mic.2.3
- Cewka wybijakowa wyłącznika generatora
- Sterownik ComAp IL4-AMF25
- Sygnalizator dźwiękowy awarii
- Przycisk awaryjnego zatrzymania
- Obudowa wyciszona, kolor 7024
- Ramozbiornik z przestrzenią retencyjną
- Dwa wlew paliwa wewnątrz obudowy
- Kontrola poziomu paliwa
- Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy
- Tłumik spalin z kompensatorem drgań
- Uchwyty załadunkowe

Automatyka do w/w Agregatu

-Układ SZR na przełączniku 400 A 4P do w/w agregatu bez sterownika PWR do pomieszczenia

- Wykonanie układu SZR w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Dostawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania Zamawiającego. Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Dostawcę będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów. W przypadku

zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia – Dostawca wraz z ofertą przedłoży dokumenty potwierdzające, że zastosowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego (opisy, karty katalogowe, karty techniczne). Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.

Zamawiający:

SP ZOZ MSWiA

Centrum Rehabilitacji w Górznie

Górzno 63

64-120 Krzemieniewo

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W PRZETARGU**

Przedmiot zamówienia pn: „Dostawa agregatu prądotwórczego do SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie”.

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

NIP/PESEL:

KRS/CEiDG:

Reprezentowany przez:

1.

2.

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji)

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY

Niniejszym oświadczam, iż na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o pisemnym przetargu na dostawę agregatu prądotwórczego do SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie i załącznikach do w/w ogłoszenia.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Niniejszym oświadczam, iż celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu o pisemnym przetargu na dostawę agregatu prądotwórczego do

SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie i załącznikach do w/w ogłoszenia polegam na zasobach następującego/cych podmiotu/ów:
w następującym zakresie:
.....
(wskazać podmiot i określić zakres dla wskazanego podmiotu)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Niniejszym oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały z pełną świadomością konsekwencji prawnych wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis)

Uwaga:

Podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu odpowiednio dla swojego zakresu.

Załącznik nr 4 do Warunków Przetargu z dnia 16.12.2025 r.

- WZÓR UMOWY

UMOWA

zawarta w dniu2025 r. w Górznie, pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Centrum Rehabilitacji w Górznie, Górzno 63, 64-120 Krzemieniewo, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Nr 0000013714, posiadającym NIP 6961598384, Regon 411049548, zwanym dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez:

1. Magdalenę Wilk
2. przy kontrasygnacie głównego księgowego Marii Klimasz

a

..... z siedzibą w

NIP:; REGON:

zwanym w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”, reprezentowanym przez:

.....

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego pisemnego przetargu w trybie zapytania cenowego ogłoszonego w dniu listopada 2025 r. i złożoną ofertą z dnia 2025 r.

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę fabrycznie nowego **agregatu prądotwórczego (1 sztuka)** dla SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Centrum Rehabilitacji w Górznie, o parametrach zgodnych ze złożoną ofertą oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w załączniku nr 2 do Warunków Przetargu i jakości zgodnej z normami i obowiązującymi przepisami.
2. Załącznikami do niniejszej umowy są: Warunki Przetargu, Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do Warunków Przetargu) oraz oferta Wykonawcy wraz załącznikami.
3. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego – Górzno 63, 64-120 Krzemieniewo.
4. Transport zagraniczny i krajowy oraz ubezpieczenie w transporcie zapewnia na własny koszt i ryzyko Wykonawca.
5. W ramach umowy do obowiązków Wykonawcy należy także: rozładunek, przeniesienie na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

6. Ostateczny odbiór musi być udokumentowany pisemnie w formie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez obie strony.
7. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie z trzydniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie dostawy.
8. Strony uznają za datę dostawy uznaje się datę podpisania przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego.
9. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego niezbędne dokumenty i zaświadczenia związane z użytkowaniem agregatu w tym:
 - a) warunki gwarancji – dokumenty gwarancyjne,
 - b) instrukcje obsługi w języku polskim,
 - c) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych,
 - d) dokumentację techniczno – serwisową.
10. Nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentów wymienionych w ust. 9 lub przekazanie ich w stanie niekompletnym stanowić będzie podstawę do odmowy podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
11. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze agregatu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć agregat wolny od wad w terminie 7 dni roboczych.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia, tj. dostawy agregatu prądotwórczego do Zamawiającego w terminie do dnia 23 grudnia 2025 r.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie:
netto: zł plus podatek VAT (stawka) tj. zł;
brutto: zł (słownie:)
2. Faktura może zostać wystawiona po dostawie agregatu bez zastrzeżeń i wydaniu pełnej dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy oraz po wydaniu stosownych zaświadczeń, certyfikatów, jeżeli są one wymagane przepisami prawa.
3. Faktura, o której mowa w ust. 2 będzie wystawiona tylko na agregat wolny od wad.
4. W cenie określonej w ust. 1 zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
5. Zapłata na rzecz Wykonawcy nastąpi na wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony agregat prądotwórczy wraz z podzespołami zgodnie ze złożoną ofertą, tj. na okres miesięcy, licząc od dnia dostawy, zgodnie z protokołem odbioru.
2. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać czynności gwarancyjnych i naprawczych lub wymiany agregatu na wolny od wad niezwłocznie po zgłoszeniu przez Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych.

§ 5

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za szkody powstałe podczas wykonywania umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. Z tytułu zwłoki w dostawie Zamawiającemu sprzętu w terminie określonym w § 2, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
4. W sytuacji, gdy po dostawie agregatu zostaną zgłoszone wady, a Wykonawca pozostaje w zwłoce z dostawą sprzętu wolnego od wad lub w wykonaniu czynności, do których wykonania jest zobowiązany z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym czynności z tytułu rękojmi, gwarancji, czynności naprawczych lub związanych z dostawą lub wymianą materiałów lub części, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto.
6. W przypadku utracenia przez Wykonawcę zdolności do wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od umowy.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W szczególności, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu, jeśli Wykonawca nie spełnia lub nieterminowo spełnia obowiązki wynikające z umowy, w tym czynności z tytułu rękojmi, gwarancji, czynności naprawcze lub związane z dostawą lub wymianą materiałów lub części.
8. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 6

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie stanowią inaczej.

§ 8

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca