



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KWIDZYNIE**

Kwidzyn, dnia 25 lipca 2025r.

OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY

Z WODOCIĄGU KWIDZYN

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2025r.

NR 34/HK/2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2024r., poz. 757) w związku z § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody z **wodociągu sieciowego Kwidzyn** wykonanych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2025r. dokonał okresowej oceny jej jakości pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Woda dostarczana konsumentom z wodociągu Kwidzyn w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. w Kwidzynie przy ul. Sportowej 29.**

Wodociąg sieciowy Kwidzyn podzielony jest na dwie strefy ujęcia: ujęcie Sportowa i ujęcie Kamionka.

W ocenianym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie weryfikował wywiązywanie się Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o. z realizacji badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz terminowego przekazywania sprawozdań. Przedsiębiorstwo wywiązywało się z obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. oraz kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w czasie od 01 stycznia do 30 czerwca 2025r. z wodociągu

zbiorowego zaopatrzenia Kwidzyn pobrano łącznie 4 próby wody surowej (przed uzdatnieniem) oraz 44 próby wody uzdatnionej (pobranej na stacjach uzdatniania wody oraz w punktach zgodności na sieci wodociągowej), z czego 3 próby pobrane w punktach zaopatrywanych przez ujęcie Sportowa nie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu, z uwagi na przekroczenie następujących parametrów:

Parametr	Oznaczona wartość	Wartość parametryczna
bor	1,4 [mg/l]	1,0 [mg/l]
suma chlorynów i chloranów	0,88 [mg/l]	0,7 [mg/l]
żelazo	370 [µg/l]	200 [µg/l]
mętność	8,0 [NTU]	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. w Kwidzynie w wyniku awarii na stacji uzdatniania wody przy ul. Sportowej oraz każdorazowo po stwierdzeniu przekroczeń, niezwłocznie podejmowało działania naprawcze, które skutkowały szybką poprawą jakości wody i doprowadzeniem przekroczonych parametrów do wartości zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Wartość i czas trwania przekroczeń oraz jakość wody nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie

stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi

wody z wodociągu sieciowego Kwidzyn.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kwidzynie
Anna Kak

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/