



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, dnia 21.03.2025 r.

HKN.9027.1.31.2025

**Wójt Gminy Krasnosielc
ul. Rynek 40
06-216 Krasnosielc**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody za 2024 rok.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY GMINY KRASNOSIELC ZA 2024 ROK

NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Krasnosielcu

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Krasnosielc, ul. Rynek 40; 06-212 Krasnosielc
- Liczba zaopatrywanej ludności - **950**
- Produkcja wody [m³/d] - **132,4**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 14.01.2025 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2024 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2024 roku - **1 przekroczenie, Chlor wolny 0,53 mg/l (najwyższa dopuszczalna wartość 0,3 mg/l) w punkcie zgodności SUW Krasnosielc**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2024 roku:
 - 2 przekroczenia:**
 - enterokoki 1 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość 0 jtk/100 ml) w punkcie zgodności Przedszkole Samorządowe, ul. Plac Kościelny 5A, 06-216 Krasnosielc
 - enterokoki 2 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość 0 jtk/100 ml) w punkcie zgodności Przychodnia Lekarska, ul. Mostowa 9, 06-212 Krasnosielc
 - 3 przekroczenia:**
 - bakterie z grupy coli 3 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość 0 jtk/100 ml) w punkcie zgodności Przedszkole Samorządowe, ul. Plac Kościelny 5A, 06-216 Krasnosielc
 - bakterie z grupy coli 2 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość 0 jtk/100 ml) w punkcie zgodności Przychodnia Lekarska, ul. Mostowa 9, 06-212 Krasnosielc
 - bakterie z grupy coli 12 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość 0 jtk/100 ml) w punkcie zgodności SUW Krasnosielc
 - 2 przekroczenia:**
 - bakterie Escherichia coli 3 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość 0 jtk/100 ml) w punkcie zgodności Przedszkole Samorządowe, ul. Plac Kościelny 5A, 06-216 Krasnosielc
 - bakterie Escherichia coli 3 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość 0 jtk/100 ml) w punkcie zgodności Przychodnia Lekarska, ul. Mostowa 9, 06-212 Krasnosielc
- Działania naprawcze: dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej, badania powtórzone – wyniki zgodne z wymaganiami.

- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - 0
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - 1
- Liczba decyzji niewykonanych - 0
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - 26
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2024 roku - **brak**,

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Drażdżewie Małym

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Krasnosielc, ul. Rynek 40; 06-212 Krasnosielc
- Liczba zaopatrywanej ludności - 4793
- Produkcja wody [m³/d] - 898,4
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 14.01.2025 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2024 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2024 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2024 roku - **brak**
- Działania naprawcze: płukanie wodociągowej instalacji wewnętrznej punktu zgodności
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - 0
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - 0
- Liczba decyzji niewykonanych - 0
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - 0
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2024 roku - **brak**,

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Amelinie

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Krasnosielc, ul. Rynek 40; 06-212 Krasnosielc
- Liczba zaopatrywanej ludności - 500
- Produkcja wody [m³/d] - 392,4
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 14.01.2025 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2024 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2024 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2024 r. - **brak**
- Działania naprawcze: **chlorowanie i płukanie instalacji SUW w Amelinie**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - 0
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - 0
- Liczba decyzji niewykonanych - 0
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - 0
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2024 roku - **brak**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska
(podpis elektroniczny)

Otrzymuje:

1. Adresat,
2. aa.

Sporządził:

Młodszy Asystent Higieny Komunalnej Bartosz Kowalski
tel. 29 7171300 / 888515081 e-mail: sekretariat.makow@sanepid.gov.pl