



Nasz znak:HS.9020.2.120.2025.AK

Skierniewice, dnia 24 lipca 2025 r.

Gmina Maków
ul. Akacjowa 2A
96-124 Maków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza
przydatność wody wodociągu Wola Makowska do spożycia

UZASADNIENIE

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Wola Makowska czyli Gmina Maków przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu:

- 26.06.2025r. z wyjścia na sieć w budynku stacji uzdatniania wody w Woli Makowskiej, sprawozdanie z badań z dnia 04.07.2025 r. nr P/0/06/2025/271/FM/2,
- 09.07.2025r. z wyjścia na sieć w budynku stacji uzdatniania wody w Woli Makowskiej, raport z badań fizyko-chemicznych wody z dnia 09.07.2025 r. nr 140W/2025,
- 14.07.2025r. z wyjścia na sieć w budynku stacji uzdatniania wody w Woli Makowskiej, raport z badań fizyko-chemicznych wody z dnia 14.07.2025 r. nr 142W/2025.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A (dodatkowo mangan, żelazo) w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższego sprawozdania i raportów, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Wola Makowska odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Skierniewicach

Justyna Łukasik

/podpisano elektronicznie/