



INFORMACJA z dnia 12.08.2026 r.

dotycząca pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lubsko Glinka Górna (gm. Lubsko, powiat żarski) , zaopatrującego w wodę miejscowości: Lubsko, Dłużek, Mierków, Budziechów, Ziębikowo, Gareja, Chełm Żarski, Nowiniec, w związku ze stwierdzeniem niezgodności z wartościami parametrycznymi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach informuje, że w wyniku badań jakości wody z dnia 11.08.2026 r., pobranej w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego Lubsko Glinka Górna, stwierdzono pogorszenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, polegające na **przekroczeniu wartości parametrów wskaźnikowych**, tj. **żelaza** w ilości 280 µg/L oraz **manganu** w ilości 91,2 µg/L w próbce pobranej z sieci wodociągowej w m. Lubsko, w związku z czym woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748). Zgodnie z ww. rozporządzeniem wartość parametryczna dla żelaza w wodzie pobranej z kranu konsumenta wynosi 200 µg/l, natomiast dla manganu 50 µg/l.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach stwierdza **pogorszenie się jakości wody przeznaczonej do spożycia.**

Przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach ocena ryzyka wykazała, że stwierdzone niezgodności dotyczą parametrów wskaźnikowych. Przekroczenie wartości parametrycznej żelaza i manganu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak może powodować pogorszenie cech organoleptycznych wody, w szczególności zmianę jej barwy, zapachu, zwiększoną mętność oraz powstawanie brunatnych osadów.

Do czasu przywrócenia jakości wody zgodnej z wymaganiami obowiązujących przepisów woda może być wykorzystywana do spożycia przez ludzi, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw oraz do wszystkich celów bytowych i gospodarczych bez konieczności jej przegotowywania.



Dostawca wody prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa. Jakość wody pozostaje pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach. Po uzyskaniu wyników potwierdzających spełnienie wymagań jakościowych zostanie wydany kolejny komunikat.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Żarach
mgr Wiesława Kochut
/dokument podpisany elektronicznie/