



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach

HKN.903.9.17.2026

Siedlce, 2026-09-10

INFORMACJA

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIEDLCACH

z dnia 10.09.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu Korczew do miejscowości GÓRY, gmina Korczew.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje, że w badaniach próbki wody pobranej do analiz laboratoryjnych w dniu 07.09.2026 r. z punktu monitoringowego wodociągu Laskowice zlokalizowanego w miejscowości Góry, aktualnie zaopatrywanego w wodę z wodociągu Korczew, stwierdzono podwyższoną wartość parametru: **Liczba kolonii w 22°C** (Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 1 ml po 72 h w 22°C) – **212 jtk/1ml wody**.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) zaleca się, aby liczba kolonii w 22 °C nie przekraczała **200 jtk/1ml** w wodzie w kranie u konsumenta.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach **zaleca**, aby wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS), gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).



Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Siedlcach

Anna Mościcka-Wardak
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Siedlcach
/dokument podpisany elektronicznie/



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31 | 08-110 Siedlce
+48 25 644 20 40
sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-14097-14217-UHTAE-30