Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Opatowie

Komunikat Nr 14/2026

z 16.10.2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Opatowie informuje o niezgodności z wartością parametryczną parametru wskaźnikowego w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę Kobylany gm. Opatów zaopatrującego miejscowości: Kobylany, Kobylanki, Kochów, Jagnin, Jurkowice, Strzyżowice, Tomaszów.
W badanej próbce wody pobranej 14.10.2026 r., stwierdzono przekroczenie parametru wskaźnikowego bakterii grupy coli w ilości 9 NPL/100 ml (cząstkowe sprawozdanie z badań nr 1556/2026 z 16.10.2026 r., data wpływu do PSSE w Opatowie 16.10.2026 r.).
Jakość wody w badanym zakresie nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748).

Woda ze strefy zaopatrzenia w wodę Kobylany gm. Opatów nadaje się do picia, wytwarzania i przygotowywania żywności pod warunkiem jej przegotowania – należy gotować minimum 2 minuty.

Uwaga wodę należy przegotowywać również
- **dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacjach, chemioterapii, chorych na AIDS) należy również przegotowywać wodę do: mycia zębów, mycia naczyń,**
- **noworodkom i niemowlętom do kąpieli.**

Natomiast woda z ww. strefy zaopatrzenia w wodę bez ograniczeń może być wykorzystywana do spłukiwania toalet.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Zalecenia obowiązują do czasu wydania nowego komunikatu.

Jolanta Rękas-Szylar
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Opatowie
/dokument podpisany elektronicznie/



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie
ul. Stefanii Sempołowskiej 3 | 27-500 Opatów
+48 15 86 82 149
sekretariat.psse.opatow@sanepid.gov.pl
adres e-doręczeń: AE:PL-67404-69611-ITVJU-20