



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach

Siedlce, 2026-09-11

SAT.272.28.2026

ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ – ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA – część 2

Dotyczy: postępowania pn.: DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
I CENTRALNEGO ZASILANIA AWARYJNEGO UPS DLA PSSE W SIEDLCACH
nr sprawy: SAT. 272.28.2026

ID postępowania: ocds-148610-62e79ee3-56a3-4548-b3ce-8fec1052716e

Wyjaśnienia treści SWZ

Niniejszym Zamawiający informuje, że otrzymał od Wykonawców zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) wyjaśniamy co następuje:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający, mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców dopuści zasilacze UPS oferowane przez polskiego producenta, spełniające wszystkie wymagania techniczne, jakościowe i normatywne określone w SWZ, których produkcja odbywa się w krajach azjatyckich, w tym w Chinach? Wskazujemy, że ograniczenie miejsca produkcji wyłącznie do UE/EFTA eliminuje znaczną część urządzeń dostępnych na rynku i może stanowić nieuzasadnione ograniczenie konkurencji, podczas gdy samo miejsce produkcji nie przesądza o jakości, bezpieczeństwie ani zgodności urządzenia z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców **dopuszcza** zasilacze UPS polskiego producenta, spełniające wszystkie wymagania techniczne, jakościowe i normatywne określone w SWZ, których produkcja odbywa się w krajach azjatyckich **pod warunkiem**, że oferowany UPS jest urządzeniem według własnego projektu polskiego (UE lub EFTA) producenta, a tylko jego produkcja odbywa się w kraju azjatyckim lub jest gotowym zmodyfikowanym urządzeniem sprzedawanym pod marką polskiego (UE lub EFTA) producenta. Urządzenie takie musi spełnić wszystkie wymagane normy i certyfikaty wymagane na rynku europejskim i w SWZ przedmiotowego zamówienia. Zamawiający zastrzega, że w przypadku złożenia oferty na urządzenie, które zostało dopuszczone na powyższych warunkach, może wzywać Wykonawcę do przedstawienia dowodów na ich spełnianie.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31 | 08-110 Siedlce
+48 25 644 20 40
sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-14097-14217-UHTAE-30

Przedstawione odpowiedzi i wyjaśnienia od momentu publikacji są wiążące dla opisu przedmiotu zamówienia dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe stanowisko Zamawiającego zostanie ogłoszone na stronie prowadzonego postępowania w dniu 11.09.2026 r.