



KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie
z dnia 10.09.2025 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego Szyszyn**, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Szyszyn, Szyszynek, Szyszyńskie Holendry, Teodorowo, Konstantynowo, Konstantynówek, Kijowiec, Kijowskie Nowiny, Kijowiec Ściany, Marianowo, Żółwieniec, Ostrowy, Stanisławowo, Helenowo i Celinowo, gm. Skulsk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w badaniach wody z wodociągu publicznego Szyszyn stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej jonu amonu oraz parametru mangan.

Sytuacja ta nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednakże ww. przekroczenia mogą mieć wpływ na pogorszenie wyglądu i smaku wody oraz powodować brunatne zabarwienie armatury. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na cele gospodarcze



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.