



- Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz trasy przewodów z kierownikami pozostałych branż,
- Przewody w poszczególnych pomieszczeniach należy prowadzić zgodnie z tabelą zawartą w opisie technicznym,
- Stosować osprzęt podtynkowy lub natynkowy w zależności od rodzaju podłoża. Łączniki montować na wysokości 1,4m od podłogi. Gniazda należy umieszczać na wysokości 30cm, a w pomieszczeniu technicznym i w pomieszczeniach wilgotnych na wysokości 1,4m ponad poziomem podłogi,
- Ostateczną lokalizację gniazd i łączników uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa,
- Dopuszcza się alternatywne rozwiązania oświetlenia pod warunkiem zachowania ilości strumienia świetlnego padającego na powierzchnię roboczą.
- Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz trasy przewodów z kierownikami pozostałych branż,
- Podczas wykonywania prac należy przewody instalacji elektrycznych należy wkuc w ścianę
- Wszystkie istniejące elementy instalacji elektrycznych należy na czas prac zabezpieczyć lub tymczasowo zdemontować a następnie ponownie zamontować po wykonaniu prac

<p align="center"><b>STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.</b>          ul. Opolska 15, 15-549 Białystok          NIP: 9662091851; REGON: 0000503182          tel. 531-901-470 KRS: 200843264          e-mail: architekt.bialystok@gmail.com</p>			
<p><b>TEMAT:</b></p> <p align="center">Zadanie nr 7 - Wykonanie klimatyzacji w 12 pokojach          na I piętrze budynku PUW</p>			
<p><b>ADRES BUDOWY:</b></p>		<p align="right">ul. Mickiewicza 3          15-213 Białystok          działka nr ewid. 1777/4          obręb ewid: nr 11, Białystok</p>	
<p><b>INWESTOR:</b></p>		<p align="right">Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku          ul. Mickiewicza 3          15-213 Białystok</p>	
<p><b>PRZEDMIOT RYSUNKU:</b></p> <p align="center">P.107          - instalacje elektryczne</p>			<p>Nr rysunku</p> <p align="center"><b>E2</b></p>
<p><b>STADIUM:</b></p> <p align="center"><b>PROJEKT BUDOWLANY</b></p>			<p><b>Skala:</b></p> <p align="center"><b>1:50</b></p>
	<b>Specjalność:</b>	<b>Imię i nazwisko:</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Projektant:</b>	Instalacje elektryczne	mgr inż. Robert Grodzki upr bud. w spec. inst. el. do projektowania bez ograniczeń PDL/0101/POOE/06	
<b>Współpraca:</b>	Instalacje elektryczne	mgr inż. Mateusz Woszczenko upr bud. w spec. inst. el. do projektowania bez ograniczeń PDL/0072/PWBE/18	
<b>DATA:</b>		20.01.2020	<b>Nr str.:</b>